

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Кибальчича ул., д. 16, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"
 Договор: 9100.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: Узел учета: Обши 9857
 Код УУТЗ: 150/70

Установленные приборы: СЛТ943 № 43959 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер: Gmin= 0,067
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 0,12
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 0,08
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ 30
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ 30
 Подпиточный трубопровод (Vn) ТПТ-15-2
 Расчетный алгоритм: 2-х трубная схема

Договорные нагрузки: Кал/час: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) Qот.= 0,158 Qтеп.= 0 Qгвс.= Qгвс.ср= 0,041
 Договорные нагрузки (ср час), Кал/час: Qот.= 47,4 Qтеп.= 0 Qгвс.= Qгвс.ср= 16,4
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Qтеп.= 0 Qгвс.= Qгвс.ср= 16,4

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Общ |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|----|----|--------|--------|--------|--------|---------------------|-----------|---------|----|----|----|----|-----|-----|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (мг/л) | Уплдпит | T3 | T4 | P3 | P4 | | |
| 23.02.2021 | 24.00 | | 107,98 | 88,32 | 19,66 | 93,69 | 50,09 | 43,60 | | | 20,50 | 20,50 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 92,73 | | | | | | Кал | |
| 24.02.2021 | 24.00 | | 110,31 | 92,92 | 17,39 | 92,44 | 51,10 | 41,34 | | | 18,13 | 18,13 | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 91,30 | | | | | | Кал | |
| 25.02.2021 | 24.00 | | 113,83 | 96,52 | 17,31 | 90,64 | 52,41 | 38,23 | | | 18,22 | 18,22 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 89,63 | | | | | | Кал | |
| 26.02.2021 | 24.00 | | 114,89 | 97,99 | 16,90 | 88,79 | 52,38 | 36,41 | | | 17,80 | 17,80 | 18,41 | 18,41 | 18,41 | 87,94 | | | | | | Кал | |
| 27.02.2021 | 24.00 | | 114,75 | 95,04 | 19,71 | 86,49 | 51,07 | 35,42 | | | 20,66 | 20,66 | 21,34 | 21,34 | 21,34 | 85,67 | | | | | | Кал | |
| 28.02.2021 | 24.00 | | 114,68 | 94,24 | 20,44 | 85,53 | 50,33 | 35,20 | | | 21,26 | 21,26 | 21,94 | 21,94 | 21,94 | 85,03 | | | | | | Кал | |
| 01.03.2021 | 24.00 | | 114,89 | 95,43 | 19,46 | 84,98 | 50,34 | 34,74 | | | 20,29 | 20,29 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 84,27 | | | | | | Кал | |
| 02.03.2021 | 24.00 | | 113,87 | 95,17 | 18,70 | 82,74 | 49,20 | 33,54 | | | 19,52 | 19,52 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 82,11 | | | | | | Кал | |
| 03.03.2021 | 24.00 | | 115,22 | 94,82 | 20,40 | 82,68 | 48,68 | 33,71 | | | 18,67 | 18,67 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 81,91 | | | | | | Кал | |
| 04.03.2021 | 24.00 | | 109,36 | 91,47 | 17,89 | 82,45 | 48,75 | 33,70 | | | 18,91 | 18,91 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 83,22 | | | | | | Кал | |
| 05.03.2021 | 24.00 | | 110,58 | 92,46 | 18,12 | 83,69 | 48,40 | 35,29 | | | 20,98 | 20,98 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 84,90 | | | | | | Кал | |
| 06.03.2021 | 24.00 | | 112,32 | 92,72 | 20,07 | 85,44 | 48,86 | 36,58 | | | 21,05 | 21,05 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 86,01 | | | | | | Кал | |
| 07.03.2021 | 24.00 | | 113,32 | 93,14 | 20,18 | 86,69 | 49,48 | 37,21 | | | 22,43 | 22,43 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 87,69 | | | | | | Кал | |
| 08.03.2021 | 24.00 | | 111,39 | 90,98 | 20,61 | 87,64 | 49,27 | 38,37 | | | 21,49 | 21,49 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 86,01 | | | | | | Кал | |
| 09.03.2021 | 24.00 | | 110,38 | 88,48 | 20,04 | 88,34 | 48,41 | 39,93 | | | 22,43 | 22,43 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 89,82 | | | | | | Кал | |
| 10.03.2021 | 24.00 | | 108,52 | 88,48 | 20,04 | 91,37 | 50,07 | 41,80 | | | 20,14 | 20,14 | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 87,07 | | | | | | Кал | |
| 11.03.2021 | 24.00 | | 109,73 | 90,12 | 19,61 | 91,37 | 50,07 | 41,80 | | | 21,62 | 21,62 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 90,68 | | | | | | Кал | |
| 12.03.2021 | 24.00 | | 106,52 | 85,79 | 20,73 | 80,39 | 46,99 | 33,40 | | | 22,55 | 22,55 | 23,27 | 23,27 | 23,27 | 84,65 | | | | | | Кал | |
| 13.03.2021 | 24.00 | | 112,90 | 91,59 | 21,31 | 84,39 | 48,24 | 36,15 | | | 21,10 | 21,10 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 85,65 | | | | | | Кал | |
| 14.03.2021 | 24.00 | | 113,62 | 93,65 | 19,97 | 86,56 | 50,84 | 35,72 | | | 22,55 | 22,55 | 23,27 | 23,27 | 23,27 | 88,65 | | | | | | Кал | |
| 15.03.2021 | 24.00 | * | 111,37 | 93,99 | 17,38 | 85,03 | 50,65 | 34,38 | | | 21,60 | 21,60 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 84,16 | | | | | | Кал | |
| 16.03.2021 | 24.00 | | 114,24 | 94,35 | 19,89 | 82,87 | 49,24 | 33,63 | | | 21,24 | 21,24 | 21,89 | 21,89 | 21,89 | 82,36 | | | | | | Кал | |
| 17.03.2021 | 24.00 | | 113,45 | 93,66 | 19,79 | 82,78 | 49,07 | 33,71 | | | 21,15 | 21,15 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 82,24 | | | | | | Кал | |
| 18.03.2021 | 24.00 | | 112,73 | 92,93 | 19,80 | 82,49 | 48,70 | 33,79 | | | 21,10 | 21,10 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 81,93 | | | | | | Кал | |
| 19.03.2021 | 24.00 | | 109,53 | 91,35 | 18,18 | 82,53 | 47,87 | 34,66 | | | 19,39 | 19,39 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 82,09 | | | | | | Кал | |
| 20.03.2021 | 24.00 | | 112,35 | 90,54 | 21,81 | 82,50 | 47,25 | 34,59 | | | 23,08 | 23,08 | 23,77 | 23,77 | 23,77 | 82,09 | | | | | | Кал | |
| 21.03.2021 | 24.00 | | 112,87 | 92,73 | 20,14 | 82,86 | 48,27 | 34,59 | | | 21,34 | 21,34 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 82,27 | | | | | | Кал | |
| 22.03.2021 | 24.00 | | 111,43 | 93,89 | 17,54 | 82,65 | 48,72 | 33,93 | | | 18,67 | 18,67 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 82,01 | | | | | | Кал | |
| 23.03.2021 | 24.00 | | 112,06 | 92,61 | 19,45 | 85,68 | 49,41 | 36,27 | | | 20,43 | 20,43 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 84,90 | | | | | | Кал | |
| Итого | 612,00 | | 3137,70 | 2593,13 | 544,57 | | | | | | 572,09 | 572,09 | 590,52 | 590,52 | 590,52 | | | | | | | Кал | |

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vn, T Общ, Кал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уэл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0,25 °C
 Количество потребленной тепловой энергии Общ, 140,72 Ккал
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл, 590,52 м.куб.

Отвественный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Представитель: [подпись]