

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозлезеро"
 Источник: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 СлПТ941.11 № 36490
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обогатный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Договор: 9243.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 26.04.2023
 Гмапх= 0,2
 Гмапх= 0,2
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Телефон:
 Узел учета:
 Код УТЭ:
 Отопление
 1826
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Отопление
 1826
 График: 150/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотг = 0,9054 Qвс = 0 Qотх = 0 Qгвс = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gотг = 271,62 Gвс = 0 Gотх = 0 Qгвс ср = 0
 Qвс ср = 0
 Gвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Gвс ср = 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (В-1)										Учет ГВС (В-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излия)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2021	24.00*		167,85	167,15	0,70	95,14	59,73	35,41															
24.02.2021	24.00*		175,62	174,98	0,64	93,79	60,24	33,55															6,00
25.02.2021	24.00*		182,46	181,85	0,61	91,91	61,23	30,68															5,95
26.02.2021	24.00*		182,73	182,26	0,47	90,20	61,55	28,65															5,65
27.02.2021	24.00*		181,18	180,70	0,48	87,98	60,95	27,23															5,28
28.02.2021	24.00*		180,38	179,89	0,49	86,85	60,14	26,71															4,98
01.03.2021	24.00*		181,61	181,11	0,50	86,29	60,63	25,66															4,86
02.03.2021	24.00*		180,94	180,48	0,46	83,97	59,49	24,48															4,70
03.03.2021	24.00*		181,13	180,73	0,40	83,87	59,41	24,46															4,47
04.03.2021	24.00*		179,33	178,94	0,39	83,67	59,12	24,55															4,47
05.03.2021	24.00*		176,93	175,51	0,42	84,98	58,93	26,05															4,62
06.03.2021	24.00*		176,77	176,30	0,47	86,74	59,50	27,24															4,86
07.03.2021	24.00*		177,40	176,88	0,52	88,00	60,31	27,69															4,96
08.03.2021	24.00*		174,59	174,04	0,55	88,99	59,97	29,02															5,11
09.03.2021	24.00*		170,31	169,72	0,59	89,77	59,15	30,62															5,26
10.03.2021	24.00*		169,19	168,57	0,62	91,80	59,07	32,73															5,59
11.03.2021	24.00*		173,12	172,47	0,65	92,79	59,99	32,80															5,73
12.03.2021	24.00*		164,67	164,17	0,50	82,37	55,16	27,21															4,50
13.03.2021	24.00*		176,75	176,21	0,54	85,41	57,19	28,22															5,03
14.03.2021	24.00*		180,36	179,75	0,61	87,86	60,19	27,67															5,04
15.03.2021	24.00*		181,68	181,11	0,57	86,30	60,34	25,96															4,76
16.03.2021	24.00*		180,95	180,35	0,60	84,09	59,05	25,04															4,58
17.03.2021	24.00*		180,29	179,77	0,52	83,99	58,87	25,12															4,57
18.03.2021	24.00*		179,24	178,78	0,46	83,70	58,32	25,38															4,65
19.03.2021	24.00*		175,04	174,60	0,44	83,79	57,41	26,38															4,65
20.03.2021	24.00*		174,71	174,32	0,39	83,68	57,00	26,68															4,70
21.03.2021	24.00*		179,02	178,59	0,43	84,02	57,97	26,05															4,70
22.03.2021	24.00*		180,68	180,10	0,58	83,82	58,24	25,58															4,95
Среднее	24.00		177,28	176,76	0,52	86,99	59,24	27,74															4,85
Итого	672,00		4963,93	4949,33	14,60																		138,71

Дата	время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл. т	Общ., Гкал	Траб., ч

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по Договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоносителя Узлп изл.

0,25 °С
 0 Гкал
 0 час
 0 Гкал
 0 час
 138,71 Гкал
 М.куб.

