

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь 6-Р, д. 1 ИТП2  
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергострой"

Договор: 9243 038-1  
 Строит. адрес: Стрелкино  
 Телефон: 2-х трубная схема

Телефон: 150/70

Узел учета: Код УУТЭ: 1826

Отопление 1826

Установленные приборы: Часовые и орглон. архивы в файлах:  
 Вычислитель: СИТТ941.11 № 36388  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)

Схема подпиточника: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЭ поверены до: 26.05.2023  
 Термомонобр.: КИПТР-05  
 КИПТР-05

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот = 0,9064  
 Отопление: Qот = 0  
 Летом: Qлет = M3\*(h3-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,9064  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 271,62  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Qвс = 0  
 Qвс.ср = 0  
 Gвс = 0  
 Gвс.м = 0

Qвс = 0  
 Qвс.ср = 0  
 Gвс = 0  
 Gвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)		Уплдпит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.02.2021	24.00	*	104.07	106.45	-2.38	95.09	53.92	41.17														4.17
24.02.2021	24.00	*	108.90	111.32	-2.42	93.74	54.61	39.13														4.14
25.02.2021	24.00	*	113.19	115.60	-2.41	91.88	56.06	35.82														3.93
26.02.2021	24.00	*	113.43	115.92	-2.49	90.16	56.36	33.80														3.70
27.02.2021	24.00	*	112.45	115.16	-2.71	87.85	55.87	31.98														3.45
28.02.2021	24.00	*	111.99	115.37	-3.38	86.82	55.67	31.15														3.31
01.03.2021	24.00	*	112.73	116.05	-3.32	86.25	55.94	30.31														3.24
02.03.2021	24.00	*	112.32	115.64	-3.32	83.94	55.10	28.84														3.06
03.03.2021	24.00	*	112.47	115.78	-3.31	83.84	55.21	28.63														3.04
04.03.2021	24.00	*	111.32	114.62	-3.30	83.65	55.09	28.56														3.01
05.03.2021	24.00	*	109.18	112.48	-3.30	84.95	54.79	30.16														3.12
06.03.2021	24.00	*	109.70	113.00	-3.30	86.71	55.49	31.22														3.25
07.03.2021	13.00	*	59.70	61.47	-1.77	88.04	56.49	31.55														1.81
08.03.2021	*	*																				
09.03.2021	*	*																				
10.03.2021	*	*																				
11.03.2021	*	*																				
12.03.2021	*	*																				
13.03.2021	*	*																				
14.03.2021	*	*																				
15.03.2021	*	*																				
16.03.2021	*	*																				
17.03.2021	*	*																				
18.03.2021	*	*																				
19.03.2021	*	*																				
20.03.2021	*	*																				
21.03.2021	*	*																				
22.03.2021	*	*																				
Среднее	23.15		110.95	113.93	-2.98	87.92	55.43	32.49														3.45
Итого	301.00		1391.49	1428.86	-37.41	87.92	55.43	32.49														43.23

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 371 час  
 Период расчета по договору: 371 час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 96,21 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл. м.куб. м.куб.

Ответственный за учет энергии (от абонента)  
 Филиал «Энергообъект»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплопоставляющей организации  
 « 26 »