Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 3**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9242.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **12017**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ941.11 № 36949**
Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-D
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**

	Gmin=	Gmax=	
	0,2	30	КТПТР-05
	0,2	30	КТПТР-05

Режим (схема): **ОП: СП-0;**
Преобр.давления:
Термопреобр.:
график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,309** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **92,7** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	24,00	*	144,89	141,87	3,02	92,34	51,98	40,36														6,00
24.02.2021	24,00	*	151,30	148,48	2,82	91,25	52,91	38,34														5,96
25.02.2021	24,00	*	157,09	154,33	2,76	89,56	54,17	35,39														5,73
26.02.2021	24,00	*	157,21	154,67	2,54	87,82	54,18	33,64														5,45
27.02.2021	24,00	*	155,72	153,53	2,19	85,59	53,71	31,88														5,14
28.02.2021	24,00	*	155,26	152,96	2,28	84,59	53,37	31,22														5,02
01.03.2021	24,00	*	156,21	154,02	2,19	84,09	53,57	30,53														4,91
02.03.2021	24,00	*	155,49	153,45	2,04	81,89	52,35	29,54														4,70
03.03.2021	24,00	*	155,72	153,73	1,99	81,74	52,12	29,63														4,72
04.03.2021	24,00	*	154,14	152,12	2,02	81,54	51,70	29,84														4,69
05.03.2021	24,00	*	151,57	149,48	2,09	82,65	51,33	31,32														4,88
06.03.2021	24,00	*	152,39	150,21	2,18	84,36	52,10	32,27														5,05
07.03.2021	24,00	*	152,81	150,55	2,26	85,56	52,41	33,15														5,24
08.03.2021	24,00	*	150,46	148,16	2,30	86,43	52,34	34,09														5,27
09.03.2021	24,00	*	146,79	144,23	2,56	87,09	51,31	35,77														5,41
10.03.2021	24,00	*	146,04	143,37	2,67	88,94	51,21	37,73														5,64
11.03.2021	24,00	*	149,40	146,76	2,64	90,00	52,26	37,74														5,79
12.03.2021	24,00	*	141,74	139,26	2,48	79,43	47,71	31,72														4,70
13.03.2021	24,00	*	152,99	147,71	5,28	82,54	49,83	32,72														5,28
14.03.2021	24,00	*	155,43	150,44	4,99	85,45	52,76	32,68														5,33
15.03.2021	24,00	*	156,93	152,34	4,59	84,00	52,86	31,14														5,17
16.03.2021	24,00	*	156,88	152,90	3,98	81,82	51,75	30,07														4,96
17.03.2021	24,00	*	156,31	153,17	3,14	81,63	51,97	29,66														4,80
18.03.2021	24,00	*	155,04	153,05	1,99	81,34	51,52	29,82														4,78
19.03.2021	24,00	*	151,74	149,69	2,05	81,33	50,67	30,67														4,77
20.03.2021	24,00	*	152,08	149,58	2,50	81,21	50,13	31,08														4,90
21.03.2021	24,00	*	155,73	153,27	2,46	81,63	51,02	30,61														4,90
22.03.2021	24,00	*	155,81	153,77	2,04	81,53	51,20	30,33														4,80
Среднее	24,00		152,97	150,25	2,72	84,55	51,94	32,61														5,14
Итого	**672,00**		**4283,17**	**4207,12**	**76,05**																	**143,99**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **143,99** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«__» _____ 20__ г. _____/