Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 10, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9036.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23559**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 226008**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2871**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1708**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0574**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**87,2203**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**22,96** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	24,00		114,39	102,64	11,75	95,66	57,37	38,29			9,83		9,83	10,23		10,23		95,09				5,06
24.02.2021	24,00	*	116,37	105,60	10,77	95,88	58,52	37,36			8,91		8,91	9,26		9,26		95,14				4,98
25.02.2021	24,00		118,35	108,05	10,30	91,37	58,01	33,37			8,38		8,38	8,69		8,69		90,79				4,56
26.02.2021	24,00	*	118,28	107,85	10,43	90,11	57,89	32,22			8,56		8,56	8,86		8,86		89,52				4,40
27.02.2021	24,00	*	117,36	107,46	9,90	86,77	56,29	30,47			8,15		8,15	8,39		8,39		86,08				4,13
28.02.2021	24,00	*	117,81	107,00	10,81	85,63	55,73	29,90			9,05		9,05	9,34		9,34		85,11				4,13
01.03.2021	24,00	*	116,50	105,60	10,90	83,84	54,87	28,97			9,12		9,12	9,42		9,42		83,27				3,99
02.03.2021	24,00	*	115,76	104,35	11,41	81,87	53,73	28,14			9,69		9,69	9,97		9,97		81,41				3,89
03.03.2021	24,00	*	115,43	104,06	11,37	81,60	53,40	28,20			9,65		9,65	9,92		9,92		81,11				3,90
04.03.2021	24,00	*	114,70	104,35	10,35	83,42	54,24	29,18			8,72		8,72	8,97		8,97		82,73				3,91
05.03.2021	24,00	*	114,39	104,06	10,33	84,51	54,35	30,15			8,67		8,67	8,91		8,91		83,99				4,02
06.03.2021	24,00	*	113,80	103,11	10,69	86,68	55,07	31,61			9,04		9,04	9,34		9,34		85,86				4,18
07.03.2021	24,00	*	114,83	103,33	11,50	88,30	55,91	32,39			9,75		9,75	10,09		10,09		87,74				4,37
08.03.2021	24,00	*	112,94	101,91	11,03	89,60	55,98	33,62			9,33		9,33	9,67		9,67		89,00				4,42
09.03.2021	24,00	*	111,90	101,57	10,33	92,18	56,48	35,70			8,74		8,74	9,04		9,04		91,42				4,57
10.03.2021	24,00		112,85	101,57	11,28	94,34	56,99	37,34			9,55		9,55	9,91		9,91		93,79				4,87
11.03.2021	24,00	*	112,97	102,79	10,18	94,15	57,15	36,99			8,44		8,44	8,74		8,74		93,43				4,79
12.03.2021	24,00		114,73	103,99	10,74	92,71	57,34	35,37			8,94		8,94	9,27		9,27		92,09				4,67
13.03.2021	24,00	*	115,83	105,20	10,63	89,87	57,19	32,68			8,87		8,87	9,17		9,17		89,18				4,39
14.03.2021	24,00	*	116,76	104,97	11,79	86,93	56,13	30,80			10,06		10,06	10,41		10,41		86,40				4,30
15.03.2021	21,00	*	100,18	91,52	8,66	84,58	55,13	29,45			7,32		7,32	7,53		7,53		84,09				3,43
16.03.2021	24,00		115,09	104,06	11,03	83,51	54,28	29,23			9,42		9,42	9,70		9,70		83,05				3,97
17.03.2021	24,00	*	114,79	104,24	10,55	83,60	54,26	29,34			9,00		9,00	9,25		9,25		83,10				3,96
18.03.2021	24,00		115,12	103,80	11,32	83,39	54,07	29,32			9,75		9,75	10,05		10,05		82,93				3,98
19.03.2021	24,00		112,02	102,17	9,85	83,27	53,49	29,78			8,25		8,25	8,50		8,50		82,73				3,88
20.03.2021	24,00	*	113,64	102,11	11,53	83,34	53,30	30,04			9,71		9,71	10,02		10,02		82,76				4,03
21.03.2021	24,00		115,79	104,49	11,30	83,40	54,03	29,36			9,72		9,72	10,01		10,01		82,87				4,01
22.03.2021	5,00	*	23,17	22,05	1,12	83,17	54,14	29,04			0,83		0,83	0,85		0,85		82,15				0,75
Среднее	23,21		115,04	104,27	10,78	87,27	55,55	31,73			9,06		9,06	9,36		9,36		86,67				4,27
Итого	**650,00**		**3115,75**	**2823,90**	**291,85**						**245,45**		**245,45**	**253,51**		**253,51**						**115,54**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **22** час **3,96** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **22** час **8,58** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **119,5** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **262,09** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«__» _____ 20__ г. _____ /