

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер, д. 12, лит. Б
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9037_038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 23560
 Код УУТЭ:

Отопление: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48434
 Подключающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подключающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: 17.07.2021
 Gm1= 0,2
 Gm2= 0,2
 Gmax= 30
 KTCSPH
 KTCSPH

Режим (схема):
 Преобр. давлени:

Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=0,3153 Qвх=0 Qгвс=M3*(t3-hвх)
 Договорные нагрузки (гр час): Гкал/час: Qот= 95,7873 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0
 Договорные расходы (гр сут.): Гб/г: Qвх.т=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|------|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|-----------------|----|----|------------|--------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излпн) | Улопит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ | |
| | час | | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Кал | |
| 23.02.2021 | 24.00 | | 107,28 | 107,28 | 0,00 | 95,50 | 47,33 | 48,17 | | | | | | | | | | | | | | | 5,24 |
| 24.02.2021 | 24.00 | | 110,13 | 110,13 | 0,00 | 95,76 | 48,57 | 47,20 | | | | | | | | | | | | | | | 5,24 |
| 25.02.2021 | 24.00 | | 112,68 | 112,68 | 0,00 | 91,26 | 49,01 | 42,25 | | | | | | | | | | | | | | | 4,80 |
| 26.02.2021 | 24.00 | | 112,42 | 112,42 | 0,00 | 90,01 | 49,29 | 40,72 | | | | | | | | | | | | | | | 4,51 |
| 27.02.2021 | 24.00 | | 111,95 | 111,95 | 0,28 | 86,68 | 48,46 | 38,22 | | | | | | | | | | | | | | | 4,28 |
| 28.02.2021 | 24.00 | | 111,57 | 111,57 | 0,00 | 85,52 | 48,14 | 37,38 | | | | | | | | | | | | | | | 4,14 |
| 01.03.2021 | 24.00 | | 110,10 | 110,10 | 0,00 | 83,76 | 47,53 | 36,23 | | | | | | | | | | | | | | | 3,94 |
| 02.03.2021 | 24.00 | | 108,74 | 108,74 | 0,00 | 81,80 | 46,53 | 35,27 | | | | | | | | | | | | | | | 3,84 |
| 03.03.2021 | 24.00 | | 108,44 | 108,44 | 0,00 | 81,47 | 46,25 | 35,22 | | | | | | | | | | | | | | | 3,82 |
| 04.03.2021 | 24.00 | | 108,66 | 108,66 | 0,00 | 83,30 | 46,92 | 36,38 | | | | | | | | | | | | | | | 3,96 |
| 05.03.2021 | 24.00 | | 108,40 | 108,40 | 0,00 | 84,37 | 46,63 | 37,75 | | | | | | | | | | | | | | | 4,08 |
| 06.03.2021 | 24.00 | | 107,46 | 107,46 | 0,00 | 86,53 | 47,08 | 39,46 | | | | | | | | | | | | | | | 4,24 |
| 07.03.2021 | 12.00 | * | 49,36 | 49,36 | 0,00 | 83,88 | 46,98 | 36,90 | | | | | | | | | | | | | | | 1,98 |
| 08.03.2021 | 24.00 | | 118,78 | 117,61 | 1,17 | 81,68 | 56,53 | 25,16 | | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 09.03.2021 | 24.00 | | 138,19 | 138,19 | 0,00 | 92,10 | 55,67 | 36,44 | | | | | | | | | | | | | | | 5,03 |
| 10.03.2021 | 24.00 | | 138,55 | 138,55 | 0,00 | 94,25 | 54,10 | 40,14 | | | | | | | | | | | | | | | 5,52 |
| 11.03.2021 | 24.00 | | 140,22 | 140,22 | 0,00 | 94,07 | 54,49 | 39,58 | | | | | | | | | | | | | | | 5,52 |
| 12.03.2021 | 24.00 | | 141,82 | 141,82 | 0,00 | 92,70 | 54,77 | 37,93 | | | | | | | | | | | | | | | 5,40 |
| 13.03.2021 | 24.00 | | 143,28 | 143,28 | 0,00 | 89,87 | 54,71 | 35,16 | | | | | | | | | | | | | | | 5,04 |
| 14.03.2021 | 24.00 | | 142,84 | 142,84 | 0,00 | 86,92 | 53,86 | 33,06 | | | | | | | | | | | | | | | 4,70 |
| 15.03.2021 | 21.00 | * | 124,26 | 124,26 | 0,00 | 84,60 | 53,03 | 31,57 | | | | | | | | | | | | | | | 4,32 |
| 16.03.2021 | 24.00 | | 141,61 | 141,61 | 0,00 | 83,49 | 52,42 | 31,06 | | | | | | | | | | | | | | | 4,32 |
| 17.03.2021 | 24.00 | | 141,83 | 141,83 | 0,00 | 83,57 | 52,47 | 31,10 | | | | | | | | | | | | | | | 4,33 |
| 18.03.2021 | 24.00 | | 141,27 | 141,27 | 0,00 | 83,36 | 52,23 | 31,13 | | | | | | | | | | | | | | | 4,46 |
| 19.03.2021 | 24.00 | | 139,20 | 139,20 | 0,00 | 83,23 | 51,30 | 31,93 | | | | | | | | | | | | | | | 4,46 |
| 20.03.2021 | 24.00 | | 139,40 | 139,40 | 0,00 | 83,30 | 51,23 | 32,07 | | | | | | | | | | | | | | | 4,15 |
| 21.03.2021 | 22.00 | | 130,40 | 130,40 | 0,00 | 83,35 | 51,95 | 31,40 | | | | | | | | | | | | | | | 4,40 |
| 22.03.2021 | 24.00 | | 142,51 | 142,51 | 0,00 | 83,13 | 51,96 | 31,17 | | | | | | | | | | | | | | | 4,40 |
| Среднее | 23.39 | | 128,73 | 125,68 | 0,05 | 86,77 | 50,69 | 36,07 | | | | | | | | | | | | | | | 4,52 |
| Итого | 655.00 | | 3431,35 | 3429,92 | 1,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123,41 |

| Дата, время | M1, т | | M2, т | | M3, т | | M4, т | | V3, куб.м | | V4, куб.м | | Vл, т | | Общ, Гкал | | Траб, ч | |
|-------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-----------|--|-----------|--|-------|--|-----------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уилл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Увлс изл.

0 °С
 0 Гкал
 17 час
 17 час
 3,23 Гкал
 0 куб.м
 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное хозяйство филиала
 Представитель теплоснабжающей организации

« 20 2021 г. »