Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 14, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9038.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23561**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** график: **149/70**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 253403**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,245**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.= **0,0033**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср= **0,0015**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**74,4304**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.= **0,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	24,00	*	117,03	116,38	0,65	95,89	54,93	40,96			0,34		0,34	0,34		0,34		87,28				
24.02.2021	24,00	*	120,82	120,35	0,47	96,03	56,31	39,72			0,06		0,06	0,06		0,06		73,75				4,84
25.02.2021	24,00	*	123,90	123,37	0,53	91,59	56,06	35,53			0,06		0,06	0,06		0,06		78,69				4,84
26.02.2021	24,00	*	123,62	123,17	0,45	90,26	56,51	33,75			0,00		0,00	0,00		0,00		33,66				4,44
27.02.2021	24,00	*	123,13	122,68	0,45	86,92	55,46	31,46			0,06		0,06	0,06		0,06		69,15				4,21
28.02.2021	24,00	*	122,67	122,31	0,36	85,86	54,94	30,92			0,15		0,15	0,15		0,15		77,21				3,91
01.03.2021	24,00	*	120,99	120,58	0,41	84,03	53,87	30,16			0,04		0,04	0,04		0,04		57,53				3,82
02.03.2021	24,00	*	119,65	119,06	0,59	82,03	52,68	29,35			0,20		0,20	0,20		0,20		78,30				3,68
03.03.2021	24,00	*	119,21	118,76	0,45	81,88	52,50	29,38			0,08		0,08	0,08		0,08		68,26				3,54
04.03.2021	24,00	*	119,39	118,99	0,40	83,66	53,08	30,58			0,07		0,07	0,07		0,07		64,74				3,53
05.03.2021	24,00	*	119,01	118,50	0,51	84,74	53,19	31,55			0,23		0,23	0,23		0,23		81,59				3,68
06.03.2021	24,00	*	117,92	117,47	0,45	86,96	53,76	33,20			0,09		0,09	0,09		0,09		76,77				3,79
07.03.2021	24,00	*	117,91	117,41	0,50	88,53	54,53	34,00			0,04		0,04	0,04		0,04		40,79				3,95
08.03.2021	24,00	*	116,45	116,06	0,39	89,90	54,38	35,52			0,05		0,05	0,05		0,05		83,78				4,04
09.03.2021	24,00	*	115,62	115,25	0,37	92,49	54,42	38,07			0,09		0,09	0,09		0,09		68,52				4,17
10.03.2021	24,00	*	115,51	115,18	0,33	94,59	54,70	39,89			0,04		0,04	0,04		0,04		66,26				4,43
11.03.2021	24,00	*	117,49	117,12	0,37	94,39	55,13	39,26			0,00		0,00	0,00		0,00		33,83				4,64
12.03.2021	24,00	*	119,31	118,84	0,47	92,90	55,40	37,50			0,04		0,04	0,04		0,04		58,92				4,64
13.03.2021	24,00	*	120,85	120,35	0,50	90,06	55,25	34,81			0,07		0,07	0,07		0,07		77,12				4,51
14.03.2021	24,00	*	120,39	119,87	0,52	87,11	54,42	32,69			0,04		0,04	0,04		0,04		75,38				4,24
15.03.2021	24,00	*	113,97	113,53	0,44	84,76	53,38	31,38			0,02		0,02	0,02		0,02		58,07				3,97
16.03.2021	24,00	*	106,79	106,34	0,45	83,75	51,55	32,20			0,06		0,06	0,06		0,06		57,88				3,61
17.03.2021	24,00	*	77,95	77,43	0,52	83,77	46,67	37,10			0,22		0,22	0,22		0,22		75,90				3,47
18.03.2021	24,00	*	118,58	118,26	0,32	83,61	52,40	31,21			0,12		0,12	0,12		0,12		68,91				2,92
19.03.2021	24,00	*	116,24	115,95	0,29	83,49	51,73	31,76			0,10		0,10	0,10		0,10		69,97				3,72
20.03.2021	24,00	*	116,29	115,98	0,31	83,58	51,56	32,02			0,07		0,07	0,07		0,07		74,45				3,71
21.03.2021	24,00	*	119,40	118,92	0,48	83,62	52,47	31,15			0,21		0,21	0,21		0,21		73,75				3,74
22.03.2021	24,00	*	119,39	119,04	0,35	83,36	52,32	31,04			0,10		0,10	0,10		0,10		72,14				3,75
Среднее	24,00		117,12	116,68	0,44	87,49	53,70	33,79			0,09		0,09	0,09		0,09		67,95				3,73
Итого	**672,00**		**3279,48**	**3267,15**	**12,33**						**2,65**		**2,65**	**2,65**		**2,65**						3,98
																						111,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **111,52** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **2,65** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____/ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__