

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Матюшенко пер. д. 16, лит. В  
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9039.038.1  
 Стрикт-адрес: 03.12.2021  
 Телефон: 2-х трубная схема

Телефон: 0,0089

Узел учета: 0,0869  
 Код УТЭ: 3,56

Общий: 149/70  
 23564

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207187  
 Вычислитель: ПРЭМ  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)

Часовые и сумм. архивы в файлах:  
 расходомер: Smln= 0,1  
 ПРЭМ 0,1  
 ПРЭМ 45

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:  
 Qтех.гв= 0,3248  
 Qтех.гв.ср= 0,0869  
 Qгвс.гв= 34,76  
 Qгвс.ср=

Договорные нагрузки: Кал/час: 0,3512  
 Договорные нагрузки (ср.час): Кал/час: 106,694  
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут: Qгвс.гв= 0,0089  
 Qгвс.ср= 3,56

Фактическое потребление (ТВ-1) за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021  
 Qгвс.гв= 0,0089  
 Qгвс.ср= 0,0089  
 Qгвс.м= 3,56

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv(излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ			
23.02.2021	24.00*		165.53	148.39	17.14	95.37	55.34	40.03	6.80	4.90	15.75	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	95.39	95.52	91.24	89.34	85.98	85.65	85.65	6.50
24.02.2021	24.00		175.43	158.62	16.81	95.53	57.44	38.09	6.80	4.90	15.15	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	95.52	91.24	89.34	85.98	85.65	85.65	6.50	
25.02.2021	24.00*		180.47	165.48	14.99	91.07	57.28	33.79	6.80	4.90	13.27	13.27	13.27	13.27	13.27	13.27	13.27	91.24	89.34	85.98	85.65	85.65	85.65	6.50	
26.02.2021	24.00		180.00	164.39	15.61	89.75	57.21	32.54	6.80	4.90	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	89.34	85.98	85.65	85.65	85.65	85.65	6.50	
27.02.2021	24.00*		180.86	162.59	18.27	86.42	55.65	30.77	6.80	4.90	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	16.70	85.98	85.65	85.65	85.65	85.65	85.65	6.50	
28.02.2021	24.00*		180.24	161.33	18.91	85.40	55.03	30.37	6.80	4.90	17.30	17.30	17.30	17.30	17.30	17.30	17.30	85.65	85.65	85.65	85.65	85.65	85.65	6.50	
01.03.2021	24.00		175.35	159.66	15.69	83.56	54.19	29.37	6.80	4.90	14.04	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	83.28	81.23	81.23	81.23	81.23	81.23	5.92	
02.03.2021	24.00		173.60	156.07	17.53	81.56	52.86	28.70	6.80	4.90	16.01	16.01	16.01	16.01	16.01	16.01	16.01	81.23	81.23	81.23	81.23	81.23	81.23	5.92	
03.03.2021	24.00		171.66	154.60	17.06	81.42	52.55	28.87	6.80	4.90	14.56	14.99	14.99	14.99	14.99	14.99	14.99	81.23	81.23	81.23	81.23	81.23	81.23	5.96	
04.03.2021	24.00		170.88	155.41	15.47	83.20	53.17	30.03	6.80	4.90	13.89	13.89	13.89	13.89	13.89	13.89	13.89	83.41	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	6.12	
05.03.2021	24.00*		169.38	153.77	15.61	84.29	53.10	31.19	6.80	4.90	14.06	14.06	14.06	14.06	14.06	14.06	14.06	83.41	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	6.12	
06.03.2021	24.00*		169.01	152.07	16.94	86.50	53.89	32.61	6.80	4.90	15.48	15.48	15.48	15.48	15.48	15.48	15.48	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	6.43	
07.03.2021	24.00		169.53	151.86	17.67	88.03	54.57	33.46	6.80	4.90	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	6.65	
08.03.2021	24.00		167.27	149.61	17.66	89.39	54.47	34.92	6.80	4.90	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	6.81	
09.03.2021	24.00		161.65	145.36	16.29	91.95	54.24	37.71	6.80	4.90	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	7.00	
10.03.2021	24.00		159.99	144.29	15.70	94.03	54.38	39.65	6.80	4.90	15.74	15.74	15.74	15.74	15.74	15.74	15.74	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	7.21	
11.03.2021	24.00		168.10	150.90	17.20	93.84	55.47	38.37	6.80	4.90	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	14.24	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	7.42	
12.03.2021	24.00		172.57	156.54	16.03	92.34	56.35	35.99	6.80	4.90	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	7.13	
13.03.2021	24.00		176.20	160.08	16.12	89.53	56.42	33.11	6.80	4.90	14.65	14.65	14.65	14.65	14.65	14.65	14.65	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	6.76	
14.03.2021	24.00		177.34	158.75	18.59	86.61	55.43	31.18	6.80	4.90	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	6.57	
15.03.2021	24.00		173.34	156.31	17.03	84.28	54.40	29.88	6.80	4.90	15.66	15.66	15.66	15.66	15.66	15.66	15.66	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	6.12	
16.03.2021	24.00		171.39	155.06	16.33	83.31	53.55	29.76	6.80	4.90	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	84.52	5.98	
18.03.2021	24.00		169.18	153.02	16.16	83.18	53.13	30.05	6.80	4.90	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38	83.47	83.47	83.47	83.47	83.47	83.47	6.02	
19.03.2021	24.00*		162.77	146.99	15.78	83.06	51.86	31.20	6.80	4.90	14.97	14.97	14.97	14.97	14.97	14.97	14.97	83.32	83.32	83.32	83.32	83.32	83.32	5.90	
20.03.2021	24.00		162.12	146.26	15.86	83.15	51.51	31.64	6.80	4.90	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	83.35	5.96	
21.03.2021	24.00*		170.94	152.43	18.51	83.19	52.67	30.52	6.80	4.90	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	17.46	83.38	83.38	83.38	83.38	83.38	83.38	6.20	
22.03.2021	24.00		168.86	153.56	15.32	82.94	52.84	30.10	6.80	4.90	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	83.03	83.03	83.03	83.03	83.03	83.03	5.90	
Итого	672.00		4795.52	4328.50	467.02	87.01	54.38	32.63	6.80	4.90	426.47	426.47	426.47	426.47	426.47	426.47	426.47	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	181.98	

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Qобщ, Гкал		Траб, ч	
	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	

Показаны счетчиков на момент снятия данных.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения tз:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Vнас изл.

0 час  
 0 час  
 0 Гкал  
 0 Кал  
 181,98 Гкал  
 440,87 м.куб.  
 0 Кал  
 0 Кал

