

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Невзоровой ул., д. 3, лит. А  
 Обслуживающая организация: котельная по адресу Елизарова пр., д. 32а

Источники: Вычислитель: ВКГ-7 № 206893  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм: zima: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот.= 0,323 Qврт.= 0  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 0 Qврт.= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут.: Qот.= 310,08 Qврт.= 0

Договор: 9086.038.1  
 Строит. адрес: 03.12.2021  
 Телефон: 23776  
 Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УЭТЗ поверены до: 03.12.2021  
 Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 Режим (схема): Преобр. давления:  
 Уэлл учета: Отопление  
 Код УЭТЗ: 23776  
 График: 95/70

Дата	Тп	НС	M1		M2		dM	T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3		V4		dV (малля)		Vподпит	T3	T4	P3	P4	Общ
			T	°C	T	°C		T	°C	кг/см2	кг/см2							T	°C	T	°C	°C	кг/см2						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021																Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Тп	НС	M1		M2		dM	T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3		V4		dV (малля)		Vподпит	T3	T4	P3	P4	Общ
			T	°C	T	°C		T	°C	кг/см2	кг/см2							T	°C	T	°C	°C	кг/см2						
23.02.2021	24.00		541.43	541.43	541.43	0.00	73.79	62.59	11.20																				6.08
24.02.2021	24.00		544.10	544.10	544.10	0.00	72.31	61.78	10.53																				5.75
25.02.2021	24.00*		512.43	513.30	-0.87	65.36	56.89	8.47																					4.36
26.02.2021	24.00		540.79	540.79	0.00	64.12	55.91	8.21																					4.45
27.02.2021	24.00		538.23	538.23	0.00	63.55	55.52	8.03																					4.34
28.02.2021	24.00		537.25	537.25	0.00	62.49	54.67	7.82																					4.22
01.03.2021	24.00		541.16	541.16	0.00	61.81	54.26	7.55																					4.10
02.03.2021	24.00		541.90	541.90	0.00	61.25	53.85	7.40																					3.96
03.03.2021	24.00		539.43	539.43	0.00	60.71	53.40	7.31																					4.03
04.03.2021	24.00		536.55	536.55	0.00	60.25	52.90	7.35																					3.96
05.03.2021	24.00		537.05	537.05	0.00	61.95	54.04	7.91																					4.26
06.03.2021	24.00		535.17	535.17	0.00	63.60	55.34	8.26																					4.46
07.03.2021	24.00		538.02	538.02	0.00	63.50	55.24	8.26																					4.44
08.03.2021	24.00		533.17	533.17	0.00	64.71	56.05	8.66																					4.64
09.03.2021	24.00		528.41	528.41	0.00	66.79	57.33	9.46																					5.01
10.03.2021	24.00		527.01	527.01	0.00	67.03	57.29	9.74																					5.15
11.03.2021	24.00		528.23	528.23	0.00	66.67	57.03	9.64																					5.11
12.03.2021	24.00		529.61	529.61	0.00	65.49	56.29	9.20																					4.89
13.03.2021	24.00		531.00	531.00	0.00	63.74	55.29	8.45																					4.50
14.03.2021	24.00		531.69	531.69	0.00	62.94	54.87	8.07																					4.31
15.03.2021	24.00		531.32	531.32	0.00	61.35	53.74	7.61																					4.06
16.03.2021	24.00		531.50	531.50	0.00	59.94	52.58	7.36																					3.92
17.03.2021	24.00		531.08	531.08	0.00	59.85	52.44	7.41																					3.95
18.03.2021	24.00		530.40	530.40	0.00	60.25	52.75	7.50																					4.00
19.03.2021	24.00		531.11	531.11	0.00	60.06	52.46	7.60																					4.06
20.03.2021	24.00		531.33	531.33	0.00	59.43	51.88	7.55																					4.03
21.03.2021	24.00		531.42	531.42	0.00	60.26	52.65	7.61																					4.06
22.03.2021	24.00		532.25	532.25	0.00	61.05	53.32	7.73																					4.13
Среднее	24.00		533.68	533.71	-0.03	63.37	55.08	8.28																					4.44
Итого	672.00		14943.00	14943.90	-0.87	63.37	55.08	8.28																					124.24

Показания счетчиков на момент снятия данных:				Общ				Траб. ч		
Дата	Время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул. Т	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Уэлл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 0 °C  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ. 124,24 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Увлс исл. м.куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергоснабжение организации»  
 Администрация теплоснабжающей организации  
 Отчет Прицепят