

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул, д. 21, лит. В
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9910.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24495

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
 Подлежащий трубопровод (M1) расходомер: ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ
 Подлежащий ГВС (M3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hв)*M2*(h2-hв)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Gm1= 0,1
 Gm2= 0,1
 Gm3= 0,067
 Gm4= 45
 KTCП-Н 45
 KTCП-Н 45
 TСП-Н 30

Режим (схема):
 Преобраз. давления:
 Qтеп.гвс = 0
 Qтеп.ср = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qтеп.гвс = 0,319
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтеп.ср = 0,087
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qгвс.м = 3,48
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Тип	Учет отопления (В-1)										Контроль ГВС (В-2)				Общ.					
		M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	V3	V4	dv (излия)	Улодпит		T3	T4	P3	P4	
23.02.2021	23.00*	153,69	136,27	17,42	93,47	56,14	37,33														6,73
24.02.2021	24,00	167,07	152,00	15,07	92,14	57,43	34,71														6,68
25.02.2021	24,00	175,11	158,48	15,63	90,30	59,02	31,28														6,42
26.02.2021	24,00	175,33	159,53	15,80	88,58	58,53	30,05														6,20
27.02.2021	24,00	173,54	157,00	16,54	86,34	57,06	29,28														6,04
28.02.2021	24,00	173,48	158,66	17,82	85,51	56,43	29,08														6,06
01.03.2021	24,00	173,41	158,42	14,99	84,74	56,35	28,39														5,78
02.03.2021	24,00	172,81	156,90	15,91	82,59	55,07	27,52														5,64
03.03.2021	24,00	172,65	157,32	15,33	82,59	54,84	27,75														5,64
04.03.2021	24,00	169,94	154,00	15,94	82,41	54,31	28,10														5,65
05.03.2021	24,00	167,03	150,93	16,10	83,73	54,18	29,55														6,02
06.03.2021	24,00	168,15	152,62	15,53	85,50	54,81	30,69														6,15
07.03.2021	24,00	168,62	152,19	16,43	86,59	55,62	30,97														6,42
08.03.2021	24,00	166,66	147,88	18,78	87,62	55,39	32,23														6,62
09.03.2021	24,00	161,18	144,93	16,25	88,27	54,38	33,89														6,36
10.03.2021	24,00	160,67	144,44	16,23	90,19	54,59	35,60														6,67
11.03.2021	24,00	164,55	148,87	15,68	91,11	56,01	35,10														6,13
12.03.2021	24,00	155,42	138,95	16,47	79,32	50,89	28,43														6,00
13.03.2021	24,00	169,35	154,14	15,21	85,43	55,02	30,41														5,25
14.03.2021	24,00	173,41	155,84	17,77	86,31	56,87	29,44														6,13
15.03.2021	24,00	174,09	157,37	16,72	84,60	56,35	28,25														6,13
16.03.2021	24,00	172,78	156,30	16,48	84,60	54,95	27,69														5,70
17.03.2021	24,00	171,39	155,15	16,24	82,58	54,52	28,06														5,70
18.03.2021	24,00	169,50	153,74	15,76	82,35	54,12	28,23														5,64
19.03.2021	24,00	165,67	149,07	16,60	82,43	53,01	29,42														5,76
20.03.2021	24,00	165,74	149,12	16,62	82,44	53,25	29,19														5,73
21.03.2021	24,00	171,56	153,11	18,45	82,66	54,65	28,03														5,83
22.03.2021	24,00	170,52	155,07	15,45	82,49	54,89	27,60														5,58
Среднее	23,96	168,94	152,59	16,35	85,53	55,31	30,22														6,01
Итого	671,00	4723,32	4266,10	457,22																	168,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, т.кал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл.

1 час
 1 час
 0,25 °C
 0,11 Гкал
 0,25 Гкал
 0,81 куб.м
 544,67 м.куб.

