

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул, д. 27, лит. Е
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9340.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23585

график: 15070

Установленные приборы:
 Вычислитель: БКТ-7 № 206117
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ-32-B1
 Гли= 0,1
 КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПН
 0,1
 0,067
 45
 30
 20.12.2021
 Термопрообр.:
 КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПН
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давлений:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,307
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотех = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Гот = 92,1
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021
 Qвент = 0
 Qгвс = M3*(t3-hвх)
 Qгвс.ср = 0,1914
 Qгвс.ср = 0,087
 Ггвс.м = 34,8
 Qгвс.м = 0
 Qгвс.ср = 0,087
 Ггвс.м = 34,8
 Qгвс.м = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)														Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал
			M1	M2	DM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излпн)	Улодпит	T3	T4	P3	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.02.2021	24.00		130.07	105.73	24.34	94.74	49.54	45.20						135.15	106.94	28.21					7.10
24.02.2021	24.00		129.69	110.82	18.87	93.35	50.42	42.93						134.66	112.17	22.49					6.53
25.02.2021	24.00		134.08	115.54	18.54	91.41	51.91	39.50						139.00	116.98	22.02					6.27
26.02.2021	24.00		134.60	115.74	18.86	89.60	51.73	37.87						139.36	117.18	22.18					6.08
27.02.2021	24.00		137.10	114.20	22.90	87.30	50.67	36.63						141.73	115.63	26.10					6.19
28.02.2021	24.00		144.15	113.50	30.65	86.53	50.28	36.25						148.93	114.93	34.00					6.78
01.03.2021	24.00		140.49	114.32	26.17	85.70	50.18	35.52						145.09	115.73	29.36					6.31
02.03.2021	24.00		137.02	114.01	23.01	83.54	49.32	34.22						141.25	115.32	25.93					5.83
03.03.2021	24.00		135.43	114.07	21.36	83.54	49.17	34.37						139.64	115.38	24.26					5.71
04.03.2021	24.00		133.89	112.32	21.57	83.37	48.57	34.80						138.03	113.55	24.48					5.71
05.03.2021	24.00		132.06	110.10	21.96	84.75	48.27	36.48						136.31	111.30	25.01					5.71
06.03.2021	24.00		132.34	110.57	21.77	86.55	48.85	37.70						136.73	111.78	24.95					6.06
07.03.2021	24.00		133.16	110.86	22.30	87.65	49.62	38.03						137.68	112.11	25.57					6.18
08.03.2021	24.00		131.51	109.08	22.43	88.78	49.26	39.52						136.05	110.29	25.76					6.31
09.03.2021	24.00		125.36	104.94	20.42	91.53	47.99	43.54						130.07	107.30	22.77					6.14
10.03.2021	24.00		128.27	107.71	20.56	92.39	49.10	43.29						129.97	106.10	23.87					6.45
11.03.2021	24.00		125.08	102.44	22.64	79.24	44.96	34.28						133.05	108.94	24.11					6.57
12.03.2021	24.00		131.70	110.54	21.16	86.66	48.58	38.08						128.70	103.39	25.31					6.05
13.03.2021	24.00		134.32	112.14	22.18	87.36	50.32	37.04						136.11	111.83	24.28					6.50
14.03.2021	24.00		133.13	112.89	20.24	85.61	50.00	35.61						138.85	113.52	25.33					6.10
15.03.2021	24.00		133.13	112.89	20.24	85.61	50.00	35.61						137.45	114.26	23.19					5.76
16.03.2021	24.00		133.20	112.59	20.61	83.72	48.95	34.77						137.34	113.79	23.55					5.65
17.03.2021	24.00		133.14	111.91	21.23	83.65	48.77	34.88						137.29	113.11	24.18					5.68
18.03.2021	24.00		134.17	111.04	23.13	83.37	48.49	34.88						138.31	112.24	26.07					6.10
19.03.2021	24.00		134.81	108.47	26.34	83.46	47.51	35.95						139.01	109.67	29.34					6.10
20.03.2021	24.00		131.75	108.38	23.37	83.47	47.09	36.38						135.81	109.55	26.26					5.89
21.03.2021	24.00		134.29	110.84	23.45	83.67	48.24	35.43						138.47	112.04	26.43					5.89
22.03.2021	24.00		132.56	111.20	21.36	83.48	48.47	35.01						136.66	112.40	24.26					5.68
Среднее	24.00		132.96	110.79	22.18	86.57	49.09	37.48						137.38	112.05	25.33					6.07
Итого	672.00		3722.99	3102.05	620.94									3846.70	3137.43	709.27					170.02
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ., Гкал	Траб, ч										

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уплн, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц,
 Объем потребленного теплоносителя Увлс изл.

0,25 °С
 169,86 Гкал
 709,27 м.куб.
 0 час
 0 час
 0,16 Гкал
 169,86 Гкал
 709,27 м.куб.

