Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8567-038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ногина 6 / СЦО | Строит.Адрес: Ногина 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ногина 6_СЦО_март_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2072 | Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфло Gmin= Gmax= 12 | Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2024 | Тхв, гр.С= 3,75
Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфло Gmin= Gmax= 12 | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: СДВ-И
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: лето: | Термопреобр.: | Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2021	24,00	-	75,86	75,78	0,08	94,46	50,75	43,71	6,04	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			3,33
24.02.2021	24,00	-	76,07	76,00	0,07	94,99	51,31	43,68	6,05	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			3,33
25.02.2021	24,00	-	75,77	75,58	0,18	90,81	50,96	39,85	6,05	3,62	-		-	-		-		-	-	-	-			3,03
26.02.2021	24,00	-	76,34	76,15	0,18	89,38	51,13	38,25	6,07	3,60	-		-	-		-		-	-	-	-			2,93
27.02.2021	24,00	-	76,69	76,55	0,14	86,36	50,37	35,99	6,08	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			2,77
28.02.2021	24,00	-	76,28	76,17	0,11	85,15	49,98	35,17	6,07	3,60	-		-	-		-		-	-	-	-			2,69
01.03.2021	24,00	-	76,78	76,68	0,10	83,78	49,72	34,06	6,08	3,58	-		-	-		-		-	-	-	-			2,62
02.03.2021	24,00	-	76,97	76,87	0,10	82,41	49,36	33,05	6,09	3,58	-		-	-		-		-	-	-	-			2,55
03.03.2021	24,00	-	76,29	76,18	0,11	80,79	48,16	32,63	6,07	3,60	-		-	-		-		-	-	-	-			2,50
04.03.2021	24,00	-	76,04	75,94	0,09	81,33	48,33	33,01	6,07	3,62	-		-	-		-		-	-	-	-			2,52
05.03.2021	24,00	-	76,18	76,09	0,09	82,45	48,40	34,06	6,07	3,61	-		-	-		-		-	-	-	-			2,60
06.03.2021	24,00	-	72,71	73,19	-0,48	84,10	48,78	35,32	6,06	3,60	-		-	-		-		-	-	-	-			2,55
07.03.2021	24,00	-	75,82	75,55	0,27	85,64	49,52	36,12	6,06	3,63	-		-	-		-		-	-	-	-			2,76
08.03.2021	24,00	-	76,19	76,08	0,10	86,86	49,27	37,59	6,07	3,61	-		-	-		-		-	-	-	-			2,87
09.03.2021	24,00	-	76,71	76,66	0,05	90,46	50,35	40,11	6,08	3,57	-		-	-		-		-	-	-	-			3,08
10.03.2021	24,00	-	76,54	76,50	0,05	91,80	50,25	41,55	6,07	3,57	-		-	-		-		-	-	-	-			3,19
11.03.2021	24,00	-	76,30	76,27	0,03	91,79	50,23	41,56	6,07	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			3,18
12.03.2021	24,00	-	76,40	76,36	0,04	91,12	50,52	40,60	6,08	3,60	-		-	-		-		-	-	-	-			3,11
13.03.2021	24,00	-	76,52	76,40	0,12	87,64	49,87	37,78	6,09	3,61	-		-	-		-		-	-	-	-			2,90
14.03.2021	24,00	-	76,44	76,32	0,12	85,21	49,42	35,79	6,09	3,61	-		-	-		-		-	-	-	-			2,75
15.03.2021	24,00	-	76,66	76,57	0,09	82,37	48,70	33,67	6,09	3,60	-		-	-		-		-	-	-	-			2,59
16.03.2021	24,00	-	76,90	76,80	0,11	81,11	48,00	33,10	6,09	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			2,55
17.03.2021	24,00	-	77,19	77,03	0,16	80,98	48,02	32,96	6,09	3,58	-		-	-		-		-	-	-	-			2,55
18.03.2021	24,00	-	77,09	76,78	0,31	81,24	47,90	33,35	6,09	3,58	-		-	-		-		-	-	-	-			2,59
19.03.2021	24,00	-	76,91	76,77	0,14	80,92	46,86	34,06	6,08	3,58	-		-	-		-		-	-	-	-			2,63
20.03.2021	24,00	-	76,82	76,68	0,14	81,44	46,32	35,12	6,08	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			2,71
21.03.2021	24,00	-	76,81	76,65	0,16	81,52	47,34	34,19	6,10	3,60	-		-	-		-		-	-	-	-			2,64
22.03.2021	24,00	-	76,81	76,65	0,16	80,87	47,55	33,32	6,09	3,59	-		-	-		-		-	-	-	-			2,57
Среднее	24,00	-	76,36	76,26	0,10	85,61	49,19	36,41	6,08	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
Итого	672,00		2138,08	2135,25	2,83						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	78,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Отраб. ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **78,09** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ «__» _____ 20__ г.