Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8226.038.1 ЖКС №2 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 111 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 111 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 111_СЦО_март_H

Вычислитель: СПТ-940 № 2041 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024 | Txв, гр.С= {T_HVS}

Подающ.тр.(M1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(M2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.02.2021	24,00	-	128,06	128,59	-0,53	73,32	63,69	9,62	3,87	3,51	-		-	-		-		-	-	-	-			1,20
24.02.2021	24,00	-	130,67	131,23	-0,56	71,40	62,60	8,79	3,81	3,43	-		-	-		-		-	-	-	-			1,12
25.02.2021	24,00	-	130,77	131,34	-0,57	65,84	58,44	7,40	3,82	3,44	-		-	-		-		-	-	-	-			0,94
26.02.2021	24,00	-	136,74	137,33	-0,59	63,54	56,93	6,61	3,70	3,27	-		-	-		-		-	-	-	-			0,87
27.02.2021	24,00	-	136,32	136,89	-0,56	62,12	55,81	6,31	3,72	3,30	-		-	-		-		-	-	-	-			0,83
28.02.2021	24,00	-	136,71	137,04	-0,33	61,69	55,47	6,22	3,71	3,29	-		-	-		-		-	-	-	-			0,80
01.03.2021	24,00	-	136,71	137,04	-0,33	59,56	53,95	5,61	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			0,80
02.03.2021	24,00	-	136,71	137,04	-0,33	59,71	54,03	5,67	3,61	3,16	-		-	-		-		-	-	-	-			0,80
03.03.2021	24,00	-	140,84	141,20	-0,36	59,70	54,01	5,70	3,58	3,12	-		-	-		-		-	-	-	-			0,78
04.03.2021	24,00	-	136,23	136,55	-0,32	59,71	53,87	5,85	3,66	3,24	-		-	-		-		-	-	-	-			0,78
05.03.2021	24,00	-	133,07	133,38	-0,32	60,77	54,42	6,35	3,72	3,32	-		-	-		-		-	-	-	-			0,83
06.03.2021	24,00	-	133,49	133,82	-0,33	62,21	55,62	6,59	3,71	3,30	-		-	-		-		-	-	-	-			0,86
07.03.2021	24,00	-	133,50	133,86	-0,37	62,64	56,03	6,61	3,70	3,29	-		-	-		-		-	-	-	-			0,86
08.03.2021	24,00	-	133,42	133,81	-0,38	63,50	56,65	6,85	3,69	3,29	-		-	-		-		-	-	-	-			0,89
09.03.2021	24,00	-	131,70	132,07	-0,37	65,08	57,61	7,47	3,72	3,32	-		-	-		-		-	-	-	-			0,96
10.03.2021	24,00	-	127,40	127,74	-0,34	65,49	57,48	8,01	3,80	3,44	-		-	-		-		-	-	-	-			1,00
11.03.2021	24,00	-	126,87	127,20	-0,33	65,54	57,59	7,95	3,81	3,45	-		-	-		-		-	-	-	-			0,99
12.03.2021	24,00	-	126,50	126,83	-0,33	65,15	57,54	7,61	3,81	3,45	-		-	-		-		-	-	-	-			0,94
13.03.2021	24,00	-	126,95	127,29	-0,34	63,75	56,68	7,07	3,80	3,44	-		-	-		-		-	-	-	-			0,88
14.03.2021	24,00	-	130,05	130,40	-0,35	62,18	55,69	6,49	3,73	3,35	-		-	-		-		-	-	-	-			0,82
15.03.2021	24,00	-	131,79	132,14	-0,35	60,82	54,67	6,15	3,76	3,36	-		-	-		-		-	-	-	-			0,79
16.03.2021	24,00	-	135,39	135,76	-0,38	59,73	53,88	5,85	3,77	3,35	-		-	-		-		-	-	-	-			0,77
17.03.2021	24,00	-	136,66	137,04	-0,39	59,78	54,00	5,78	3,74	3,31	-		-	-		-		-	-	-	-			0,77
18.03.2021	24,00	-	123,10	123,45	-0,35	59,21	53,32	5,89	3,67	3,22	-		-	-		-		-	-	-	-			0,71
19.03.2021	24,00	-	142,29	142,65	-0,36	59,78	54,04	5,75	3,60	3,13	-		-	-		-		-	-	-	-			0,80
20.03.2021	24,00	-	141,88	142,25	-0,37	59,77	53,99	5,78	3,62	3,15	-		-	-		-		-	-	-	-			0,80
21.03.2021	24,00	-	141,62	141,98	-0,36	59,75	54,10	5,65	3,63	3,16	-		-	-		-		-	-	-	-			0,78
22.03.2021	24,00	-	140,08	140,43	-0,36	59,76	54,04	5,73	3,63	3,18	-		-	-		-		-	-	-	-			0,78
Среднее	24,00	-	133,77	134,16	-0,39	62,55	55,93	6,62	3,84	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86
Итого	672,00		3745,51	3756,36	-10,85						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	24,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Qтех.уч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,25 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **24,40** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» _____ 20___ г.