Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 131 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховской д.133

Договор: 8061.038.1 Телефон:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 131
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2282
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 131_СЦО_март_Н
Режим (схема):

расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024

график: 95\\70

Txв, гр.С= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.02.2021	24,00	-	170,75	170,94	-0,19	73,38	60,52	12,86	3,82	3,27	-		-	-		-		-	-	-	-			2,19
24.02.2021	24,00	-	170,45	170,60	-0,15	72,21	59,88	12,33	3,81	3,26	-		-	-		-		-	-	-	-			2,09
25.02.2021	24,00	-	169,83	169,93	-0,10	64,81	54,90	9,90	3,81	3,26	-		-	-		-		-	-	-	-			1,68
26.02.2021	24,00	-	168,87	168,88	-0,02	60,34	51,62	8,72	3,74	3,19	-		-	-		-		-	-	-	-			1,47
27.02.2021	24,00	-	168,08	168,03	0,05	59,69	51,22	8,48	3,62	3,08	-		-	-		-		-	-	-	-			1,43
28.02.2021	24,00	-	167,99	167,90	0,10	59,51	51,02	8,49	3,49	2,96	-		-	-		-		-	-	-	-			1,43
01.03.2021	24,00	-	166,98	166,81	0,17	57,82	49,73	8,08	3,66	3,13	-		-	-		-		-	-	-	-			1,36
02.03.2021	24,00	-	166,17	165,95	0,22	56,79	48,88	7,91	3,80	3,27	-		-	-		-		-	-	-	-			1,32
03.03.2021	24,00	-	165,54	165,32	0,22	56,84	48,90	7,94	3,80	3,27	-		-	-		-		-	-	-	-			1,33
04.03.2021	24,00	-	165,07	164,83	0,24	56,67	48,72	7,95	3,80	3,28	-		-	-		-		-	-	-	-			1,32
05.03.2021	24,00	-	164,41	164,18	0,22	58,58	49,95	8,63	3,80	3,29	-		-	-		-		-	-	-	-			1,43
06.03.2021	24,00	-	162,67	162,46	0,21	61,63	52,15	9,48	3,77	3,26	-		-	-		-		-	-	-	-			1,55
07.03.2021	24,00	-	162,10	161,88	0,22	61,66	52,25	9,41	3,77	3,27	-		-	-		-		-	-	-	-			1,54
08.03.2021	24,00	-	162,34	162,10	0,23	61,71	52,14	9,57	3,79	3,28	-		-	-		-		-	-	-	-			1,57
09.03.2021	24,00	-	162,16	161,92	0,24	63,08	52,89	10,20	3,75	3,25	-		-	-		-		-	-	-	-			1,67
10.03.2021	24,00	-	163,75	163,51	0,24	63,74	53,24	10,50	3,76	3,25	-		-	-		-		-	-	-	-			1,73
11.03.2021	24,00	-	164,00	163,77	0,22	63,86	53,37	10,49	3,75	3,24	-		-	-		-		-	-	-	-			1,73
12.03.2021	24,00	-	163,52	163,17	0,35	63,71	53,38	10,33	3,75	3,24	-		-	-		-		-	-	-	-			1,71
13.03.2021	24,00	-	162,34	161,92	0,41	62,84	53,01	9,84	3,75	3,25	-		-	-		-		-	-	-	-			1,62
14.03.2021	24,00	-	161,66	161,18	0,48	58,45	49,92	8,53	3,74	3,24	-		-	-		-		-	-	-	-			1,40
15.03.2021	24,00	-	161,88	161,36	0,52	56,13	48,25	7,88	3,77	3,27	-		-	-		-		-	-	-	-			1,30
16.03.2021	24,00	-	161,50	160,96	0,53	55,76	47,93	7,84	3,77	3,27	-		-	-		-		-	-	-	-			1,29
17.03.2021	24,00	-	161,08	160,54	0,53	56,08	48,14	7,95	3,77	3,27	-		-	-		-		-	-	-	-			1,31
18.03.2021	24,00	-	160,38	159,86	0,52	56,32	48,27	8,05	3,72	3,23	-		-	-		-		-	-	-	-			1,32
19.03.2021	24,00	-	159,81	159,27	0,54	55,45	47,44	8,00	3,68	3,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,30
20.03.2021	24,00	-	159,39	158,81	0,58	54,70	46,75	7,96	3,68	3,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,30
21.03.2021	24,00	-	158,57	158,02	0,55	55,59	47,48	8,11	3,67	3,19	-		-	-		-		-	-	-	-			1,31
22.03.2021	24,00	-	158,04	157,50	0,55	55,88	47,76	8,12	3,66	3,18	-		-	-		-		-	-	-	-			1,31
Среднее	24,00	-	163,90	163,63	0,27	60,12	51,06	9,05	3,74	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
Итого	672,00		4589,30	4581,61	7,69						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	41,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб., С

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **41,98** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.