## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 17, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Качалова ул., д.4**

Договор: **8691.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **26.08.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28643**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205595**

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Режим (схема): |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-65-D | 0,8 | 120 | КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-65-D | 0,8 | 120 | КТСП-Н | ПДТВХ-1-02 |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | ПДТВХ-1-02 |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,516** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **495,36** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** Gгвс.м= |

### Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 472,31 | 472,31 | 0,00 | 83,75 | 68,74 | 15,01 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 7,10 |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 472,22 | 472,22 | 0,00 | 71,56 | 60,30 | 11,26 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 5,33 |
| 25.02.2021 | 24,00 | | 479,48 | 479,48 | 0,00 | 55,58 | 48,46 | 7,12 | 4,80 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 481,90 | 481,90 | 0,00 | 54,79 | 47,84 | 6,95 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,35 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 480,85 | 480,85 | 0,00 | 56,43 | 49,30 | 7,13 | 4,80 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,43 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 478,92 | 478,92 | 0,00 | 57,62 | 49,82 | 7,80 | 4,80 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,74 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 477,90 | 477,90 | 0,00 | 55,08 | 48,20 | 6,88 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 478,51 | 478,51 | 0,00 | 55,23 | 48,10 | 7,13 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,41 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 477,83 | 477,83 | 0,00 | 57,12 | 49,51 | 7,61 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 475,77 | 475,77 | 0,00 | 60,96 | 52,24 | 8,72 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 4,15 |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 475,69 | 475,69 | 0,00 | 65,21 | 55,50 | 9,71 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 4,62 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 476,74 | 476,74 | 0,00 | 64,43 | 55,12 | 9,31 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 4,44 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 475,78 | 475,78 | 0,00 | 64,80 | 55,03 | 9,77 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 4,65 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 473,16 | 473,16 | 0,00 | 69,93 | 59,09 | 10,84 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 5,13 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 472,45 | 472,45 | 0,00 | 80,67 | 66,59 | 14,08 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 6,67 |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 474,57 | 474,57 | 0,00 | 80,28 | 66,40 | 13,88 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 6,60 |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 471,36 | 471,36 | 0,00 | 75,67 | 63,17 | 12,50 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 5,91 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 475,21 | 475,21 | 0,00 | 67,12 | 57,15 | 9,97 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 4,74 |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 480,41 | 480,41 | 0,00 | 55,73 | 48,66 | 7,07 | 4,80 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,40 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 481,99 | 481,99 | 0,00 | 54,81 | 48,03 | 6,78 | 4,80 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,27 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 478,26 | 478,26 | 0,00 | 56,62 | 49,28 | 7,34 | 4,80 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,52 |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 480,39 | 480,39 | 0,00 | 57,39 | 49,94 | 7,45 | 4,80 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,58 |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 475,65 | 475,65 | 0,00 | 58,84 | 50,95 | 7,89 | 4,80 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,76 |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 477,43 | 477,43 | 0,00 | 60,45 | 52,04 | 8,41 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 4,02 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 473,96 | 473,96 | 0,00 | 67,89 | 57,23 | 10,66 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 5,06 |
| 20.03.2021 | 24,00 | | 476,57 | 476,57 | 0,00 | 65,98 | 56,10 | 9,88 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 4,71 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 479,04 | 479,04 | 0,00 | 58,75 | 50,80 | 7,95 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,81 |
| 22.03.2021 | 24,00 | | 476,17 | 476,17 | 0,00 | 59,09 | 51,05 | 8,04 | 4,70 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,83 |
| **Среднее** | 24,00 | | 476,80 | 476,80 | 0,00 | 63,28 | 54,09 | 9,18 | 4,73 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 4,38 |
| **Итого** | **672,00** | | **13350,50** | **13350,50** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **122,58** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °С **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **122,58** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/
«__» _____ 20__ г.