

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 21, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 8693,038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28899

Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.23
 Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 19.09.2021

Режим (схема):

График: 95/70

Выпильные приборы: ВКТ-7 № 207927
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (П)

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 Гплп= 0,8
 Гмах= 120
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Термопреобр.:
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tнв)

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут.:

Qот = 0,438
 Gот = 420,48

Qвент = 0
 Gвент = 0

Qтех = 0
 Gтех = 0

Qгвс.гв = 0
 Gгвс.гв = 0

Qгвс.ср = 0
 Gгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0
 Gгвс.м = 0

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал	
		М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (л/сут)	Уплотит	T3	T4	P3		P4
23.02.2021	24.00	410.34	410.34	0.00	82.86	67.32	15.54														6.40
24.02.2021	24.00	408.35	408.35	0.00	69.64	58.16	11.48														4.70
25.02.2021	24.00	410.44	410.44	0.00	54.94	47.40	7.54														3.10
26.02.2021	24.00	409.03	409.03	0.00	54.63	47.10	7.53														3.09
27.02.2021	24.00	409.81	409.81	0.00	55.10	47.82	7.28														3.12
28.02.2021	20.00*	342.17	342.17	0.00	55.99	48.23	7.76														2.66
01.03.2021	24.00	409.63	409.63	0.00	54.33	47.02	7.31														3.00
02.03.2021	24.00	409.96	409.96	0.00	54.84	47.38	7.46														3.27
03.03.2021	24.00	410.05	410.05	0.00	56.72	48.77	7.95														3.65
04.03.2021	24.00	409.16	409.16	0.00	60.00	51.11	8.89														4.05
05.03.2021	24.00	408.91	408.91	0.00	63.71	53.83	9.88														4.18
06.03.2021	24.00	409.80	409.80	0.00	63.39	53.71	9.68														3.95
07.03.2021	24.00	408.63	408.63	0.00	64.78	54.59	10.19														4.18
08.03.2021	24.00	409.94	409.94	0.00	69.69	58.13	11.56														4.76
09.03.2021	24.00	406.12	406.12	0.00	80.64	65.70	14.94														6.09
10.03.2021	24.00	410.64	410.64	0.00	79.19	64.71	14.48														5.93
11.03.2021	24.00	412.37	412.37	0.00	65.87	55.44	10.43														5.29
12.03.2021	24.00	412.37	412.37	0.00	65.87	55.44	10.43														4.31
13.03.2021	24.00	412.35	412.35	0.00	55.12	47.63	7.49														3.10
14.03.2021	24.00	412.74	412.74	0.00	54.36	47.04	7.32														3.03
15.03.2021	24.00	410.30	410.30	0.00	55.15	47.61	7.54														3.10
16.03.2021	24.00	410.23	410.23	0.00	57.03	49.09	7.94														3.27
17.03.2021	24.00	410.09	410.09	0.00	57.40	49.37	8.03														3.30
18.03.2021	24.00	405.76	405.76	0.00	59.76	50.94	8.82														3.59
19.03.2021	24.00	410.93	410.93	0.00	66.50	55.97	10.53														4.34
20.03.2021	24.00	411.73	411.73	0.00	64.92	54.84	10.08														4.16
21.03.2021	24.00	411.85	411.85	0.00	58.57	50.25	8.32														3.43
22.03.2021	24.00	412.20	412.20	0.00	58.25	50.03	8.22														3.40
Среднее	23.86	410.01	410.01	0.00	62.42	52.87	9.55														3.93
Итого	668.00	11411.90	11411.90	0.00																	109.37

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vл, т		Общ. Гкал		Траб, ч	
	М1	Т	М2	Т	М3	Т	М4	Т	V3	Т	V4	Т	Общ.	Т	Траб.	Ч		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

4 час
 4 час
 0 °С
 0 Гкал

0,66 Гкал
 0 куб.м

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 110,03 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vнал: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 Отчетная организация
 Представитель теплопоставщика (от организации)

