Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_март_Н | Режим (схема):

Вычислитель: СПТ-941.20 № 94521					Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024		Txв, гр.С= 17,3
Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: ТПТ-15-2		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.02.2021	24,00	-	35,71	33,37	2,35	94,95	53,20	41,76	7,02	4,09	1,35	2,94	-	-	3,05	-	3,05	-	92,36	-	0,27			1,62
24.02.2021	24,00	-	36,84	35,09	1,74	93,55	53,89	39,65	7,30	4,07	1,35	2,35	-	-	2,44	-	2,44	-	90,35	-	0,21			1,56
25.02.2021	24,00	-	39,13	37,02	2,11	91,62	55,14	36,48	7,46	3,87	1,31	2,71	-	-	2,81	-	2,81	-	88,95	-	0,24			1,55
26.02.2021	24,00	-	38,96	37,09	1,87	89,91	55,16	34,75	7,47	3,87	1,25	2,46	-	-	2,54	-	2,54	-	87,10	-	0,22			1,46
27.02.2021	24,00	-	38,63	36,65	1,99	87,58	53,99	33,59	7,43	3,92	1,19	2,57	-	-	2,65	-	2,65	-	84,90	-	0,22			1,41
28.02.2021	24,00	-	38,67	36,45	2,23	86,66	53,56	33,10	7,39	3,91	1,17	2,79	-	-	2,88	-	2,88	-	84,77	-	0,24			1,40
01.03.2021	24,00	-	39,17	36,78	2,39	85,97	53,70	32,27	7,40	3,86	1,15	2,96	-	-	3,05	-	3,05	-	83,82	-	0,25			1,40
02.03.2021	24,00	-	38,78	36,58	2,20	83,71	52,54	31,17	7,38	3,89	1,10	2,75	-	-	2,83	-	2,83	-	81,65	-	0,23			1,33
03.03.2021	24,00	-	38,92	36,55	2,36	83,66	52,31	31,35	7,40	3,91	1,11	2,93	-	-	3,02	-	3,02	-	81,85	-	0,24			1,35
04.03.2021	24,00	-	38,16	35,95	2,22	83,51	52,05	31,46	7,33	3,96	1,09	2,78	-	-	2,86	-	2,86	-	81,59	-	0,23			1,32
05.03.2021	24,00	-	37,04	35,17	1,87	84,86	51,83	33,03	7,25	4,02	1,12	2,42	-	-	2,49	-	2,49	-	82,50	-	0,20			1,32
06.03.2021	24,00	-	37,28	35,45	1,83	86,62	52,02	34,60	7,28	4,00	1,18	2,40	-	-	2,48	-	2,48	-	84,22	-	0,20			1,39
07.03.2021	24,00	-	37,61	35,63	1,98	87,80	52,80	35,01	7,30	3,98	1,20	2,58	-	-	2,66	-	2,66	-	85,11	-	0,22			1,42
08.03.2021	24,00	-	37,02	34,97	2,05	88,84	52,39	36,45	7,21	4,02	1,23	2,65	-	-	2,73	-	2,73	-	86,26	-	0,23			1,46
09.03.2021	24,00	-	36,34	33,94	2,40	89,65	51,31	38,34	7,13	4,12	1,26	2,99	-	-	3,09	-	3,09	-	87,48	-	0,26			1,52
10.03.2021	24,00	-	35,61	33,72	1,89	91,69	51,53	40,17	7,12	4,14	1,31	2,48	-	-	2,56	-	2,56	-	89,37	-	0,22			1,53
11.03.2021	24,00	-	36,48	34,55	1,93	92,60	52,84	39,76	7,20	4,07	1,33	2,53	-	-	2,62	-	2,62	-	89,86	-	0,23			1,56
12.03.2021	24,00	-	34,98	32,76	2,22	80,83	48,36	32,47	6,91	4,04	1,05	2,73	-	-	2,80	-	2,80	-	72,56	-	0,20			1,25
13.03.2021	24,00	-	37,58	35,64	1,94	85,99	50,61	35,38	7,24	3,90	1,22	2,54	-	-	2,62	-	2,62	-	84,44	-	0,22			1,43
14.03.2021	24,00	-	38,55	36,58	1,97	87,53	53,26	34,27	7,34	3,85	1,21	2,57	-	-	2,65	-	2,65	-	84,79	-	0,22			1,43
15.03.2021	24,00	-	39,06	36,80	2,25	85,93	53,32	32,61	7,42	3,88	1,16	2,85	-	-	2,94	-	2,94	-	83,33	-	0,24			1,40
16.03.2021	24,00	-	38,49	36,46	2,03	83,87	52,24	31,63	7,38	3,92	1,11	2,62	-	-	2,70	-	2,70	-	81,60	-	0,21			1,33
17.03.2021	24,00	-	38,38	36,18	2,20	83,83	52,04	31,79	7,34	3,93	1,11	2,79	-	-	2,87	-	2,87	-	81,78	-	0,23			1,34
18.03.2021	24,00	-	38,10	35,89	2,21	83,50	51,66	31,84	7,31	3,95	1,10	2,81	-	-	2,89	-	2,89	-	81,34	-	0,23			1,33
19.03.2021	24,00	-	36,97	34,97	2,01	83,63	50,72	32,91	7,24	4,06	1,11	2,60	-	-	2,67	-	2,67	-	81,22	-	0,21			1,32
20.03.2021	24,00	-	36,68	34,95	1,73	83,56	50,13	33,43	7,24	4,06	1,13	2,32	-	-	2,39	-	2,39	-	81,06	-	0,19			1,32
21.03.2021	24,00	-	38,64	36,02	2,62	83,79	51,04	32,75	7,33	3,95	1,14	3,24	-	-	3,33	-	3,33	-	81,66	-	0,26			1,40
22.03.2021	24,00	-	37,43	35,31	2,12	83,66	50,63	33,03	7,27	4,02	1,12	2,72	-	-	2,80	-	2,80	-	81,32	-	0,22			1,35
Среднее	24,00	-	37,69	35,59	2,10	86,76	52,29	34,47	7,29	3,97	1,18	2,68	-	-	2,77	-	2,77	-	84,19	-	0,23	-	-	1,41
Итого	672,00		1055,20	996,52	58,69						33,14	75,07	0,00	0,00	77,44	0,00	77,44	0,00			6,32	0,00	0,00	39,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °С = 0,25 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **39,71** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **77,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальный сервис №2 Невского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» _____ 20___ г.