# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 217, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8998.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28380**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1319029**
Приборы УУТЭ поверены до: **30.01.2022**
Режим (схема): **ОП: А32-00;**
график: **150/70**

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ЭРСВ-440ЛВ-25 | 0,071 | 17,69 | Взлет ТПС | СДВ |
| Обратный трубопровод (М2) | ЭРСВ-440ЛВ-25 | 0,071 | 17,69 | Взлет ТПС | СДВ |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,229** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= **0** |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= **0** |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **68,7** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= **0** Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 66,37 | 66,95 | -0,58 | 95,45 | 45,18 | 50,27 | 6,70 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 3,31 |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 69,85 | 70,64 | -0,79 | 94,03 | 46,24 | 47,79 | 7,00 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 3,31 |
| 25.02.2021 | 24,00 | | 73,50 | 74,46 | -0,96 | 92,04 | 47,55 | 44,49 | 7,10 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 3,23 |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 73,54 | 74,51 | -0,97 | 90,32 | 47,35 | 42,97 | 7,10 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 72,62 | 73,52 | -0,90 | 88,02 | 46,94 | 41,08 | 7,10 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 72,42 | 73,29 | -0,87 | 87,13 | 46,69 | 40,44 | 7,00 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,89 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 72,99 | 73,84 | -0,85 | 86,34 | 46,86 | 39,48 | 7,00 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 72,60 | 73,40 | -0,80 | 84,12 | 45,86 | 38,26 | 7,00 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 72,62 | 73,36 | -0,74 | 84,10 | 45,62 | 38,48 | 7,00 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 71,28 | 72,05 | -0,77 | 83,97 | 45,22 | 38,75 | 7,00 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 69,82 | 70,54 | -0,72 | 85,35 | 44,89 | 40,46 | 6,90 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 2,80 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 70,45 | 71,20 | -0,75 | 87,18 | 45,39 | 41,79 | 7,00 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 2,91 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 70,63 | 71,41 | -0,78 | 88,30 | 45,93 | 42,37 | 7,00 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 2,96 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 69,33 | 70,17 | -0,84 | 89,42 | 45,68 | 43,74 | 6,90 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 3,00 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 67,30 | 68,09 | -0,79 | 90,24 | 44,80 | 45,44 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 66,93 | 67,72 | -0,79 | 92,23 | 44,88 | 47,35 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 68,68 | 69,52 | -0,84 | 93,10 | 45,77 | 47,33 | 6,90 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 3,22 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 64,82 | 65,38 | -0,56 | 79,36 | 41,04 | 38,32 | 6,50 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,52 |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 71,16 | 71,94 | -0,78 | 86,86 | 44,73 | 42,13 | 6,90 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 72,61 | 73,33 | -0,72 | 87,99 | 46,73 | 41,26 | 7,00 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 73,03 | 73,76 | -0,73 | 86,28 | 46,45 | 39,83 | 7,10 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 72,41 | 73,07 | -0,66 | 84,33 | 45,71 | 38,62 | 7,00 | 3,70 | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 71,87 | 72,50 | -0,63 | 84,27 | 45,60 | 38,67 | 7,00 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 71,25 | 71,89 | -0,64 | 83,98 | 45,40 | 38,58 | 7,00 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 69,39 | 69,95 | -0,56 | 84,11 | 44,56 | 39,55 | 6,90 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 20.03.2021 | 24,00 | | 69,43 | 69,94 | -0,51 | 84,06 | 43,94 | 40,12 | 6,90 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 71,51 | 72,06 | -0,55 | 84,26 | 44,94 | 39,32 | 7,00 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| 22.03.2021 | 24,00 | | 71,66 | 72,22 | -0,56 | 84,06 | 45,14 | 38,92 | 7,00 | 3,80 | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| **Среднее** | 24,00 | | 70,72 | 71,45 | -0,74 | 87,17 | 45,54 | 41,64 | 6,95 | 3,79 | | | | | | | | | | | | 2,91 |
| **Итого** | **672,00** | | **1980,07** | **2000,71** | **-20,64** | | | | | | | | | | | | | | | | | **81,58** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °С **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **81,58** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г