

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Исполнитель: ВКТ-7 № 207182

Договор: 8997.038.1
 Строит. адрес: ТЭЦ
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Общий 25061

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207182
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-50-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-В1
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: $Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)$
 зима: $Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)$
 Договорные нагрузки (гр.час): Кал/час:
 Договорные нагрузки (гр.сут.): Кал/сут.:
 Договорные расходы (гр.сут.): Т/сут.:
 Гот. = 101,19
 Овент. = 0
 Отех. = 0
 Гтех. = 0
 Гтех/гв.ср = 0
 Гтех/гв = 0

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Гипл = 0,16
 Гтех = 0,16
 Гтех/гв = 0,067
 Гтех/гв.ср = 0
 Гтех/гв = 0
 Термореобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н
 Режим (схема): Преобр давления: ПДТВХ-1-02
 ПДТВХ-1-02

График: 15070
 Овент. = 0
 Отех. = 0
 Гтех.ср = 0
 Гтех.ср = 0,3712
 Гтех.ср = 0,1687
 Гтех.ср = 67,48
 Гтех.ср = 0,1687
 Гтех.ср = 67,48
 Гтех.ср = 0,1687
 Гтех.ср = 67,48

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ. Кал		
		M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Улодит	T3	T4	P3		P4	
час	НС	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Кал	
23.02.2021	24.00	123,88	108,51	15,37	82,56	48,91	43,85	7,40	4,90	13,63	13,63	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	82,56	82,56	14,13	14,13	92,15	6,17
24.02.2021	24.00*	128,68	113,74	14,94	91,20	49,87	41,33	7,70	4,90	13,12	13,12	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	82,56	82,56	13,58	13,58	90,50	6,07
25.02.2021	24.00*	132,20	117,64	14,56	89,30	51,29	38,01	7,80	4,70	12,79	12,79	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	82,56	82,56	13,24	13,24	88,63	5,78
26.02.2021	24.00*	132,20	117,27	14,93	87,38	51,73	38,65	7,80	4,70	13,31	13,31	13,73	13,73	13,73	13,73	13,73	82,56	82,56	13,73	13,73	86,32	5,49
27.02.2021	24.00	130,84	116,03	14,81	85,15	51,15	34,01	7,70	4,80	13,19	13,19	13,59	13,59	13,59	13,59	13,59	82,56	82,56	13,59	13,59	84,56	5,21
28.02.2021	24.00*	131,56	115,84	15,72	84,44	50,88	33,56	7,70	4,70	14,18	14,18	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	82,56	82,56	14,61	14,61	84,28	5,22
01.03.2021	24.00*	130,98	116,50	14,48	83,67	50,72	32,95	7,70	4,70	12,93	12,93	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	82,56	82,56	13,36	13,36	81,37	5,06
02.03.2021	24.00	130,47	116,15	14,32	81,63	49,97	31,66	7,70	4,70	12,77	12,77	13,14	13,14	13,14	13,14	13,14	82,56	82,56	13,14	13,14	81,37	4,85
03.03.2021	24.00*	131,83	116,88	14,95	81,55	49,97	31,58	7,70	4,70	13,47	13,47	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	82,56	82,56	13,82	13,82	81,52	4,92
04.03.2021	24.00*	131,45	116,04	15,41	81,41	49,74	31,67	7,70	4,80	13,82	13,82	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	82,56	82,56	14,21	14,21	81,42	4,94
05.03.2021	24.00*	129,39	113,54	15,85	82,85	49,57	33,28	7,60	4,80	13,47	13,47	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	82,56	82,56	13,90	13,90	82,87	5,22
06.03.2021	24.00*	130,58	114,14	16,44	84,49	50,08	34,41	7,70	4,80	13,57	13,57	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	82,56	82,56	13,98	13,98	84,36	5,04
07.03.2021	24.00*	128,67	114,14	15,20	85,51	50,65	36,51	7,70	4,80	14,62	14,62	15,09	15,09	15,09	15,09	15,09	82,56	82,56	15,09	15,09	85,22	5,39
08.03.2021	24.00	128,07	112,46	15,61	86,59	50,08	36,51	7,60	4,90	14,53	14,53	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	82,56	82,56	14,29	14,29	86,53	5,46
09.03.2021	24.00	126,28	109,86	16,40	85,51	50,08	38,49	7,60	4,90	13,82	13,82	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	82,56	82,56	14,28	14,28	85,53	5,86
10.03.2021	24.00	125,75	109,86	15,89	89,25	48,83	40,42	7,60	4,90	13,90	13,90	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	82,56	82,56	14,37	14,37	87,09	5,97
11.03.2021	24.00*	127,88	112,11	15,77	90,10	48,83	40,42	7,60	4,90	13,69	13,69	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	82,56	82,56	14,17	14,17	89,14	5,86
12.03.2021	24.00	122,06	110,38	16,68	77,82	45,16	32,66	7,30	4,80	14,94	14,94	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	82,56	82,56	15,30	15,30	89,86	5,97
13.03.2021	24.00*	129,74	113,41	16,33	84,53	48,29	36,24	7,60	4,80	14,33	14,33	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	82,56	82,56	14,79	14,79	87,57	5,42
14.03.2021	24.00	131,08	114,67	16,41	85,20	50,20	35,00	7,60	4,70	14,41	14,41	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	82,56	82,56	14,89	14,89	86,54	5,50
15.03.2021	24.00*	131,83	115,40	16,43	83,54	50,35	33,19	7,70	4,70	14,64	14,64	15,06	15,06	15,06	15,06	15,06	82,56	82,56	15,06	15,06	84,72	5,42
16.03.2021	24.00	130,32	115,01	15,31	81,74	49,51	32,23	7,70	4,80	14,33	14,33	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	82,56	82,56	14,82	14,82	83,01	5,21
17.03.2021	24.00	130,30	114,57	15,73	81,67	49,44	32,23	7,70	4,80	14,00	14,00	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	82,56	82,56	14,42	14,42	81,54	4,97
18.03.2021	24.00	129,95	114,01	15,94	81,44	49,09	32,35	7,60	4,80	14,42	14,42	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	82,56	82,56	14,84	14,84	81,19	5,00
19.03.2021	24.00	127,25	111,97	15,28	81,54	48,35	33,19	7,60	4,90	13,85	13,85	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	82,56	82,56	14,26	14,26	81,33	5,00
20.03.2021	24.00	127,83	112,05	15,78	81,58	48,10	33,49	7,60	4,90	14,27	14,27	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	82,56	82,56	14,71	14,71	81,59	4,97
21.03.2021	24.00	130,04	114,64	15,40	81,73	49,01	32,72	7,70	4,80	14,88	14,88	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	82,56	82,56	15,28	15,28	81,46	5,05
22.03.2021	24.00	130,93	114,78	16,15	81,57	49,09	32,48	7,70	4,80	14,54	14,54	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	82,56	82,56	14,96	14,96	81,29	5,02
Среднее	24.00	129,36	113,81	15,55	84,53	49,59	34,94	7,64	4,79	13,85	13,85	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	82,56	82,56	14,29	14,29	81,29	5,05
Итого	672,00	3622,04	3186,57	435,37	387,89	387,89	387,89	387,89	387,89	387,89	387,89	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	148,23	148,23	148,23	148,23	148,23	5,29
Дата	Время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп. Т	Общ. Кал	Траб. ч												

Копируется тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения IZ: 0 час
 Корректировка на температурную холодную воды 0,25 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,11 Кал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 148,12 Кал
 Объем потребленной теплоносителя Упл. изл.: 400,02 м. куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФЛНЛ «Энергосбыт»
 Абонентская организация
 Представитель: [подпись]
 « 20 »