

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 33, лит. А  
Обслуживающая организация:  
Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а

Установленные приборы: ВКТ-7 № 219426  
Вычислитель: БК-7 № 219426  
Подающий трубопровод (М1)  
Обратный трубопровод (М2)  
Подающий ГВС (М3)  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный трубопровод (V1)  
Расчетный алгоритм:

Договор: 8695.038.1  
Строит адрес:  
Телефон:  
Схема подключения:

2-х трубная схема  
Приборы УТЭ поврены до: 27.11.2021  
Термопреобр.: КТСЛН КТСЛН  
Режим (схема): Преобр давлени:

Узел учета: Отопление  
Код УТЭ: 28644  
Радиок: 95770

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Q <sub>гр</sub> =	0,487	Q <sub>вс</sub> =	0	Q <sub>гр, ср</sub> =	0	Q <sub>вс, ср</sub> =	0
Q <sub>гр, ср</sub> =	467,52	Q <sub>вс, ср</sub> =	0	Q <sub>гр, ср</sub> =	0	Q <sub>вс, ср</sub> =	0
Q <sub>гр</sub> =	0	Q <sub>вс</sub> =	0	Q <sub>гр, ср</sub> =	0	Q <sub>вс, ср</sub> =	0
Q <sub>гр, ср</sub> =	0	Q <sub>вс, ср</sub> =	0	Q <sub>гр, ср</sub> =	0	Q <sub>вс, ср</sub> =	0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)						Учет ГВС (ТВ-2)						Общ. Кал							
			M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, М3		V4, М3	dV, (излиш), М3	T3, °C	T4, °C	P3, кг/см2	P4, кг/см2	
23.02.2021	24,00		443,79	443,79	0,00	73,71	60,32	13,39													5,96	
24.02.2021	24,00		446,41	446,41	0,00	71,67	59,32	12,35													5,53	
25.02.2021	24,00		433,05	433,05	0,00	65,96	55,17	10,79													4,68	
26.02.2021	24,00		436,27	436,27	0,00	63,53	53,56	9,97													4,36	
27.02.2021	24,00		440,95	440,95	0,00	62,18	52,71	9,47													4,18	
28.02.2021	24,00		439,04	439,04	0,00	61,71	52,46	9,25													4,07	
01.03.2021	24,00		441,31	441,31	0,00	60,54	51,65	8,89													3,94	
02.03.2021	24,00		442,40	442,40	0,00	59,77	51,07	8,70													3,86	
03.03.2021	24,00		421,77	421,77	0,00	59,73	50,68	9,05													3,82	
04.03.2021	24,00		412,63	412,63	0,00	59,73	50,46	9,27													3,84	
05.03.2021	24,00		412,15	412,15	0,00	60,90	51,10	9,80													4,24	
06.03.2021	24,00		416,50	416,50	0,00	62,33	52,16	10,17													4,27	
07.03.2021	24,00		415,56	415,56	0,00	62,73	52,49	10,24													4,91	
08.03.2021	24,00		415,79	415,79	0,00	63,72	53,05	10,67													4,44	
09.03.2021	24,00		416,84	416,84	0,00	65,27	53,90	11,37													4,75	
10.03.2021	24,00		417,91	417,91	0,00	65,76	54,04	11,72													4,90	
11.03.2021	24,00		420,21	420,21	0,00	65,75	54,11	11,64													4,73	
12.03.2021	24,00		419,16	419,16	0,00	65,20	53,94	11,26													4,40	
13.03.2021	24,00		414,83	414,83	0,00	63,68	53,10	10,58													4,17	
14.03.2021	24,00		418,17	418,17	0,00	62,16	52,22	9,94													3,97	
15.03.2021	24,00		423,79	423,79	0,00	60,71	51,38	9,33													3,88	
16.03.2021	24,00		429,07	429,07	0,00	59,70	50,68	9,02													3,90	
17.03.2021	24,00		430,43	430,43	0,00	59,76	50,72	9,04													3,91	
18.03.2021	24,00		430,96	430,96	0,00	59,76	50,72	9,04													3,98	
19.03.2021	24,00		433,72	433,72	0,00	59,75	50,59	9,16													4,01	
20.03.2021	24,00		438,48	438,48	0,00	59,73	50,62	9,13													3,93	
21.03.2021	24,00		432,46	432,46	0,00	59,71	50,69	9,02													3,91	
22.03.2021	24,00		432,46	432,46	0,00	59,71	50,69	9,02													4,31	
Среднее	24,00		427,76	427,76	0,00	62,68	52,63	10,05													120,58	
Итого	672,00		11977,40	11977,40	0,00																	

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ., Кал	Траб., ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Узлц, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения I2:  
Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
Количество потребленной тепловой энергии Общц.  
Объем потребленного теплоносителя Узлц изг.

0 час  
0 час  
0 час  
0 °C  
0 Кал  
0 Кал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
Абонентская служба «Энергосбыт»  
«ОТЧЕТ ПРИЯВИ»  
Представитель теплонаблюдющей организации  
16.03.2021 г.