## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 35, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а**

Договор: **8696.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28900**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205817** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Режим (схема): Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,48 72 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,48 72 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,318** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **305,28** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 590,27 | 590,27 | 0,00 | 74,00 | 67,24 | 6,76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 593,55 | 593,55 | 0,00 | 71,84 | 65,68 | 6,16 | | | | | | | | | | | | | | 4,02 |
| 25.02.2021 | 24,00 | | 583,20 | 583,20 | 0,00 | 66,15 | 60,98 | 5,17 | | | | | | | | | | | | | | 3,68 |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 584,08 | 584,08 | 0,00 | 63,73 | 59,09 | 4,64 | | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 584,92 | 584,92 | 0,00 | 62,39 | 57,99 | 4,40 | | | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 584,75 | 584,75 | 0,00 | 61,95 | 57,63 | 4,32 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 585,31 | 585,31 | 0,00 | 60,72 | 56,59 | 4,13 | | | | | | | | | | | | | | 2,55 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 594,03 | 594,03 | 0,00 | 59,98 | 55,92 | 4,06 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 564,84 | 564,84 | 0,00 | 59,97 | 55,74 | 4,23 | | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 555,82 | 555,82 | 0,00 | 59,98 | 55,57 | 4,41 | | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 557,55 | 557,55 | 0,00 | 61,18 | 56,48 | 4,70 | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 561,33 | 561,33 | 0,00 | 62,59 | 57,69 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 558,56 | 558,56 | 0,00 | 62,98 | 58,05 | 4,93 | | | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 553,26 | 553,26 | 0,00 | 64,00 | 58,77 | 5,23 | | | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 558,78 | 558,78 | 0,00 | 65,54 | 59,85 | 5,69 | | | | | | | | | | | | | | 2,91 |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 559,62 | 559,62 | 0,00 | 66,02 | 60,05 | 5,97 | | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 562,62 | 562,62 | 0,00 | 66,00 | 60,10 | 5,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,36 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 558,07 | 558,07 | 0,00 | 65,43 | 59,78 | 5,65 | | | | | | | | | | | | | | 3,34 |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 553,26 | 553,26 | 0,00 | 63,91 | 58,65 | 5,26 | | | | | | | | | | | | | | 3,17 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 557,14 | 557,14 | 0,00 | 62,41 | 57,49 | 4,92 | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 556,60 | 556,60 | 0,00 | 60,93 | 56,38 | 4,55 | | | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 554,74 | 554,74 | 0,00 | 59,94 | 55,52 | 4,42 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 556,19 | 556,19 | 0,00 | 59,96 | 55,50 | 4,46 | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 558,10 | 558,10 | 0,00 | 60,01 | 55,50 | 4,51 | | | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 559,18 | 559,18 | 0,00 | 59,99 | 55,35 | 4,64 | | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 20.03.2021 | 24,00 | | 567,47 | 567,47 | 0,00 | 59,98 | 55,34 | 4,64 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 567,82 | 567,82 | 0,00 | 59,97 | 55,45 | 4,52 | | | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 22.03.2021 | 24,00 | | 568,44 | 568,44 | 0,00 | 59,95 | 55,53 | 4,42 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| **Среднее** | 24,00 | | 567,48 | 567,48 | 0,00 | 62,91 | 58,00 | 4,91 | | | | | | | | | | | | | | 2,53 |
| **Итого** | **672,00** | | **15889,50** | **15889,50** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,81 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **78,66** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °С **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **78,66** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/
«__» _____ 20__ г.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ