# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольги Берггольц ул, д. 29, корп. 1, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д.32а**

Договор: **8466.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23772**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 204738**
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):
график: **95/70**

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ | 0,48 | 72 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ | 0,48 | 72 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,262** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **251,52** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 314,15 | 314,15 | 0,00 | 73,96 | 58,09 | 15,87 | | | | | | | | | | | | | | 5,00 |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 323,11 | 323,11 | 0,00 | 72,51 | 57,75 | 14,76 | | | | | | | | | | | | | | 4,78 |
| 25.02.2021 | 24,00 | * | 281,65 | 281,43 | 0,22 | 65,85 | 53,29 | 12,56 | | | | | | | | | | | | | | 3,57 |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 244,38 | 244,38 | 0,00 | 64,17 | 50,23 | 13,94 | | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 231,30 | 231,30 | 0,00 | 63,65 | 49,44 | 14,21 | | | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 233,43 | 233,43 | 0,00 | 62,56 | 48,75 | 13,81 | | | | | | | | | | | | | | 3,23 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 233,98 | 233,98 | 0,00 | 61,89 | 48,34 | 13,55 | | | | | | | | | | | | | | 3,18 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 231,84 | 231,84 | 0,00 | 61,32 | 47,77 | 13,55 | | | | | | | | | | | | | | 3,15 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 235,55 | 235,55 | 0,00 | 60,78 | 47,59 | 13,19 | | | | | | | | | | | | | | 3,11 |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 245,37 | 245,37 | 0,00 | 60,32 | 47,59 | 12,73 | | | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 240,88 | 240,88 | 0,00 | 62,00 | 48,17 | 13,83 | | | | | | | | | | | | | | 3,34 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 240,51 | 240,51 | 0,00 | 63,57 | 49,12 | 14,45 | | | | | | | | | | | | | | 3,48 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 238,89 | 238,89 | 0,00 | 63,68 | 49,20 | 14,48 | | | | | | | | | | | | | | 3,47 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 236,94 | 236,94 | 0,00 | 64,78 | 49,56 | 15,22 | | | | | | | | | | | | | | 3,61 |
| 09.03.2021 | 16,00 | * | 154,85 | 154,85 | 0,00 | 66,39 | 49,91 | 16,48 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 10.03.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.2021 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.03.2021 | 12,00 | * | 119,35 | 119,35 | 0,00 | 64,84 | 49,41 | 15,43 | | | | | | | | | | | | | | 1,84 |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 239,20 | 239,20 | 0,00 | 63,84 | 49,21 | 14,63 | | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 237,55 | 237,55 | 0,00 | 63,02 | 48,93 | 14,09 | | | | | | | | | | | | | | 3,35 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 236,43 | 236,43 | 0,00 | 61,45 | 48,02 | 13,43 | | | | | | | | | | | | | | 3,18 |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 235,66 | 235,66 | 0,00 | 60,01 | 47,00 | 13,01 | | | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 234,68 | 234,68 | 0,00 | 59,91 | 46,84 | 13,07 | | | | | | | | | | | | | | 3,07 |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 241,12 | 241,12 | 0,00 | 60,32 | 47,31 | 13,01 | | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 241,70 | 241,70 | 0,00 | 60,15 | 46,93 | 13,22 | | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 20.03.2021 | 24,00 | | 245,42 | 245,42 | 0,00 | 59,52 | 46,48 | 13,04 | | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 249,44 | 249,44 | 0,00 | 60,31 | 47,36 | 12,95 | | | | | | | | | | | | | | 3,24 |
| 22.03.2021 | 24,00 | | 248,09 | 248,09 | 0,00 | 61,11 | 47,96 | 13,15 | | | | | | | | | | | | | | 3,27 |
| **Среднее** | 23,23 | | 246,97 | 246,96 | 0,01 | 63,15 | 49,24 | 13,91 | | | | | | | | | | | | | | 3,43 |
| **Итого** | **604,00** | | **6215,47** | **6215,25** | **0,22** | | | | | | | | | | | | | | | | | **86,38** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **68** час **9,69** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **68** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **96,07** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/
«___» _____ 20___ г.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ