

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ольги Берггольц Ул., д. 29, корп. 2
 Обслуживающая организация:

Договор: 9027_038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УЛТЗ: 28655

Установленные приборы: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а
 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 204838
 Расходомер:
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подлиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТОП-Н
 КТОП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 95/70

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qот.= 0,264 Qвент.= 0

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Qгвс.гв= 0 Qгвс.ср= 0

Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут.:
 Qот.= 253,44 Qвент.= 0 Qгвс.гв= 0 Qгвс.ср= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ	
			M1	M2	dlM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dlM	V3	V4	dv	Уходит	T3	T4	P3		P4
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2021																						
24.02.2021																						
25.02.2021	10,00	*	257,99	257,99	0,00	62,86	57,20	5,66														1,47
26.02.2021	24,00		556,98	556,98	0,00	64,38	58,16	6,22														3,49
27.02.2021	24,00		560,66	560,66	0,00	63,88	57,83	6,05														3,41
28.02.2021	24,00		561,88	561,88	0,00	62,76	56,96	5,80														3,28
01.03.2021	24,00		571,65	571,65	0,00	62,10	56,42	5,68														3,27
02.03.2021	24,00		576,68	576,68	0,00	61,52	55,96	5,56														3,23
03.03.2021	24,00		577,63	577,63	0,00	60,99	55,57	5,42														3,15
04.03.2021	24,00		578,28	578,28	0,00	60,51	55,13	5,38														3,13
05.03.2021	24,00		586,16	586,16	0,00	62,19	56,41	5,78														3,62
06.03.2021	24,00		592,60	592,60	0,00	63,78	57,71	6,07														4,13
07.03.2021	24,00		595,76	595,76	0,00	63,89	57,78	6,11														4,23
08.03.2021	24,00		597,86	597,86	0,00	64,99	58,61	6,38														4,19
09.03.2021	24,00		591,91	591,91	0,00	67,11	60,16	6,95														3,83
10.03.2021	24,00		592,93	592,93	0,00	67,39	60,29	7,10														4,23
11.03.2021	24,00		596,96	596,96	0,00	67,03	60,04	6,99														4,19
12.03.2021	24,00		599,50	599,50	0,00	65,85	59,27	6,58														3,97
13.03.2021	24,00		602,91	602,91	0,00	64,07	58,08	5,99														3,63
14.03.2021	24,00		603,42	603,42	0,00	63,24	57,55	5,69														3,46
15.03.2021	24,00		603,06	603,06	0,00	61,67	56,31	5,36														3,25
16.03.2021	24,00		604,70	604,70	0,00	60,22	55,00	5,22														3,18
17.03.2021	24,00		605,68	605,68	0,00	60,11	54,84	5,22														3,24
18.03.2021	24,00		604,85	604,85	0,00	60,52	54,92	5,43														3,32
19.03.2021	24,00		606,86	606,86	0,00	59,72	54,31	5,41														3,35
20.03.2021	24,00		607,64	607,64	0,00	60,51	55,05	5,48														3,49
21.03.2021	24,00		608,65	608,65	0,00	61,32	55,82	5,50														3,49
22.03.2021	24,00		608,47	608,47	0,00	62,81	56,95	5,86														3,49
Среднее	23,46		592,20	592,20	0,00	62,81	56,95	5,86														3,49
Итого	610,00		15051,70	15051,70	0,00																	88,79

Дата	время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, м.куб.

0 °С
 0 Гкал

УЛТЗ
 Ответственный за учет Теллеров Энергии (от абонента)
 Абонентский «Энергообъект»
 Отчетное Управление
 Представитель теплоснабжающей организации

