

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул. д. 12, лит. А ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8985.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 24309

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206402
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр.Давления:

График: 1477/1

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.сут.), Гкал/сут.:

Зима:
 Qот = 0,343
 Qот.гв = 0
 Qгвс.гв = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Лето:
 Qгвс = M3 * (t3 - tхв)
 Qгвс.гв = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Тип	НС	M1		M2		dM	T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	dM	Учет ГВС (ТВ-2)		T3	T4	P3	P4	Общ. Гкал	
			T	°C	T	°C		°C	°C	M3	M4							dV (излив)	Улодпит						°C
23.02.2021	24.00		92.23	92.23	92.23	92.23	0.00	95.21	52.34	42.87															3.96
24.02.2021	24.00		92.10	92.10	92.10	92.10	0.00	95.56	52.93	42.63															3.94
25.02.2021	24.00		91.74	91.74	91.74	91.74	0.00	91.56	52.20	39.36															3.62
26.02.2021	24.00		92.05	92.05	92.05	92.05	0.00	89.95	52.32	37.63															3.47
27.02.2021	24.00		92.23	92.23	92.23	92.23	0.00	86.94	51.38	35.56															3.28
28.02.2021	24.00		91.93	91.93	91.93	91.93	0.00	85.78	51.11	34.67															3.19
01.03.2021	24.00		92.04	92.04	92.04	92.04	0.00	84.28	50.68	33.60															3.10
02.03.2021	24.00		92.24	92.24	92.24	92.24	0.00	82.94	50.11	32.83															3.03
03.03.2021	24.00		91.79	91.79	91.79	91.79	0.00	81.41	49.33	32.08															2.95
04.03.2021	24.00		91.59	91.59	91.59	91.59	0.00	81.93	49.27	32.66															3.00
05.03.2021	24.00		91.77	91.77	91.77	91.77	0.00	83.10	49.56	33.54															3.08
06.03.2021	24.00		91.49	91.49	91.49	91.49	0.00	84.92	50.17	34.75															3.18
07.03.2021	24.00		91.41	91.41	91.41	91.41	0.00	86.32	50.60	35.72															3.27
08.03.2021	24.00		91.80	91.80	91.80	91.80	0.00	87.69	51.01	36.68															3.38
09.03.2021	24.00		92.23	92.23	92.23	92.23	0.00	91.29	52.00	39.29															3.63
10.03.2021	24.00		92.08	92.08	92.08	92.08	0.00	92.55	51.90	40.65															3.73
11.03.2021	24.00		91.49	91.49	91.49	91.49	0.00	92.48	51.75	40.73															3.65
12.03.2021	24.00		91.32	91.32	91.32	91.32	0.00	91.79	51.90	39.89															3.39
13.03.2021	24.00		91.35	91.35	91.35	91.35	0.00	88.22	51.17	37.05															3.20
14.03.2021	24.00		91.27	91.27	91.27	91.27	0.00	85.72	50.66	35.06															3.20
15.03.2021	24.00		91.24	91.24	91.24	91.24	0.00	82.94	49.85	33.09															2.97
16.03.2021	24.00		91.46	91.46	91.46	91.46	0.00	81.70	49.31	32.39															2.97
17.03.2021	24.00		91.77	91.77	91.77	91.77	0.00	81.59	49.23	32.36															3.01
18.03.2021	24.00		91.74	91.74	91.74	91.74	0.00	81.84	49.08	32.76															3.00
19.03.2021	24.00		91.65	91.65	91.65	91.65	0.00	81.50	48.74	32.76															3.05
20.03.2021	24.00		91.59	91.59	91.59	91.59	0.00	82.06	48.76	33.30															3.03
21.03.2021	24.00		91.36	91.36	91.36	91.36	0.00	82.13	49.01	33.12															3.00
22.03.2021	24.00		91.52	91.52	91.52	91.52	0.00	81.46	48.77	32.69															3.00
Среднее	24.00		91.73	91.73	91.73	91.73	0.00	86.25	50.54	35.70															3.28
Итого	672.00		2568.48	2568.48	2568.48	2568.48	0.00																		91.85

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ. Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:
 Объем потребленного теплоносителя Узв. изл.

0 °C
 0 час
 0 Гкал
 0 час
 0 Гкал
 91,85 Гкал
 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТПРАВИТЬ
 Представитель теплоносителя
 20.03.2021