

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**
 Адрес: **Олимпийского ул., д. 20, лит. А**
 Обслуживающая организация: **котельная 1 Невская**

Договор: **8989.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23546

График: **1477/1**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207125**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **20.12.2021**
 Сглпн=
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,067

Режим (схема):
 Треобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

зимы: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Qот = **0,311** Гвент. = **0**
 Qот = **0,311** Гвент. = **0**
 Qгвс = M3*(h3-hхв)
 Qгвс ср = **0,1826**
 Qгвс ср = **0,083**
 Qгвс ср = **33,2** Гвс/м =

лето: Qгвс = M3*(h3-hхв)
 Qгвс ср = **0**
 Qгвс ср = **0**
 Qгвс ср = **0**

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Тп час	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
		М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(изнал)	Уплитит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2021	24.00	105.46	96.07	9.39	94.71	47.66	47.05			9.07							9.44					
24.02.2021	24.00	104.50	95.70	8.80	95.02	48.23	46.79			8.45							8.76					5.42
25.02.2021	24.00	104.75	95.56	9.19	91.03	48.12	42.91			8.84							9.16					5.32
26.02.2021	24.00	104.89	95.44	9.45	89.51	48.56	40.95			9.02							9.32					4.94
27.02.2021	24.00	106.00	95.63	10.37	86.46	48.12	38.34			10.14							10.47					4.76
28.02.2021	24.00	106.29	95.68	10.61	85.37	47.97	37.50			10.65							10.99					4.57
01.03.2021	24.00	105.12	95.65	9.47	83.88	47.14	36.74			9.51							9.79					4.50
02.03.2021	24.00	104.41	95.59	8.82	82.58	46.51	36.07			8.85							9.11					4.31
03.03.2021	24.00	105.06	95.45	9.61	81.05	45.77	35.28			9.77							10.03					4.15
04.03.2021	24.00	104.37	95.28	9.09	81.58	45.91	35.67			9.09							9.36					4.15
05.03.2021	24.00	105.10	95.36	9.74	82.74	45.92	36.82			9.68							9.98					4.14
06.03.2021	24.00	105.19	95.35	9.84	84.51	46.21	38.30			9.81							10.11					4.32
07.03.2021	24.00	104.22	95.12	9.10	85.94	46.81	39.13			9.00							9.28					4.49
08.03.2021	24.00	105.09	95.43	9.66	87.34	47.09	40.25			9.31							9.63					4.51
09.03.2021	24.00	104.62	95.62	9.00	90.89	47.84	43.05			8.76							9.09					4.69
10.03.2021	24.00	105.05	95.75	9.30	92.17	47.96	44.21			9.01							9.34					4.94
11.03.2021	24.00	105.16	95.65	9.51	92.16	48.03	44.13			9.28							9.61					5.10
12.03.2021	24.00	104.61	95.30	9.31	91.27	48.02	43.25			9.11							9.42					5.11
13.03.2021	24.00	105.49	95.23	10.26	87.71	47.61	40.10			10.08							10.39					4.98
14.03.2021	24.00	104.96	95.25	9.71	85.34	47.44	37.90			9.58							9.90					4.72
15.03.2021	24.00	103.99	95.29	8.70	82.55	46.68	35.87			8.74							8.98					4.44
16.03.2021	24.00	104.31	95.43	8.88	81.34	46.00	35.34			8.84							8.92					4.10
17.03.2021	24.00	104.22	95.40	8.82	81.25	45.99	35.26			8.76							8.92					4.10
18.03.2021	24.00	104.32	95.42	8.90	81.52	46.11	35.41			8.70							9.01					4.08
19.03.2021	24.00	105.42	95.53	9.89	81.16	45.36	35.80			8.76							9.98					4.11
20.03.2021	24.00	105.42	95.49	10.26	81.72	45.17	36.55			10.11							10.41					4.22
21.03.2021	24.00	105.15	95.16	9.99	81.72	45.31	36.41			9.81							10.11					4.33
22.03.2021	24.00	105.50	95.32	10.18	81.11	45.44	35.67			10.06							10.35					4.28
Среднее	24.00	104.96	95.47	9.49	85.84	46.89	38.96			9.35							9.64					4.54
Итого	672.00	2939.00	2673.15	265.85						261.75							270.03					127.08
Показаны счетчики на момент снятия данных:																						
Дата, время		М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Уз, куб.м	Уз, куб.м	Упл, т	Общ, Гкал	Траб, ч												

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплоносителя Узл изл.

0 °С
 127.08 Гкал
 270.03 м.куб.
 0 час
 0 Гкал

Генеральный директор
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплонаблюдательной организации

20 г