

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Ольгинского ул. д. 22, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8990.038.1**  
 Строп. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 23547

Установленные приборы: **Часовые и суточ. архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 208351**  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ

Схема подключения:  
**2-х трубная схема**

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: **14771**

Договорные нагрузки (ср. час): **Кал/Час:**  
 Договорные расходы (ср. сут.): **Т/сут.:**

Qот.= **0,311**  
 Qср.= **98,2105**

Qтеп.= **0**  
 Qтех.гвс.= **0**  
 Qтех.гвс.ср.= **0**

Qгвс.= **0,1936**  
 Qгвс.ср.= **0,088**  
 Qгвс.= **35,2** Гвс.м=

Счетчик расхода: **98,2105**  
 Счетчик тепла: **0**  
 Счетчик ГВС: **0**

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
23.02.2021	24.00*		132,98	123,27	9,71	94,82	57,51	37,31			8,37		8,37	8,69			8,69	93,55					
24.02.2021	24.00*		132,85	123,11	9,74	95,00	58,20	36,80			8,60		8,60	8,91			8,91	93,07					
25.02.2021	24.00*		132,67	122,98	9,69	91,12	57,54	33,58			8,54		8,54	8,83			8,83	89,79					
26.02.2021	24.00*		132,81	122,87	9,94	89,53	57,65	31,88			8,92		8,92	9,22			9,22	87,61					
27.02.2021	24.00*		132,13	123,04	9,09	86,53	56,56	29,97			8,20		8,20	8,44			8,44	84,76					
28.02.2021	24.00*		134,15	122,92	11,33	85,43	56,17	29,26			10,18		10,18	10,50			10,50	84,54					
01.03.2021	24.00*		132,56	122,86	9,70	83,93	55,65	28,28			8,52		8,52	8,78			8,78	82,65					
02.03.2021	24.00*		132,53	122,85	9,68	82,63	54,92	27,71			8,56		8,56	8,81			8,81	81,29					
03.03.2021	24.00*		132,68	122,54	10,14	81,17	54,03	27,14			8,75		8,75	9,20			9,20	80,36					
04.03.2021	24.00*		132,34	122,33	10,01	81,68	54,06	27,62			8,90		8,90	9,15			9,15	82,13					
05.03.2021	24.00*		132,78	122,43	10,35	82,86	54,79	28,56			8,55		8,55	8,79			8,79	83,71					
06.03.2021	24.00*		132,45	122,46	9,99	84,60	54,30	28,56			8,75		8,75	9,00			9,00	80,74					
07.03.2021	24.00*		132,35	122,21	10,14	86,04	54,79	29,81			8,55		8,55	8,79			8,79	83,71					
08.03.2021	24.00*		132,35	122,35	9,99	84,60	54,30	28,56			8,75		8,75	9,15			9,15	82,13					
09.03.2021	24.00*		134,33	122,55	11,78	87,50	56,00	30,37			10,27		10,27	10,59			10,59	86,72					
10.03.2021	24.00*		131,91	122,62	9,29	91,02	56,99	34,09			7,75		7,75	8,00			8,00	89,43					
11.03.2021	24.00*		134,20	122,73	11,47	92,24	56,99	35,25			8,55		8,55	9,20			9,20	81,29					
12.03.2021	24.00*		132,96	122,67	10,29	92,24	57,06	35,18			8,55		8,55	8,85			8,85	90,78					
13.03.2021	24.00*		132,62	122,18	10,44	91,31	57,21	34,10			8,83		8,83	9,12			9,12	89,58					
14.03.2021	24.00*		133,33	122,30	11,03	87,74	56,44	31,30			9,40		9,40	9,72			9,72	86,35					
15.03.2021	24.00*		133,84	122,24	11,60	85,32	55,79	29,53			10,29		10,29	10,61			10,61	83,88					
16.03.2021	24.00*		132,42	122,30	10,12	82,61	54,69	27,92			8,71		8,71	8,96			8,96	81,31					
17.03.2021	24.00*		133,15	122,47	10,68	81,39	54,08	27,31			9,24		9,24	9,48			9,48	80,54					
18.03.2021	24.00*		133,31	122,43	10,88	81,32	54,06	27,55			9,38		9,38	9,65			9,65	80,54					
19.03.2021	24.00*		132,91	122,49	10,42	81,58	54,03	27,55			8,77		8,77	9,01			9,01	80,67					
20.03.2021	24.00*		132,46	122,62	9,84	81,24	53,38	27,86			8,26		8,26	8,51			8,51	80,26					
21.03.2021	24.00*		134,41	122,50	11,91	81,83	53,39	28,44			10,18		10,18	10,45			10,45	80,94					
22.03.2021	24.00*		134,78	122,21	12,57	81,78	53,61	28,17			10,87		10,87	11,20			11,20	80,90					
Итого	24.00*		133,05	122,59	10,46	85,92	55,51	30,40			9,06		9,06	9,33			9,33	84,72					
			3720,00	3432,56	292,78						253,56		253,56	261,33			261,33						

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ. Кал	Траб. ч
Показатели счетчиков на момент снятия данных:									

Копличество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
**0 °C**  
**129,73 Ккал**  
**261,33 м.куб.**  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:  
**129,73 Ккал**  
**261,33 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ФГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «ЭнергосбыТ»  
 Представитель теплоэнергетической организации  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**