Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 24, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8991.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23774**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207204**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):
график: **147/71**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Термопреобр.:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,31**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1936**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,088**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**97,8947**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35,2**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	24,00	*	119,81	105,41	14,40	94,69	57,88	36,81			13,77		13,77	14,30		14,30		93,71				5,25
24.02.2021	24,00	*	117,95	105,67	12,28	94,69	58,76	35,93			11,38		11,38	11,80		11,80		93,09				4,97
25.02.2021	24,00	*	118,34	105,80	12,54	90,91	58,12	32,79			11,26		11,26	11,64		11,64		89,89				4,62
26.02.2021	24,00	*	118,53	105,35	13,18	89,25	57,79	31,46			11,75		11,75	12,12		12,12		88,13				4,50
27.02.2021	24,00	*	119,36	105,59	13,77	86,30	56,71	29,59			12,48		12,48	12,88		12,88		85,12				4,32
28.02.2021	24,00	*	117,63	105,73	11,90	85,26	56,15	29,11			11,09		11,09	11,41		11,41		84,31				4,10
01.03.2021	24,00	*	119,59	105,54	14,05	83,68	55,24	28,44			12,73		12,73	13,11		13,11		82,80				4,18
02.03.2021	24,00	*	119,33	105,83	13,50	82,38	54,44	27,94			12,20		12,20	12,57		12,57		81,61				4,07
03.03.2021	24,00	*	119,92	105,65	14,27	81,02	53,60	27,42			13,03		13,03	13,44		13,44		80,59				4,06
04.03.2021	24,00	*	118,31	105,36	12,95	81,49	53,70	27,79			11,75		11,75	12,09		12,09		80,82				3,99
05.03.2021	24,00	*	118,48	105,26	13,22	82,67	53,87	28,80			11,91		11,91	12,25		12,25		82,04				4,13
06.03.2021	24,00	*	119,55	105,30	14,25	84,50	54,54	29,96			12,98		12,98	13,37		13,37		83,97				4,37
07.03.2021	24,00	*	119,76	105,08	14,68	85,89	55,35	30,54			13,19		13,19	13,63		13,63		85,40				4,47
08.03.2021	24,00	*	121,40	104,98	16,42	87,41	55,81	31,60			14,84		14,84	15,33		15,33		87,14				4,76
09.03.2021	24,00	*	119,23	104,72	14,51	90,93	57,00	33,93			12,85		12,85	13,30		13,30		90,12				4,88
10.03.2021	24,00	*	119,87	104,90	14,97	92,09	57,15	34,94			13,47		13,47	13,98		13,98		91,24				5,05
11.03.2021	24,00	*	119,94	105,22	14,72	91,97	57,10	34,87			13,48		13,48	13,97		13,97		91,05				5,03
12.03.2021	24,00		137,14	104,39	32,75	91,36	57,49	33,87			32,00		32,00	33,17		33,17		91,04				6,54
13.03.2021	24,00	*	119,08	105,61	13,47	87,45	56,57	30,88			12,57		12,57	12,97		12,97		86,18				4,45
14.03.2021	24,00	*	120,14	105,75	14,39	85,02	55,72	29,30			13,83		13,83	14,25		14,25		84,04				4,33
15.03.2021	24,00	*	118,29	105,89	12,40	82,38	54,55	27,83			12,12		12,12	12,47		12,47		81,46				3,98
16.03.2021	24,00	*	116,86	106,02	10,84	81,17	53,87	27,30			10,82		10,82	11,10		11,10		80,46				3,78
17.03.2021	24,00	*	118,20	105,92	12,28	81,17	53,74	27,43			12,16		12,16	12,50		12,50		80,55				3,91
18.03.2021	24,00	*	118,92	105,78	13,14	81,39	53,76	27,63			13,01		13,01	13,37		13,37		80,78				4,00
19.03.2021	24,00	*	116,83	105,51	11,32	81,11	53,11	28,00			11,40		11,40	11,69		11,69		80,24				3,88
20.03.2021	24,00	*	117,86	105,52	12,34	81,65	53,14	28,51			12,35		12,35	12,69		12,69		80,89				4,02
21.03.2021	24,00	*	119,17	105,64	13,53	81,60	53,53	28,07			13,41		13,41	13,80		13,80		80,84				4,07
22.03.2021	24,00	*	118,06	105,79	12,27	81,01	53,30	27,71			12,29		12,29	12,64		12,64		80,19				3,93
Среднее	24,00		119,56	105,47	14,08	85,73	55,43	30,30			13,22		13,22	13,64		13,64		84,92				4,42
Итого	**672,00**		**3347,55**	**2953,21**	**394,34**						**370,12**		**370,12**	**381,84**		**381,84**						**123,64**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**0** час	Гкал	
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**0** час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	**0** °C	**0** Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**123,64** Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	**381,84** м.куб.		

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

«___» _____ 20___ г.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ