Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8984.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23542**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7-03 № 220988**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
график: **147/71**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Термопреобр.:
Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,5831**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,3661**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,1664**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**184,137**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**66,56** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	24,00	*	88,45	81,60	6,85	92,62	47,72	44,90			7,56		7,56	7,81		7,81		91,49				4,30
24.02.2021	24,00	*	87,69	81,76	5,93	92,90	48,68	44,22			6,58		6,58	6,81		6,81		91,32				4,17
25.02.2021	24,00	*	88,98	81,44	7,54	89,16	48,36	40,80			8,13		8,13	8,41		8,41		87,94				4,00
26.02.2021	24,00	*	88,60	81,71	6,89	87,60	48,60	39,00			7,36		7,36	7,58		7,58		86,05				3,79
27.02.2021	24,00	*	88,20	81,96	6,24	84,65	47,89	36,76			6,68		6,68	6,89		6,89		83,13				3,54
28.02.2021	24,00	*	88,41	81,72	6,69	83,58	47,59	35,99			7,25		7,25	7,49		7,49		82,53				3,50
01.03.2021	24,00	*	88,34	81,96	6,38	82,11	47,26	34,85			6,88		6,88	7,09		7,09		80,78				3,38
02.03.2021	24,00	*	88,73	82,00	6,73	80,87	46,80	34,07			7,08		7,08	7,28		7,28		79,84				3,34
03.03.2021	24,00	*	87,77	81,72	6,05	79,42	45,98	33,44			6,61		6,61	6,79		6,79		78,54				3,21
04.03.2021	24,00	*	87,61	81,54	6,07	79,91	46,07	33,84			6,60		6,60	6,80		6,80		78,85				3,25
05.03.2021	24,00	*	87,87	81,57	6,30	81,03	45,97	35,06			6,76		6,76	6,96		6,96		79,86				3,37
06.03.2021	24,00	*	88,85	81,44	7,41	82,75	46,67	36,08			7,69		7,69	7,91		7,91		82,08				3,56
07.03.2021	24,00	*	87,42	81,10	6,32	84,12	47,15	36,97			6,41		6,41	6,62		6,62		82,99				3,53
08.03.2021	24,00		89,09	81,49	7,60	85,49	47,48	38,01			7,61		7,61	7,84		7,84		84,80				3,75
09.03.2021	24,00	*	87,82	81,86	5,96	88,86	48,07	40,79			6,17		6,17	6,37		6,37		87,58				3,87
10.03.2021	24,00	*	87,88	81,81	6,07	90,00	47,85	42,15			6,45		6,45	6,69		6,69		88,29				4,00
11.03.2021	24,00	*	87,57	81,68	5,89	90,04	47,75	42,29			6,39		6,39	6,62		6,62		88,55				3,99
12.03.2021	24,00	*	88,13	81,51	6,62	89,23	47,99	41,24			6,96		6,96	7,18		7,18		87,57				3,96
13.03.2021	24,00	*	88,33	81,55	6,78	85,85	47,61	38,24			6,97		6,97	7,18		7,18		84,39				3,70
14.03.2021	24,00	*	88,89	81,45	7,44	83,52	47,37	36,15			7,61		7,61	7,84		7,84		82,27				3,57
15.03.2021	24,00	*	87,68	81,59	6,09	80,86	46,65	34,21			6,60		6,60	6,79		6,79		79,58				3,29
16.03.2021	24,00	*	87,58	81,90	5,68	79,69	46,11	33,58			6,43		6,43	6,61		6,61		78,58				3,21
17.03.2021	24,00	*	88,69	82,02	6,67	79,59	46,08	33,51			7,36		7,36	7,58		7,58		78,68				3,28
18.03.2021	24,00	*	88,90	82,01	6,89	79,84	46,12	33,72			7,45		7,45	7,66		7,66		78,81				3,32
19.03.2021	24,00	*	88,36	81,95	6,41	79,50	45,61	33,89			6,97		6,97	7,15		7,15		78,65				3,29
20.03.2021	24,00	*	89,07	81,84	7,23	80,10	45,57	34,53			8,07		8,07	8,29		8,29		79,27				3,41
21.03.2021	24,00	*	88,33	81,69	6,64	80,08	45,83	34,25			7,57		7,57	7,77		7,77		79,08				3,33
22.03.2021	24,00	*	88,00	81,80	6,20	79,48	45,75	33,73			6,92		6,92	7,14		7,14		78,41				3,25
Среднее	24,00		88,26	81,70	6,56	84,03	47,02	37,01			7,04		7,04	7,26		7,26		82,85				3,58
Итого	**672,00**		**2471,24**	**2287,67**	**183,57**						**197,12**		**197,12**	**203,15**		**203,15**						**100,16**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **100,16** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **203,15** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«__» _____ 20__ г. _____/_____/