Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8764.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Перевозная набережная 29 / СЦО | Строит.Адрес: Перевозная набережная 29 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Перевозная набережная 29_СЦО_март_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2075 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 06.09.2024 | Txв, гр.С= 17,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.02.2021	24,00	-	138,90	139,87	-0,97	73,84	62,68	11,16	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,50
24.02.2021	24,00	-	139,52	140,48	-0,97	70,95	60,80	10,15	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,36
25.02.2021	24,00	-	140,67	141,66	-0,99	65,39	56,86	8,53	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,15
26.02.2021	24,00	-	142,94	143,91	-0,98	63,05	55,20	7,85	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,07
27.02.2021	24,00	-	141,83	142,75	-0,92	60,96	53,59	7,36	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,00
28.02.2021	24,00	-	140,67	141,57	-0,89	60,31	53,03	7,28	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			0,98
01.03.2021	24,00	-	141,62	142,51	-0,89	60,20	52,93	7,27	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			0,99
02.03.2021	24,00	-	141,42	142,29	-0,87	60,20	52,95	7,25	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			0,99
03.03.2021	24,00	-	143,74	144,65	-0,91	60,70	53,42	7,28	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,00
04.03.2021	24,00	-	141,52	142,41	-0,89	59,79	52,66	7,13	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			0,97
05.03.2021	24,00	-	140,96	141,84	-0,88	60,49	53,03	7,46	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,01
06.03.2021	24,00	-	140,77	141,65	-0,88	61,07	53,45	7,62	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,03
07.03.2021	24,00	-	142,02	142,90	-0,88	61,00	53,35	7,65	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,05
08.03.2021	24,00	-	140,45	141,33	-0,88	63,68	55,36	8,32	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,13
09.03.2021	24,00	-	139,24	140,12	-0,88	65,55	56,56	8,99	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,21
10.03.2021	24,00	-	138,68	139,55	-0,87	65,62	56,38	9,24	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,24
11.03.2021	24,00	-	138,92	139,43	-0,51	66,04	56,78	9,26	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,26
12.03.2021	24,00	-	138,67	139,55	-0,88	64,77	56,01	8,77	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,17
13.03.2021	24,00	-	139,40	140,30	-0,89	63,64	55,49	8,16	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,09
14.03.2021	24,00	-	139,86	140,75	-0,88	61,02	53,62	7,40	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			0,99
15.03.2021	24,00	-	140,12	140,97	-0,86	60,19	53,07	7,12	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			0,96
16.03.2021	24,00	-	141,46	142,38	-0,91	60,05	52,98	7,06	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			0,96
17.03.2021	24,00	-	140,66	141,52	-0,86	58,98	52,17	6,81	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			0,92
18.03.2021	24,00	-	140,57	141,42	-0,85	59,29	52,40	6,89	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			0,93
19.03.2021	24,00	-	133,00	134,55	-1,55	59,67	52,26	7,41	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			0,91
20.03.2021	24,00	-	140,00	140,94	-0,93	60,12	52,35	7,78	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,05
21.03.2021	24,00	-	140,55	141,49	-0,94	59,18	51,65	7,53	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,02
22.03.2021	24,00	-	143,64	144,55	-0,91	59,32	51,93	7,40	7,00	4,20	-		-	-		-		-	-	-	-			1,02
Среднее	24,00	-	140,42	141,33	-0,91	62,32	54,39	7,93	7,00	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
Итого	672,00		3931,81	3957,32	-25,51						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °С = 0,25 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **30,21** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.