# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Пинегина ул, д. 15, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8566.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23602**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207336** расходомер:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

| | Gmin= | Gmax= | |
|---|---|---|---|
| | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| | 0,027 | 12 | ТСП-Н |

Термопреобр.:
Преобр.давления:
Режим (схема):
график: **147/71**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,187** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,099**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,045**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **59,0526** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **18** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Контроль ГВС (ТВ-2) M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | * | 84,49 | 73,61 | 10,88 | 92,95 | 52,45 | 40,49 | | | 9,50 | | 9,50 | 9,86 | | 9,86 | | 90,18 | | | | 4,00 |
| 24.02.2021 | 16,00 | | 56,09 | 48,89 | 7,20 | 93,00 | 53,04 | 39,97 | | | 6,29 | | 6,29 | 6,53 | | 6,53 | | 91,43 | | | | 2,62 |
| 25.02.2021 | 24,00 | * | 82,25 | 73,54 | 8,71 | 89,49 | 52,63 | 36,86 | | | 7,82 | | 7,82 | 8,10 | | 8,10 | | 86,27 | | | | 3,51 |
| 26.02.2021 | 24,00 | * | 82,01 | 73,46 | 8,55 | 87,99 | 52,61 | 35,38 | | | 7,66 | | 7,66 | 7,93 | | 7,93 | | 84,71 | | | | 3,37 |
| 27.02.2021 | 24,00 | * | 83,40 | 73,49 | 9,91 | 85,08 | 51,58 | 33,49 | | | 9,10 | | 9,10 | 9,39 | | 9,39 | | 83,16 | | | | 3,30 |
| 28.02.2021 | 24,00 | * | 83,46 | 73,43 | 10,03 | 83,97 | 51,16 | 32,80 | | | 9,42 | | 9,42 | 9,70 | | 9,70 | | 82,19 | | | | 3,24 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 82,40 | 73,33 | 9,07 | 82,51 | 50,54 | 31,97 | | | 8,48 | | 8,48 | 8,72 | | 8,72 | | 81,16 | | | | 3,09 |
| 02.03.2021 | 24,00 | * | 82,66 | 73,21 | 9,45 | 81,27 | 49,93 | 31,33 | | | 8,81 | | 8,81 | 9,06 | | 9,06 | | 79,20 | | | | 3,06 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 82,43 | 73,14 | 9,29 | 79,78 | 49,11 | 30,67 | | | 8,71 | | 8,71 | 8,95 | | 8,95 | | 78,48 | | | | 2,99 |
| 04.03.2021 | 24,00 | * | 82,78 | 73,06 | 9,72 | 80,25 | 49,12 | 31,14 | | | 9,26 | | 9,26 | 9,52 | | 9,52 | | 78,68 | | | | 3,09 |
| 05.03.2021 | 24,00 | * | 82,08 | 73,04 | 9,04 | 81,36 | 49,09 | 32,28 | | | 8,52 | | 8,52 | 8,79 | | 8,79 | | 79,43 | | | | 3,11 |
| 06.03.2021 | 24,00 | * | 81,39 | 73,00 | 8,39 | 83,08 | 49,59 | 33,49 | | | 7,91 | | 7,91 | 8,12 | | 8,12 | | 80,19 | | | | 3,15 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 81,46 | 72,75 | 8,71 | 84,52 | 50,33 | 34,18 | | | 8,00 | | 8,00 | 8,24 | | 8,24 | | 82,65 | | | | 3,22 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 83,26 | 72,95 | 10,31 | 85,87 | 50,54 | 35,32 | | | 9,20 | | 9,20 | 9,51 | | 9,51 | | 84,40 | | | | 3,47 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 84,00 | 73,13 | 10,87 | 89,28 | 51,29 | 37,99 | | | 9,41 | | 9,41 | 9,74 | | 9,74 | | 87,27 | | | | 3,77 |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 83,01 | 73,40 | 9,61 | 90,40 | 51,42 | 38,98 | | | 7,88 | | 7,88 | 8,16 | | 8,16 | | 88,56 | | | | 3,74 |
| 11.03.2021 | 24,00 | * | 82,42 | 73,32 | 9,10 | 90,39 | 51,62 | 38,77 | | | 7,47 | | 7,47 | 7,72 | | 7,72 | | 87,67 | | | | 3,68 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 82,47 | 72,95 | 9,52 | 89,68 | 51,87 | 37,81 | | | 7,95 | | 7,95 | 8,24 | | 8,24 | | 87,08 | | | | 3,60 |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 83,60 | 72,81 | 10,79 | 86,29 | 51,39 | 34,90 | | | 9,17 | | 9,17 | 9,47 | | 9,47 | | 84,43 | | | | 3,48 |
| 14.03.2021 | 24,00 | * | 84,23 | 72,58 | 11,65 | 83,93 | 50,89 | 33,04 | | | 9,86 | | 9,86 | 10,17 | | 10,17 | | 80,92 | | | | 3,37 |
| 15.03.2021 | 23,00 | | 78,69 | 69,46 | 9,23 | 81,30 | 49,96 | 31,34 | | | 7,56 | | 7,56 | 7,78 | | 7,78 | | 79,95 | | | | 2,93 |
| 16.03.2021 | 22,00 | * | 75,16 | 66,42 | 8,74 | 79,95 | 50,67 | 29,27 | | | 7,12 | | 7,12 | 7,34 | | 7,34 | | 77,80 | | | | 2,64 |
| 17.03.2021 | 22,00 | | 75,82 | 66,39 | 9,43 | 79,87 | 49,32 | 30,56 | | | 7,90 | | 7,90 | 8,12 | | 8,12 | | 78,19 | | | | 2,76 |
| 18.03.2021 | 24,00 | * | 83,41 | 72,76 | 10,65 | 80,16 | 49,16 | 31,01 | | | 8,79 | | 8,79 | 9,04 | | 9,04 | | 78,48 | | | | 3,10 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 83,83 | 74,02 | 9,81 | 79,74 | 48,53 | 31,21 | | | 7,82 | | 7,82 | 8,03 | | 8,03 | | 78,18 | | | | 3,07 |
| 20.03.2021 | 24,00 | * | 85,69 | 74,73 | 10,96 | 80,27 | 48,61 | 31,67 | | | 9,23 | | 9,23 | 9,49 | | 9,49 | | 77,54 | | | | 3,24 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 85,10 | 74,44 | 10,66 | 80,30 | 49,14 | 31,17 | | | 9,05 | | 9,05 | 9,28 | | 9,28 | | 78,60 | | | | 3,17 |
| 22.03.2021 | 24,00 | * | 84,54 | 74,64 | 9,90 | 79,69 | 49,13 | 30,56 | | | 8,27 | | 8,27 | 8,50 | | 8,50 | | 77,12 | | | | 3,08 |
| **Среднее** | 23,54 | | 83,11 | 73,27 | 9,84 | 84,37 | 50,53 | 33,84 | | | 8,60 | | 8,60 | 8,87 | | 8,87 | | 82,28 | | | | 3,31 |
| **Итого** | **659,00** | | **2282,13** | **2011,95** | **270,18** | | | | | | **236,16** | | **236,16** | **243,50** | | **243,50** | | | | | | **90,85** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **13** час **1,82** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **13** час **4,81** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °С **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **92,67** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **248,31** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации

«___» 20 г.