Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **14849.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **32982**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206952**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-32-D
ПРЭМ-32-D

Gmin= 0,2 0,2
Gmax= 30 30

Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**
Термопреобр.: КТСП-Н КТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **149/70**

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Qот.= **0,1478** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Gот.= **44,9013** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2021	24,00		104,41	104,41	0,00	94,98	62,36	32,62														3,42
24.02.2021	24,00		106,86	106,86	0,00	95,21	63,20	32,01														3,43
25.02.2021	24,00		109,05	109,05	0,00	90,88	62,90	27,98														3,06
26.02.2021	24,00		108,52	108,52	0,00	89,59	62,91	26,68														2,90
27.02.2021	24,00		108,13	108,13	0,00	86,29	61,40	24,89														2,70
28.02.2021	24,00		107,92	107,92	0,00	85,21	60,89	24,32														2,63
01.03.2021	24,00		106,56	106,56	0,00	83,40	59,77	23,63														2,52
02.03.2021	24,00		105,36	105,36	0,00	81,39	58,87	22,52														2,38
03.03.2021	24,00		105,00	105,00	0,00	81,22	58,79	22,43														2,36
04.03.2021	24,00		105,12	105,12	0,00	83,01	59,61	23,40														2,46
05.03.2021	24,00		104,93	104,93	0,00	84,05	59,67	24,38														2,56
06.03.2021	24,00		104,04	104,04	0,00	86,22	60,64	25,58														2,67
07.03.2021	24,00		103,64	103,64	0,00	87,76	61,48	26,28														2,73
08.03.2021	24,00		102,94	102,94	0,00	89,09	62,04	27,05														2,79
09.03.2021	24,00		103,43	103,43	0,00	91,60	62,78	28,82														2,99
10.03.2021	24,00		103,43	103,43	0,00	93,67	63,23	30,44														3,16
11.03.2021	24,00		104,70	104,70	0,00	93,51	63,18	30,33														3,18
12.03.2021	24,00		105,85	105,85	0,00	92,08	62,70	29,38														3,12
13.03.2021	24,00		107,04	107,04	0,00	89,33	62,41	26,92														2,89
14.03.2021	24,00		106,80	106,80	0,00	86,42	61,05	25,37														2,72
15.03.2021	24,00		106,62	106,62	0,00	84,07	60,24	23,83														2,55
16.03.2021	24,00		106,61	106,61	0,00	83,08	59,75	23,33														2,49
17.03.2021	24,00		106,85	106,85	0,00	83,16	59,81	23,35														2,50
18.03.2021	24,00		107,00	107,00	0,00	82,94	59,61	23,33														2,50
19.03.2021	24,00		105,71	105,71	0,00	82,78	58,81	23,97														2,54
20.03.2021	24,00		106,41	106,41	0,00	82,84	58,88	23,96														2,56
21.03.2021	24,00		108,43	108,43	0,00	82,93	59,44	23,49														2,55
22.03.2021	24,00		108,22	108,22	0,00	82,68	59,39	23,29														2,52
Среднее	24,00		106,06	106,06	0,00	86,76	60,92	25,84														2,75
Итого	**672,00**		**2969,58**	**2969,58**	**0,00**																	**76,88**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **76,88** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» 20