# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9040.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24440**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208212**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-20-В1

| | Gmin= | Gmax= | |
|---|---|---|---|
| | 0,1 | 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| | 0,027 | 12 | ТСП-Н |

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **149/70**

зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Qот.= **0,4014** Qвент.= **0** Qтех.= **0**
Gот.= **121,944** Gвент.= **0** Gтех.= **0**

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Qтех.гв= **0,0014** Qтех.гвс.ср **0,0014** Gтех.гв= **0,56**

Qгвс.= **0,0803**
Qгвс.ср= **0,0271**
Gгвс.= **10,84** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Контроль ГВС (ТВ-2) M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | * | 123,69 | 118,89 | 4,80 | 94,34 | 44,75 | 49,59 | | | 3,98 | | 3,98 | 4,15 | | 4,15 | | 93,64 | | | | 6,36 |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 130,46 | 126,07 | 4,39 | 94,55 | 46,69 | 47,86 | | | 3,71 | | 3,71 | 3,84 | | 3,84 | | 93,81 | | | | 6,46 |
| 25.02.2021 | 24,00 | * | 131,87 | 128,23 | 3,64 | 90,14 | 46,88 | 43,26 | | | 3,20 | | 3,20 | 3,28 | | 3,28 | | 89,41 | | | | 5,88 |
| 26.02.2021 | 24,00 | * | 132,77 | 128,60 | 4,17 | 88,89 | 47,19 | 41,70 | | | 3,63 | | 3,63 | 3,75 | | 3,75 | | 87,69 | | | | 5,74 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 135,40 | 130,75 | 4,65 | 85,66 | 46,78 | 38,88 | | | 3,72 | | 3,72 | 3,81 | | 3,81 | | 84,62 | | | | 5,49 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 134,95 | 129,86 | 5,09 | 84,55 | 46,36 | 38,19 | | | 4,06 | | 4,06 | 4,18 | | 4,18 | | 84,06 | | | | 5,39 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 132,90 | 128,09 | 4,81 | 82,79 | 45,80 | 36,99 | | | 3,67 | | 3,67 | 3,77 | | 3,77 | | 81,85 | | | | 5,14 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 130,45 | 126,33 | 4,12 | 80,82 | 44,86 | 35,96 | | | 3,02 | | 3,02 | 3,08 | | 3,08 | | 79,91 | | | | 4,88 |
| 03.03.2021 | 24,00 | * | 130,01 | 124,77 | 5,24 | 80,57 | 44,35 | 36,22 | | | 3,90 | | 3,90 | 4,00 | | 4,00 | | 80,60 | | | | 4,94 |
| 04.03.2021 | 24,00 | * | 129,96 | 124,85 | 5,11 | 82,37 | 44,99 | 37,38 | | | 4,01 | | 4,01 | 4,12 | | 4,12 | | 82,09 | | | | 5,09 |
| 05.03.2021 | 24,00 | * | 125,69 | 121,40 | 4,29 | 83,41 | 44,46 | 38,95 | | | 3,20 | | 3,20 | 3,30 | | 3,30 | | 82,90 | | | | 5,09 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 122,87 | 117,23 | 5,64 | 85,50 | 44,38 | 41,12 | | | 4,07 | | 4,07 | 4,20 | | 4,20 | | 84,92 | | | | 5,31 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 122,05 | 116,64 | 5,41 | 87,08 | 44,80 | 42,28 | | | 4,33 | | 4,33 | 4,48 | | 4,48 | | 86,61 | | | | 5,40 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 121,07 | 115,55 | 5,52 | 88,37 | 44,53 | 43,84 | | | 4,59 | | 4,59 | 4,72 | | 4,72 | | 88,11 | | | | 5,56 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 120,31 | 115,72 | 4,59 | 90,92 | 44,45 | 46,47 | | | 3,70 | | 3,70 | 3,82 | | 3,82 | | 90,43 | | | | 5,80 |
| 10.03.2021 | 24,00 | * | 121,69 | 116,66 | 5,03 | 93,01 | 44,67 | 48,34 | | | 4,30 | | 4,30 | 4,48 | | 4,48 | | 92,53 | | | | 6,12 |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 121,72 | 116,90 | 4,82 | 92,80 | 44,66 | 48,14 | | | 4,11 | | 4,11 | 4,29 | | 4,29 | | 92,21 | | | | 6,08 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 124,23 | 119,27 | 4,96 | 91,37 | 45,21 | 46,16 | | | 4,04 | | 4,04 | 4,18 | | 4,18 | | 90,32 | | | | 5,97 |
| 13.03.2021 | 24,00 | * | 127,99 | 123,08 | 4,91 | 88,62 | 45,88 | 42,74 | | | 3,87 | | 3,87 | 3,99 | | 3,99 | | 87,77 | | | | 5,70 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 127,01 | 121,63 | 5,38 | 85,75 | 45,29 | 40,46 | | | 4,48 | | 4,48 | 4,63 | | 4,63 | | 84,93 | | | | 5,39 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 126,33 | 120,48 | 5,85 | 83,41 | 44,61 | 38,80 | | | 4,80 | | 4,80 | 4,94 | | 4,94 | | 82,75 | | | | 5,17 |
| 16.03.2021 | 24,00 | * | 124,29 | 119,10 | 5,19 | 82,39 | 44,06 | 38,33 | | | 4,26 | | 4,26 | 4,40 | | 4,40 | | 82,00 | | | | 5,00 |
| 17.03.2021 | 24,00 | * | 122,99 | 118,50 | 4,49 | 82,48 | 44,02 | 38,46 | | | 3,51 | | 3,51 | 3,59 | | 3,59 | | 81,97 | | | | 4,93 |
| 18.03.2021 | 24,00 | * | 123,14 | 118,36 | 4,78 | 82,28 | 43,78 | 38,50 | | | 3,72 | | 3,72 | 3,81 | | 3,81 | | 81,80 | | | | 4,95 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 122,86 | 117,40 | 5,46 | 82,18 | 43,08 | 39,10 | | | 4,33 | | 4,33 | 4,46 | | 4,46 | | 81,77 | | | | 5,04 |
| 20.03.2021 | 24,00 | * | 123,60 | 117,74 | 5,86 | 82,22 | 42,76 | 39,46 | | | 4,88 | | 4,88 | 5,03 | | 5,03 | | 81,88 | | | | 5,13 |
| 21.03.2021 | 24,00 | * | 124,70 | 119,77 | 4,93 | 82,26 | 43,52 | 38,74 | | | 4,17 | | 4,17 | 4,28 | | 4,28 | | 81,84 | | | | 5,05 |
| 22.03.2021 | 24,00 | | 123,90 | 118,79 | 5,11 | 82,04 | 43,51 | 38,53 | | | 4,35 | | 4,35 | 4,48 | | 4,48 | | 81,59 | | | | 5,00 |
| **Среднее** | 24,00 | | 126,39 | 121,45 | 4,94 | 86,10 | 44,87 | 41,23 | | | 3,99 | | 3,99 | 4,11 | | 4,11 | | 85,50 | | | | 5,43 |
| **Итого** | **672,00** | | **3538,90** | **3400,66** | **138,24** | | | | | | **111,61** | | **111,61** | **115,06** | | **115,06** | | | | | | **152,06** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °С **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **152,06** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **115,06** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

«__» _____ 20__ г.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ