

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова ул., д. 102, лит. А**  
 Обслуживающая организация: **ООО "Обуховоэнерго"**  
 Источник: **ТЭЦ "Обуховоэнерго"**  
 Установленные приборы: **Часовые и сточн. архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 208236**  
 Подходящий трубопровод (M1) **ПРЭМ**  
 Обратный трубопровод (M2) **ПРЭМ**  
 Подходящий ГВС (M3) **ПРЭМ**  
 Циркуляционный ГВС (M4) **ПРЭМ**  
 Подпиточный трубопровод (Vл)

Договор: **9056.038.1**  
 Стрелит. адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения:  
**2-х трубная схема**  
 Приборы УТЭ поверены до: **20.12.2021**  
 Термопреобр.:  
**КТСЛ-Н**  
**КТСЛ-Н**  
**ТСЛ-Н**  
 Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Узел учета: **Общий**  
 Код УТЭ: **23518**  
 График: **15070**  
 Телефон:  
 Q=M1\*(t1-tкв)\*M2\*(t2-tкв)  
 Qот.= **0,184**  
 Qстек.= **0**  
 Qткв=M3\*(t3-tкв)  
 Qткв.стк.= **0,088**  
 Qткв.стк.= **0,04**  
 Sот.= **55,2**  
 Sстек.= **0**  
 Sткв.= **16**  
 Gткв.стк.= **0,088**  
 Gткв.стк.= **0,04**  
 Gткв.= **16**

**Учет отопления (ТВ-1)**  
**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**  
**Контроль ГВС (ТВ-2)**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ							
			M1	M2	dM	t1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3		V4	dV (измн.)	Уподпит	T3	T4	P3	P4
23.02.2021	24.00		77.40	66.75	10.65	94.68	54.22	40.46		9.90					10.28		93.98					3.72
24.02.2021	24.00		80.23	70.04	10.19	93.28	55.17	38.11		9.49				9.48		9.81		90.32				3.63
25.02.2021	24.00		82.51	72.58	9.93	91.40	56.55	34.85		9.09				9.09		9.38		9.38				3.45
26.02.2021	24.00		82.27	72.67	9.60	89.57	56.30	33.27		8.71				8.71		9.00		9.00				3.28
27.02.2021	24.00		82.84	71.92	10.92	87.30	55.31	31.99		10.17				10.17		10.51		86.51				3.26
28.02.2021	24.00	*	83.62	71.71	11.91	86.45	54.81	31.64		11.12				11.12		11.49		86.18				3.30
01.03.2021	24.00	*	81.77	72.17	9.60	85.68	54.71	30.97		8.66				8.66		8.93		85.02				3.06
02.03.2021	24.00		82.05	72.02	10.03	83.50	53.37	30.13		9.25				9.25		9.51		83.00				3.01
03.03.2021	24.00		82.69	72.21	10.48	83.49	53.30	30.19		9.55				9.55		9.77		83.20				3.06
04.03.2021	24.00		81.58	71.22	10.36	83.30	52.84	30.46		9.55				9.55		9.85		82.96				3.04
05.03.2021	24.00	*	81.47	69.98	11.47	84.67	52.78	31.89		10.68				10.68		11.02		84.37				3.21
06.03.2021	24.00	*	81.53	70.53	11.00	86.49	53.51	32.98		10.24				10.24		10.59		87.05				3.28
07.03.2021	24.00		81.41	70.69	10.72	87.61	54.18	33.43		9.96				9.96		10.29		88.45				3.31
08.03.2021	24.00		81.12	69.44	11.68	88.70	53.86	34.84		10.91				10.91		11.27		88.45				3.46
09.03.2021	24.00		78.91	67.64	11.27	89.42	53.06	36.36		10.53				10.53		10.90		88.92				3.47
10.03.2021	24.00		77.87	67.41	10.46	91.42	53.14	38.28		9.78				9.78		10.12		91.06				3.54
11.03.2021	24.00		79.71	69.09	10.62	92.33	54.28	38.05		9.87				9.87		10.23		91.80				3.62
12.03.2021	24.00		77.15	65.05	12.10	79.71	49.38	30.33		11.45				11.45		11.74		73.05				2.93
13.03.2021	24.00		82.29	70.72	11.57	86.40	53.21	33.19		10.84				10.84		11.21		87.50				3.35
14.03.2021	24.00		84.24	71.59	12.65	87.37	55.21	32.16		11.85				11.85		12.25		86.70				3.41
15.03.2021	24.00		83.17	72.43	10.74	85.64	54.66	30.98		9.99				9.99		10.30		84.81				3.17
16.03.2021	24.00	*	83.51	72.13	11.38	83.67	53.44	30.23		10.64				10.64		10.97		83.37				3.14
17.03.2021	24.00		82.33	71.79	10.54	83.59	53.16	30.43		9.75				9.75		10.06		83.21				3.07
18.03.2021	24.00		82.04	71.25	10.79	83.31	52.25	31.06		9.94				9.94		10.24		82.87				3.12
19.03.2021	24.00	*	80.98	69.77	11.21	83.42	51.87	31.55		10.35				10.35		10.67		82.99				3.14
20.03.2021	24.00		82.15	69.86	12.29	83.44	51.53	31.91		11.52				11.52		11.87		83.24				3.26
21.03.2021	24.00		84.37	71.53	12.84	83.66	52.65	31.01		12.03				12.03		12.42		83.27				3.30
22.03.2021	24.00		82.96	72.10	10.86	83.46	52.87	30.59		10.13				10.13		10.42		83.02				3.12
<b>Среднее</b>			<b>81.58</b>	<b>70.58</b>	<b>11.00</b>	<b>86.53</b>	<b>53.63</b>	<b>32.90</b>		<b>10.22</b>				<b>10.22</b>		<b>10.55</b>		<b>85.88</b>				<b>3.28</b>
<b>Итого</b>			<b>2284.15</b>	<b>1976.29</b>	<b>307.86</b>					<b>286.05</b>				<b>286.05</b>		<b>295.30</b>						<b>91.71</b>

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Узл изл.

0.25 °С  
 91.63 Гкал  
 295.3 м.куб.

0 час  
 0 час  
 0.08 Гкал  
 Гкал  
 куб.м

