# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 130, лит. Х**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8700.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23521**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

| | | Gmin= | Gmax= | |
|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: **ВКТ-7 № 207333** | | | | Режим (схема): |
| Подающий трубопровод (М1) | расходомер: ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ-20-В1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= **0,184** | Qвент.= **0** | Qтех.= **0** | Qтех.гв= **0** | Qгвс.= **0,099** | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср **0** | Qгвс.ср= **0,045** | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= **55,2** | Gвент.= **0** | Gтех.= **0** | Gтех.гв= **0** | Gгвс.= **18** | Gгвс.м= | |

## Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | час | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 82,21 | 66,52 | 15,69 | 94,31 | 51,02 | 43,29 | | | 9,52 | | 9,52 | 9,88 | | 9,88 | | 93,37 | | | | 4,37 |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 86,56 | 69,98 | 16,58 | 92,97 | 52,27 | 40,70 | | | 10,35 | | 10,35 | 10,74 | | 10,74 | | 91,87 | | | | 4,40 |
| 25.02.2021 | 24,00 | | 89,75 | 73,54 | 16,21 | 91,14 | 54,12 | 37,02 | | | 10,24 | | 10,24 | 10,62 | | 10,62 | | 90,15 | | | | 4,21 |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 89,46 | 73,89 | 15,57 | 89,36 | 53,93 | 35,43 | | | 9,66 | | 9,66 | 10,00 | | 10,00 | | 88,51 | | | | 4,01 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 88,85 | 73,37 | 15,48 | 87,09 | 52,98 | 34,11 | | | 9,59 | | 9,59 | 9,91 | | 9,91 | | 86,18 | | | | 3,86 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 90,28 | 73,09 | 17,19 | 86,25 | 52,47 | 33,78 | | | 11,27 | | 11,27 | 11,64 | | 11,64 | | 85,88 | | | | 3,96 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 88,58 | 73,76 | 14,82 | 85,52 | 52,42 | 33,10 | | | 8,97 | | 8,97 | 9,24 | | 9,24 | | 84,71 | | | | 3,71 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 89,47 | 73,34 | 16,13 | 83,32 | 51,19 | 32,13 | | | 10,23 | | 10,23 | 10,51 | | 10,51 | | 82,73 | | | | 3,71 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 89,80 | 73,50 | 16,30 | 83,32 | 51,11 | 32,21 | | | 10,36 | | 10,36 | 10,69 | | 10,69 | | 83,06 | | | | 3,73 |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 88,94 | 72,22 | 16,72 | 83,13 | 50,52 | 32,61 | | | 10,84 | | 10,84 | 11,16 | | 11,16 | | 82,84 | | | | 3,75 |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 88,13 | 70,76 | 17,37 | 84,48 | 50,32 | 34,16 | | | 11,43 | | 11,43 | 11,80 | | 11,80 | | 84,36 | | | | 3,89 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 88,53 | 71,52 | 17,01 | 86,23 | 50,95 | 35,28 | | | 11,02 | | 11,02 | 11,40 | | 11,40 | | 85,90 | | | | 4,00 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 88,55 | 71,72 | 16,83 | 87,35 | 51,56 | 35,79 | | | 10,84 | | 10,84 | 11,19 | | 11,19 | | 86,70 | | | | 4,04 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 87,05 | 70,00 | 17,05 | 88,39 | 51,26 | 37,13 | | | 11,00 | | 11,00 | 11,38 | | 11,38 | | 87,92 | | | | 4,11 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 84,25 | 67,63 | 16,62 | 89,13 | 50,06 | 39,07 | | | 10,58 | | 10,58 | 10,96 | | 10,96 | | 88,61 | | | | 4,13 |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 84,14 | 67,26 | 16,88 | 91,09 | 49,94 | 41,15 | | | 10,81 | | 10,81 | 11,20 | | 11,20 | | 90,63 | | | | 4,31 |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 86,07 | 69,48 | 16,59 | 92,02 | 51,41 | 40,61 | | | 10,46 | | 10,46 | 10,84 | | 10,84 | | 91,44 | | | | 4,36 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 83,58 | 64,85 | 18,73 | 79,61 | 47,33 | 32,28 | | | 12,80 | | 12,80 | 13,12 | | 13,12 | | 72,47 | | | | 3,58 |
| 13.03.2021 | 24,00 | | 88,19 | 71,85 | 16,34 | 86,03 | 50,73 | 35,30 | | | 10,40 | | 10,40 | 10,75 | | 10,75 | | 87,03 | | | | 3,95 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 90,71 | 73,06 | 17,65 | 87,11 | 52,79 | 34,32 | | | 11,73 | | 11,73 | 12,12 | | 12,12 | | 86,31 | | | | 4,05 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 91,43 | 73,96 | 17,47 | 85,43 | 52,41 | 33,02 | | | 11,49 | | 11,49 | 11,86 | | 11,86 | | 84,63 | | | | 3,94 |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 91,17 | 73,93 | 17,24 | 83,46 | 51,38 | 32,08 | | | 11,22 | | 11,22 | 11,59 | | 11,59 | | 83,03 | | | | 3,82 |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 90,53 | 73,71 | 16,82 | 83,39 | 51,11 | 32,28 | | | 10,80 | | 10,80 | 11,12 | | 11,12 | | 82,91 | | | | 3,79 |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 89,32 | 73,02 | 16,30 | 83,09 | 50,68 | 32,41 | | | 10,08 | | 10,08 | 10,38 | | 10,38 | | 82,55 | | | | 3,72 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 87,20 | 71,00 | 16,20 | 83,17 | 49,57 | 33,60 | | | 9,82 | | 9,82 | 10,13 | | 10,13 | | 82,59 | | | | 3,74 |
| 20.03.2021 | 24,00 | | 88,20 | 70,90 | 17,30 | 83,15 | 49,14 | 34,01 | | | 10,91 | | 10,91 | 11,25 | | 11,25 | | 82,75 | | | | 3,85 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 90,17 | 73,02 | 17,15 | 83,41 | 50,36 | 33,05 | | | 10,72 | | 10,72 | 11,02 | | 11,02 | | 82,89 | | | | 3,85 |
| 22.03.2021 | 24,00 | * | 90,53 | 73,56 | 16,97 | 83,21 | 50,60 | 32,61 | | | 10,57 | | 10,57 | 10,90 | | 10,90 | | 82,61 | | | | 3,81 |
| **Среднее** | 24,00 | | 88,27 | 71,59 | 16,69 | 86,29 | 51,20 | 35,09 | | | 10,63 | | 10,63 | 10,98 | | 10,98 | | 85,52 | | | | 3,95 |
| **Итого** | **672,00** | | **2471,65** | **2004,44** | **467,21** | | | | | | **297,71** | | **297,71** | **307,40** | | **307,40** | | | | | | **110,65** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,25** °С **0,12** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **110,53** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **307,4** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/
«___» _____ 20___ г.