

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 148, лит. Б
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "ОбуховоэнергО"

Договор: 8732.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23523

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208368
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Ограбный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термомреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расходомер:
 ГМпм= 0,067
 ПРЭМ-32-В1 0,067
 ПРЭМ-20-В1 0,027

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-тхв)-M2*(t2-тхв) лето: Qгвс=M3*(t3-тхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,174 Qэнт = 0 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот ср = 0,174 Qэнт ср = 0 Qгвс ср = 0,1056
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 52,2 Gэнт = 0 Gгвс = 19,2
 Gгвс.м = 19,2

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (злив)					
23.02.2021	24.00		86,54	76,73	9,81	92,49	51,21	41,28	4,90	4,90	89,78	77,69	12,09								4,08
24.02.2021	24.00		89,39	80,67	8,72	91,32	52,53	38,79	4,90	4,90	92,66	81,69	10,97								3,93
25.02.2021	24.00		93,09	84,05	9,04	89,58	54,02	35,56	4,90	4,90	96,38	85,25	11,13								3,80
26.02.2021	24.00		93,88	84,27	9,61	87,58	54,25	33,33	4,90	4,90	97,06	85,47	11,59								3,66
27.02.2021	24.00		92,83	84,07	8,76	85,33	53,67	31,66	4,90	4,90	95,80	85,25	10,55								3,41
28.02.2021	24.00		93,98	83,64	10,34	84,49	53,03	31,46	4,90	4,90	96,98	84,84	12,14								3,51
01.03.2021	24.00		94,48	84,34	10,14	83,86	52,93	30,93	4,90	4,90	97,45	85,50	11,95								3,46
02.03.2021	24.00		93,27	83,91	9,36	81,72	51,57	30,15	4,90	4,90	96,05	84,95	11,10								3,30
03.03.2021	24.00		94,58	84,35	10,23	81,67	51,21	30,46	4,90	4,90	97,40	85,35	12,05								3,41
04.03.2021	24.00		91,27	83,09	8,18	81,43	50,37	31,06	4,90	4,90	93,98	84,06	9,92								3,25
05.03.2021	24.00		90,00	81,49	8,51	82,65	49,93	32,72	4,90	4,90	92,75	82,45	10,30								3,38
06.03.2021	24.00		90,99	82,39	8,60	84,40	50,80	33,60	4,90	4,90	93,85	83,36	10,49								3,50
07.03.2021	24.00		90,33	82,54	7,79	85,56	51,63	33,93	4,90	4,90	93,27	83,57	9,70								3,47
08.03.2021	24.00		89,00	80,71	8,29	86,51	51,26	35,25	4,90	4,90	91,95	81,68	10,27								3,56
09.03.2021	24.00		85,25	78,16	7,09	87,13	50,17	36,96	4,90	4,90	88,12	79,12	9,00								3,51
10.03.2021	24.00		85,29	77,75	7,54	89,01	50,10	38,91	4,90	4,90	88,28	78,69	9,59								3,70
11.03.2021	24.00		88,50	80,21	8,29	90,04	51,48	38,56	4,90	4,90	91,65	81,21	10,44								3,84
12.03.2021	24.00		83,52	74,27	9,25	79,08	47,41	31,67	4,90	4,90	85,92	75,11	10,81								3,08
13.03.2021	24.00		91,31	82,57	8,74	84,09	50,63	33,46	4,90	4,90	94,19	83,62	10,57								3,50
14.03.2021	24.00		94,41	83,78	10,63	85,40	52,89	32,51	4,90	4,90	97,48	84,89	12,59								3,64
15.03.2021	24.00		95,01	84,53	10,48	83,79	52,58	31,21	4,90	4,90	97,95	85,65	12,30								3,52
16.03.2021	24.00		94,36	85,23	9,13	81,83	51,17	30,66	4,90	4,90	97,19	86,24	10,95								3,36
17.03.2021	24.00		94,15	85,14	9,01	81,74	50,95	30,79	4,90	4,90	96,96	86,15	10,81								3,36
18.03.2021	24.00		93,46	84,40	9,06	81,46	49,72	30,74	4,90	4,90	96,21	85,41	10,80								3,34
19.03.2021	24.00		90,67	82,25	8,42	81,48	49,60	31,88	4,90	4,90	93,35	83,21	10,14								3,31
20.03.2021	24.00		92,15	81,75	10,40	81,45	48,99	32,46	4,90	4,90	94,89	82,71	12,18								3,50
21.03.2021	24.00		93,56	84,34	9,22	81,79	50,22	31,57	4,90	4,90	96,34	85,30	11,04								3,42
22.03.2021	24.00		94,20	84,81	9,39	81,63	50,65	30,98	4,90	4,90	97,01	85,80	11,21								3,40
Среднее	24.00		91,41	82,34	9,07	84,59	51,28	33,30			94,32	83,37	10,95								3,51
Итого	672,00		2559,47	2305,44	254,03						2540,90	2334,22	306,68								98,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Треб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения Ц: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 98,14 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 306,58 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФЛИАЛ «ЭнергосбыТ»
 Абонентное обслуживание
 Представитель теплопоставляющей организации
 ГПП «ТЭК СПб»
 20 г.