

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Март 2021

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
23501

График: 95/70

Договор: 8751.038.1
Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
23501

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»
Адрес: Седова Ул, д. 19, лит. А
Обслуживающая организация:

Договор: 8751.038.1
Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема):
Преобр. давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202685
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

расходомер:
ПРЭМ-65-D
ПРЭМ-65-D

Gm1n= 0,8
0,8

Gmax= 120
120

ТСГП-Н
ТСГП-Н

Расчетный алгоритм: Q=M*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
зимы: Qот.= 0,3313 Qвент.= 0 Qтеп.= 0 Qгвс ср.= 0 Qгвс ср.= 0 Qгвс ср.= 0 Qгвс ср.= 0

Qвент.= 0

Qтеп.= 0

Qгвс ср.= 0

Qгвс ср.= 0

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час:
Договорные расходы (ср. сут.): Тонн:

Qот.= 0,3313
Qгвс ср.= 0

Qвент.= 0

Qтеп.= 0

Qгвс ср.= 0

Qгвс ср.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)													
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уполит	T3	T4	P3	P4	Общ				
	час	т	т	т	т	°C	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал		
23.02.2021	24.00		414,22	414,22	0,00	71,21	51,37	19,84																	8,23	
24.02.2021	24.00		419,47	419,47	0,00	69,30	50,85	18,45																	7,74	
25.02.2021	24.00		428,44	428,44	0,00	63,95	48,51	15,44																	5,96	
26.02.2021	24.00		418,43	418,43	0,00	61,00	46,76	14,24																	5,62	
27.02.2021	24.00		415,20	415,20	0,00	59,28	45,77	13,51																	5,46	
28.02.2021	24.00		415,27	415,27	0,00	58,34	45,21	13,13																	5,41	
01.03.2021	24.00		423,75	423,75	0,00	57,90	45,15	12,75																	4,92	
02.03.2021	24.00		425,13	425,13	-5,23	56,22	44,68	11,54																	5,18	
03.03.2021	24.00		436,04	440,63	-4,59	57,49	45,63	11,86																	5,13	
04.03.2021	24.00		427,27	428,24	-0,97	57,22	45,24	11,98																	5,42	
05.03.2021	24.00		428,14	428,14	0,00	57,90	45,25	12,65																	5,72	
06.03.2021	24.00		417,89	417,89	0,00	59,39	45,73	13,66																	5,77	
07.03.2021	24.00		413,83	413,83	0,00	60,44	46,50	13,94																	5,94	
08.03.2021	24.00		408,57	408,57	0,00	61,34	46,83	14,51																	6,42	
09.03.2021	24.00		411,72	411,72	0,00	62,66	47,08	15,58																	6,76	
10.03.2021	24.00		414,81	417,02	-2,21	63,30	47,01	16,29																	6,78	
11.03.2021	24.00		409,77	414,95	-5,18	63,59	47,06	16,53																	6,60	
12.03.2021	24.00		407,77	407,77	0,00	62,89	46,71	16,18																	4,39	
13.03.2021	24.00*		380,31	383,24	-2,93	52,68	41,33	11,35																	0,24	
14.03.2021	1.00		16,94	16,94	0,00	60,28	46,15	14,13																	0,22	
15.03.2021																										
16.03.2021																										
17.03.2021	1.00		18,53	18,53	0,00	58,86	46,92	11,94																		
18.03.2021																										
19.03.2021																										
20.03.2021																										
21.03.2021																										
22.03.2021																										
Среднее	21,81		416,67	417,78	-1,11	60,73	46,46	14,26																	6,00	
Итого	458,00		7951,50	7972,51	-21,11																				114,53	

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ, Гкал Трпб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Общ, М.квб.

214 час
214 час
0 куб.м
0 °C
0 Гкал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Общ, М.квб.

214 час
214 час
0 куб.м
0 °C
0 Гкал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Общ, М.квб.

214 час
214 час
0 куб.м
0 °C
0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ
Представитель теплоснабжающей организации
« 20 г.