# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 23, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **Зубковская ул., 3**

Договор: **8749.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24475**
график: **95/70**

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 202252**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ
ПРЭМ

Gmin= 0,48 0,48
Gmax= 72 72
Термопреобр.: КТСП-Н КТСП-Н

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2609** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **250,464** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Учет ГВС (ТВ-2) M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2021 | 24,00 | | 278,87 | 278,87 | 0,00 | 71,53 | 55,49 | 16,04 | | | | | | | | | | | | | | 4,48 |
| 24.02.2021 | 24,00 | | 282,42 | 282,42 | 0,00 | 69,56 | 54,65 | 14,91 | | | | | | | | | | | | | | 4,22 |
| 25.02.2021 | 24,00 | | 287,23 | 287,23 | 0,00 | 64,21 | 51,80 | 12,41 | | | | | | | | | | | | | | 3,57 |
| 26.02.2021 | 24,00 | | 280,62 | 280,62 | 0,00 | 61,25 | 49,91 | 11,34 | | | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 27.02.2021 | 24,00 | | 278,43 | 278,43 | 0,00 | 59,52 | 48,72 | 10,80 | | | | | | | | | | | | | | 3,02 |
| 28.02.2021 | 24,00 | | 278,21 | 278,21 | 0,00 | 58,59 | 48,11 | 10,48 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 01.03.2021 | 24,00 | | 283,22 | 283,22 | 0,00 | 58,14 | 48,02 | 10,12 | | | | | | | | | | | | | | 2,87 |
| 02.03.2021 | 24,00 | | 290,90 | 290,90 | 0,00 | 56,39 | 46,99 | 9,40 | | | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 03.03.2021 | 24,00 | | 293,32 | 293,32 | 0,00 | 57,72 | 48,00 | 9,72 | | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 04.03.2021 | 24,00 | | 289,33 | 289,33 | 0,00 | 57,45 | 47,63 | 9,82 | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| 05.03.2021 | 24,00 | | 287,89 | 287,89 | 0,00 | 58,14 | 47,84 | 10,30 | | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 06.03.2021 | 24,00 | | 281,07 | 281,07 | 0,00 | 59,67 | 48,58 | 11,09 | | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 07.03.2021 | 24,00 | | 280,35 | 280,35 | 0,00 | 60,69 | 49,32 | 11,37 | | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| 08.03.2021 | 24,00 | | 277,91 | 277,91 | 0,00 | 61,62 | 49,71 | 11,91 | | | | | | | | | | | | | | 3,32 |
| 09.03.2021 | 24,00 | | 276,92 | 276,92 | 0,00 | 62,94 | 50,23 | 12,71 | | | | | | | | | | | | | | 3,52 |
| 10.03.2021 | 24,00 | | 277,92 | 277,92 | 0,00 | 63,58 | 50,30 | 13,28 | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 11.03.2021 | 24,00 | | 275,28 | 275,28 | 0,00 | 63,88 | 50,41 | 13,47 | | | | | | | | | | | | | | 3,71 |
| 12.03.2021 | 24,00 | | 272,27 | 272,27 | 0,00 | 63,17 | 50,19 | 12,98 | | | | | | | | | | | | | | 3,54 |
| 13.03.2021 | 24,00 | * | 176,08 | 176,41 | -0,33 | 54,73 | 44,27 | 10,46 | | | | | | | | | | | | | | 1,83 |
| 14.03.2021 | 24,00 | | 279,44 | 279,44 | 0,00 | 59,00 | 48,02 | 10,98 | | | | | | | | | | | | | | 3,08 |
| 15.03.2021 | 24,00 | | 279,89 | 279,89 | 0,00 | 58,63 | 48,07 | 10,56 | | | | | | | | | | | | | | 2,96 |
| 16.03.2021 | 24,00 | | 278,81 | 278,81 | 0,00 | 58,68 | 48,12 | 10,56 | | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 17.03.2021 | 24,00 | | 285,79 | 285,79 | 0,00 | 58,04 | 47,86 | 10,18 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 18.03.2021 | 24,00 | | 278,61 | 278,61 | 0,00 | 57,55 | 47,25 | 10,30 | | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| 19.03.2021 | 24,00 | | 278,73 | 278,73 | 0,00 | 57,59 | 47,06 | 10,53 | | | | | | | | | | | | | | 2,94 |
| 20.03.2021 | 24,00 | | 278,37 | 278,37 | 0,00 | 57,51 | 46,84 | 10,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,98 |
| 21.03.2021 | 24,00 | | 280,72 | 280,72 | 0,00 | 57,69 | 47,19 | 10,50 | | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 22.03.2021 | 24,00 | | 280,94 | 280,94 | 0,00 | 57,54 | 47,17 | 10,37 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| **Среднее** | 24,00 | | 277,48 | 277,50 | -0,01 | 60,18 | 48,85 | 11,33 | | | | | | | | | | | | | | 3,15 |
| **Итого** | **672,00** | | **7769,54** | **7769,87** | **-0,33** | | | | | | | | | | | | | | | | | **88,21** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **88,21** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
/_____/

«__» _____ 20__ г.