Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 28 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 8796.038.1
Строит.Адрес: Седова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2187

Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 28_СЦО_март_Н

график: 150\\70

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	Txв, гр.С= 1,65
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.02.2021	24,00	-	40,95	41,23	-0,28	92,11	45,94	46,17	5,66	3,47	-		-	-		-		-	-	-	-			1,88
24.02.2021	24,00	-	40,86	41,15	-0,29	92,68	46,74	45,94	5,67	3,48	-		-	-		-		-	-	-	-			1,87
25.02.2021	24,00	-	40,82	41,09	-0,27	88,61	46,49	42,13	5,67	3,50	-		-	-		-		-	-	-	-			1,71
26.02.2021	24,00	-	40,76	41,05	-0,29	86,82	46,76	40,06	5,67	3,51	-		-	-		-		-	-	-	-			1,62
27.02.2021	24,00	-	40,79	41,15	-0,36	83,93	46,16	37,76	5,67	3,50	-		-	-		-		-	-	-	-			1,53
28.02.2021	24,00	-	40,77	41,16	-0,39	82,90	45,62	37,28	5,67	3,50	-		-	-		-		-	-	-	-			1,50
01.03.2021	24,00	-	40,73	41,17	-0,43	81,63	45,47	36,16	5,67	3,50	-		-	-		-		-	-	-	-			1,45
02.03.2021	24,00	-	40,72	41,17	-0,45	80,35	45,03	35,32	5,67	3,50	-		-	-		-		-	-	-	-			1,42
03.03.2021	24,00	-	40,65	41,13	-0,47	78,77	44,34	34,43	5,67	3,50	-		-	-		-		-	-	-	-			1,38
04.03.2021	24,00	-	40,66	41,14	-0,48	79,26	44,32	34,94	5,68	3,51	-		-	-		-		-	-	-	-			1,40
05.03.2021	24,00	-	40,51	40,97	-0,46	80,41	44,17	36,25	5,66	3,51	-		-	-		-		-	-	-	-			1,45
06.03.2021	24,00	-	40,51	40,94	-0,43	82,11	44,64	37,46	5,66	3,51	-		-	-		-		-	-	-	-			1,50
07.03.2021	24,00	-	40,44	40,82	-0,38	83,57	45,11	38,46	5,66	3,53	-		-	-		-		-	-	-	-			1,54
08.03.2021	24,00	-	40,60	40,93	-0,34	84,76	45,32	39,44	5,66	3,51	-		-	-		-		-	-	-	-			1,59
09.03.2021	24,00	-	40,70	40,98	-0,29	88,18	45,74	42,44	5,66	3,50	-		-	-		-		-	-	-	-			1,72
10.03.2021	24,00	-	40,75	41,05	-0,30	89,45	45,43	44,02	5,66	3,49	-		-	-		-		-	-	-	-			1,78
11.03.2021	24,00	-	40,71	41,02	-0,30	89,47	45,50	43,97	5,66	3,50	-		-	-		-		-	-	-	-			1,78
12.03.2021	24,00	-	40,57	40,87	-0,30	88,91	45,76	43,15	5,66	3,52	-		-	-		-		-	-	-	-			1,74
13.03.2021	24,00	-	40,50	40,86	-0,36	85,59	45,52	40,07	5,67	3,52	-		-	-		-		-	-	-	-			1,61
14.03.2021	24,00	-	40,47	40,89	-0,42	83,23	45,48	37,75	5,67	3,52	-		-	-		-		-	-	-	-			1,51
15.03.2021	24,00	-	40,44	40,94	-0,50	80,27	44,78	35,49	5,67	3,52	-		-	-		-		-	-	-	-			1,41
16.03.2021	24,00	-	40,55	41,07	-0,52	78,89	44,27	34,62	5,66	3,51	-		-	-		-		-	-	-	-			1,38
17.03.2021	24,00	-	40,55	41,03	-0,48	78,92	44,22	34,70	5,66	3,51	-		-	-		-		-	-	-	-			1,39
18.03.2021	24,00	-	41,07	41,55	-0,49	79,11	44,25	34,85	5,70	3,48	-		-	-		-		-	-	-	-			1,41
19.03.2021	24,00	-	42,87	43,42	-0,55	78,49	44,26	34,23	5,81	3,38	-		-	-		-		-	-	-	-			1,44
20.03.2021	24,00	-	44,40	44,96	-0,56	78,65	44,74	33,91	5,90	3,31	-		-	-		-		-	-	-	-			1,48
21.03.2021	24,00	-	44,26	44,82	-0,55	78,80	45,11	33,69	5,90	3,33	-		-	-		-		-	-	-	-			1,47
22.03.2021	24,00	-	44,32	44,87	-0,55	78,17	45,01	33,16	5,90	3,32	-		-	-		-		-	-	-	-			1,45
Среднее	24,00	-	41,14	41,55	-0,41	83,36	45,22	38,14	5,70	3,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
Итого	672,00		1151,93	1163,40	-11,47						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	43,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **43,39** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.