

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 63, лит. А

Договор: 9144.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 24474

График: 149/70

Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения:

2-х-трубная схема

Режим (схема):

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЗ поверены до:

20.12.2021

Преобр. давления:

Вычислитель: ВКТ-7.03 № 48809

Gm1=

0,2

Gmax=

30

КТСП-Н

Обратный трубопровод (М2)

ПРЭМ-32-D

0,2

30

КТСП-Н

Подводящий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

зима:

лето:

Расчетные нагрузки: Гкал/час:

Qот=

0,396

Qвент.=

0

Qтех.=

0

Qтех.гвс ср

0

Qгвс ср=

0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Qот=

120,304

Gвент.=

0

Gтех.=

0

Gтех.гвс ср

0

Gгвс ср=

0

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Gот=

120,304

Gвент.=

0

Gтех.=

0

Gтех.гвс ср

0

Gгвс ср=

0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|----|----|-----------------|----|----|------------|------|---------|----|----|---------|---------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dv (излив) | | Улодпит | T3 | T4 | P3 | P4 | | |
| | час | | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кВт/см2 | кВт/см2 | Т | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кВт/см2 | кВт/см2 | Гкал | |
| 23.02.2021 | 24.00 | | 227.65 | 227.65 | 0.00 | 94.82 | 59.19 | 35.63 | | | | | | | | | | | | | | | | 8.13 |
| 24.02.2021 | 24.00 | | 232.86 | 232.86 | 0.00 | 95.06 | 60.23 | 34.83 | | | | | | | | | | | | | | | | 8.13 |
| 25.02.2021 | 24.00 | | 223.98 | 224.23 | -0.25 | 90.49 | 59.08 | 31.41 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.06 |
| 26.02.2021 | 24.00* | | 208.97 | 208.97 | 0.00 | 88.96 | 58.52 | 30.44 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.38 |
| 27.02.2021 | 24.00 | | 237.78 | 237.78 | 0.00 | 85.93 | 57.91 | 28.02 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.68 |
| 28.02.2021 | 24.00 | | 237.07 | 237.07 | 0.00 | 84.81 | 57.18 | 27.63 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.56 |
| 01.03.2021 | 24.00 | | 233.85 | 233.85 | 0.00 | 83.08 | 56.07 | 27.01 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.33 |
| 02.03.2021 | 24.00 | | 231.02 | 231.02 | 0.00 | 81.13 | 54.88 | 26.25 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.08 |
| 03.03.2021 | 24.00 | | 230.32 | 230.32 | 0.00 | 80.82 | 54.39 | 26.43 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.10 |
| 04.03.2021 | 24.00 | | 230.89 | 230.89 | 0.00 | 82.59 | 55.13 | 27.46 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.35 |
| 05.03.2021 | 24.00 | | 230.68 | 230.68 | 0.00 | 83.65 | 55.29 | 28.36 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.55 |
| 06.03.2021 | 24.00 | | 228.49 | 228.49 | 0.00 | 85.76 | 55.82 | 29.94 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.86 |
| 07.03.2021 | 24.00 | | 226.29 | 226.29 | 0.00 | 88.60 | 57.02 | 31.58 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.02 |
| 08.03.2021 | 24.00 | | 227.34 | 227.34 | 0.00 | 91.11 | 57.84 | 33.27 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.16 |
| 09.03.2021 | 24.00 | | 229.36 | 229.36 | 0.00 | 93.08 | 58.72 | 34.85 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.58 |
| 10.03.2021 | 24.00 | | 229.36 | 229.36 | 0.00 | 93.22 | 58.37 | 34.85 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.95 |
| 11.03.2021 | 24.00 | | 231.34 | 231.34 | 0.00 | 91.73 | 58.92 | 32.81 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.90 |
| 12.03.2021 | 24.00 | | 232.79 | 232.79 | 0.00 | 88.95 | 58.35 | 30.60 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.61 |
| 13.03.2021 | 24.00 | | 232.28 | 232.28 | 0.00 | 86.10 | 57.53 | 28.57 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.16 |
| 14.03.2021 | 24.00 | | 231.70 | 231.70 | 0.00 | 83.69 | 56.42 | 27.27 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.66 |
| 15.03.2021 | 24.00 | | 231.70 | 231.70 | 0.00 | 82.71 | 55.63 | 27.04 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.33 |
| 16.03.2021 | 24.00 | | 231.48 | 231.48 | 0.00 | 82.80 | 55.76 | 27.04 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.27 |
| 17.03.2021 | 24.00 | | 231.67 | 231.67 | 0.00 | 82.80 | 55.66 | 26.94 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.25 |
| 18.03.2021 | 24.00 | | 228.76 | 228.76 | 0.00 | 82.45 | 54.84 | 27.61 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.33 |
| 19.03.2021 | 24.00 | | 229.32 | 229.32 | 0.00 | 82.52 | 54.41 | 28.11 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.46 |
| 20.03.2021 | 24.00 | | 233.10 | 233.10 | 0.00 | 82.59 | 54.86 | 27.73 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.48 |
| 21.03.2021 | 24.00 | | 232.91 | 232.91 | 0.00 | 82.36 | 55.16 | 27.20 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.35 |
| 22.03.2021 | 24.00 | | 229.99 | 230.00 | -0.01 | 86.39 | 56.78 | 29.61 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.82 |
| Итого | 672.00 | | 6439.78 | 6440.03 | -0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191.00 |

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уилл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоснабжения Улве изл.

0 час
 0 час
 0 час
 0 °С
 191 Гкал
 М.куб.
 0 Гкал

