

Отчет о теплом потреблении по приборам УУТЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 76, лит. В
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9147.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 28445

График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208187
 Вычислитель: ПРСМ-40-В1
 Подающий трубопровод (М1) ПРСМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРСМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 расходомер: Gm1= 0,1
 ПРСМ-40-В1 0,1
 ПРСМ-40-В1 0,1
 ПРСМ-32-В1 0,067
 Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 05.10.2021
 Терморегобр.: КТСГ-Н
 КТСГ-Н
 ТСП-Н
 Gmax= 45
 45
 30

Режим (схема):
 Преобр. давлений:

Qтеп.гв= 0
 Qтеп.гв.ср 0
 Gтеп.гв= 0

Qгвс.= 0,2618
 Qгвс.ср= 0,119
 Gгвс.= 47,6 Ггвс.м=

Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qот.= 0,343
 Договорные расходы (ср сут.): Г/сут.: Gот.= 104,203
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021
 Qтеп.гв= 0
 Qгвс.ср= 0,119
 Gтеп.гв= 0
 Gгвс.= 47,6

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.02.2021	24.00*		138,18	124,96	13,22	95,93	52,87	43,06			12,22	12,22	12,22	12,69	12,69	12,69	12,69	95,32	95,32			6,66
24.02.2021	24.00*		139,42	127,93	11,49	96,07	53,92	42,15			10,46	10,46	10,46	10,88	10,88	10,88	10,88	95,43	95,43			6,51
25.02.2021	24.00*		142,72	130,70	12,02	91,63	54,17	37,46			10,98	10,98	10,98	11,39	11,39	11,39	11,39	91,19	91,19			6,01
26.02.2021	24.00*		141,82	130,74	11,08	90,25	54,71	35,54			10,21	10,21	10,21	10,54	10,54	10,54	10,54	89,33	89,33			5,66
27.02.2021	24.00*		143,83	130,12	13,71	86,90	53,25	33,65			12,74	12,74	12,74	13,14	13,14	13,14	13,14	85,99	85,99			5,58
28.02.2021	24.00*		142,97	129,77	13,20	85,89	52,75	33,14			12,39	12,39	12,39	12,79	12,79	12,79	12,79	85,56	85,56			5,44
01.03.2021	24.00		140,38	127,91	12,47	84,01	51,95	32,06			11,58	11,58	11,58	11,94	11,94	11,94	11,94	83,28	83,28			5,16
02.03.2021	24.00*		139,33	126,30	13,03	81,99	50,76	31,23			12,17	12,17	12,17	12,53	12,53	12,53	12,53	81,27	81,27			5,02
03.03.2021	24.00		139,04	126,00	13,04	81,91	50,62	31,29			12,23	12,23	12,23	12,59	12,59	12,59	12,59	81,75	81,75			5,01
04.03.2021	24.00*		139,29	126,27	13,02	83,69	51,38	32,31			12,13	12,13	12,13	12,51	12,51	12,51	12,51	83,40	83,40			5,18
05.03.2021	24.00*		138,39	126,05	12,34	87,01	51,83	35,18			11,39	11,39	11,39	11,76	11,76	11,76	11,76	84,41	84,41			5,26
06.03.2021	24.00*		138,50	124,94	13,56	87,01	51,83	35,18			12,64	12,64	12,64	13,07	13,07	13,07	13,07	86,84	86,84			5,68
07.03.2021	24.00*		137,93	124,44	13,49	88,56	52,62	35,94			12,53	12,53	12,53	12,95	12,95	12,95	12,95	88,09	88,09			5,98
08.03.2021	24.00*		138,60	123,52	15,08	89,99	52,69	37,30			14,02	14,02	14,02	14,50	14,50	14,50	14,50	92,28	92,28			6,18
09.03.2021	24.00		137,40	124,01	13,39	92,54	52,80	39,74			12,35	12,35	12,35	12,79	12,79	12,79	12,79	94,18	94,18			6,45
10.03.2021	24.00*		137,76	124,23	13,53	94,62	53,09	41,57			12,46	12,46	12,46	12,93	12,93	12,93	12,93	94,18	94,18			6,42
11.03.2021	24.00*		138,44	125,31	13,13	94,42	53,15	41,27			12,08	12,08	12,08	12,56	12,56	12,56	12,56	93,98	93,98			6,42
12.03.2021	24.00*		139,59	126,54	13,05	92,90	53,54	39,36			12,06	12,06	12,06	12,52	12,52	12,52	12,52	92,22	92,22			6,20
13.03.2021	24.00		140,28	127,75	12,53	90,03	53,56	36,47			11,64	11,64	11,64	12,05	12,05	12,05	12,05	89,12	89,12			5,80
14.03.2021	24.00*		141,88	127,40	14,48	87,07	52,73	34,34			13,59	13,59	13,59	14,06	14,06	14,06	14,06	86,25	86,25			5,64
15.03.2021	24.00*		140,34	126,81	13,53	84,71	52,03	32,68			12,72	12,72	12,72	13,09	13,09	13,09	13,09	84,14	84,14			5,30
16.03.2021	24.00*		138,89	126,70	12,19	83,74	51,68	32,06			11,33	11,33	11,33	11,68	11,68	11,68	11,68	83,34	83,34			5,09
17.03.2021	24.00*		139,56	126,88	12,68	83,84	51,65	32,19			11,85	11,85	11,85	12,20	12,20	12,20	12,20	83,47	83,47			5,15
18.03.2021	24.00*		140,27	127,18	13,09	83,60	51,43	32,17			12,23	12,23	12,23	12,60	12,60	12,60	12,60	83,16	83,16			5,19
19.03.2021	24.00		138,65	125,69	12,96	83,49	50,80	32,89			12,19	12,19	12,19	12,55	12,55	12,55	12,55	83,09	83,09			5,22
20.03.2021	24.00*		139,41	126,11	13,30	83,55	50,39	33,16			12,56	12,56	12,56	12,95	12,95	12,95	12,95	83,21	83,21			5,30
21.03.2021	24.00*		142,85	128,10	14,75	83,60	51,09	32,51			13,90	13,90	13,90	14,31	14,31	14,31	14,31	83,25	83,25			5,40
22.03.2021	24.00*		140,90	127,93	12,97	83,36	51,37	31,99			12,13	12,13	12,13	12,49	12,49	12,49	12,49	82,92	82,92			5,18
Среднее	24.00		139,88	126,80	13,08	87,50	52,29	35,22			12,17	12,17	12,17	12,57	12,57	12,57	12,57	87,01	87,01			5,62
Итого	672,00		3916,62	3560,29	366,33						340,78	340,78	340,78	352,06	352,06	352,06	352,06					157,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 157,25 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 352,06 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 352,06 м.куб.

