

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 77/28, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206176
 Подключаемый прибор: ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)

Договор: 9251.038.1
 Строит. адрес: КТСПН
 Телефон: КТСПН
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термометр: КТСПН
 Смах= 30
 КТСПН

Телефон: Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 23779

График: 149/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв) Qтеп.гв= Qтеп.гв.ср= Qтеп.м=

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qот.= 0,3416 Qтеп.гв= 0 Qтеп.гв.ср= 0 Qтеп.м=

Договорные расходы (гр.сут.), Гкал/сут.: Qот.= 103,777 Qтеп.гв= 0 Qтеп.гв.ср= 0 Qтеп.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021 Qтеп.гв= 0 Qтеп.гв.ср= 0 Qтеп.м=

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
		M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2021	24.00	159.48	157.69	1.79	95.65	54.08	41.57														6,74
24.02.2021	24.00	162.43	160.53	1.90	95.95	55.56	40.39														6,68
25.02.2021	24.00	165.07	163.25	1.82	91.60	55.98	35.62														6,00
26.02.2021	24.00	164.59	162.88	1.71	90.34	56.96	33.38														5,60
27.02.2021	24.00	164.01	162.34	1.67	87.01	56.23	30.78														5,16
28.02.2021	24.00	163.61	161.84	1.77	85.91	55.78	30.13														5,04
01.03.2021	24.00	161.29	159.71	1.58	84.12	54.87	29.25														4,81
02.03.2021	24.00	159.54	157.96	1.58	82.11	53.87	28.24														4,60
03.03.2021	24.00	159.23	157.62	1.61	81.91	53.17	28.74														4,67
04.03.2021	24.00	159.83	158.10	1.73	83.72	53.91	29.81														4,87
05.03.2021	24.00	159.70	158.01	1.69	84.78	53.89	30.89														5,03
06.03.2021	24.00	158.32	156.57	1.75	86.93	53.93	33.00														5,33
07.03.2021	24.00	158.82	156.11	1.71	88.49	54.54	33.95														5,46
08.03.2021	24.00	156.94	155.14	1.80	89.83	54.47	35.36														5,66
09.03.2021	24.00	157.67	155.87	1.80	92.36	54.57	37.79														6,07
10.03.2021	24.00	158.08	156.29	1.79	94.46	54.53	39.93														6,42
11.03.2021	24.00	159.07	157.16	1.91	94.30	54.99	39.31														6,37
12.03.2021	24.00	160.20	158.35	1.85	92.88	55.51	37.37														6,10
13.03.2021	24.00	161.29	159.40	1.89	90.08	55.77	34.31														5,65
14.03.2021	24.00	160.96	159.19	1.77	87.13	55.74	31.39														5,16
15.03.2021	24.00	160.24	158.49	1.75	84.73	54.66	30.07														4,92
16.03.2021	24.00	160.08	158.41	1.67	83.72	54.09	29.63														4,84
17.03.2021	24.00	160.14	158.44	1.70	83.80	53.96	29.84														4,88
18.03.2021	24.00	160.03	158.36	1.67	83.59	53.95	29.64														4,84
19.03.2021	24.00	158.47	156.65	1.82	83.43	52.67	30.76														4,98
20.03.2021	24.00	158.79	157.04	1.75	83.49	52.29	31.20														5,05
21.03.2021	24.00	161.01	159.25	1.76	83.57	52.99	30.58														5,02
22.03.2021	24.00	160.83	159.08	1.75	83.33	53.38	29.95														4,92
Среднее	24.00	160.31	158.56	1.75	87.47	54.51	32.96														5,39
Итого	672,00	4488,72	4439,73	48,99																	150,87

Показаны счетчиков на момент снятия данных.

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 150,87 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Указ изл.: м.куб.

