Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 79 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9250.038.1
Строит.Адрес: Седова 79
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2194
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 79_СЦО_март_Н
Режим (схема):

| | | | |
|---|---|---|---|
| расходомер: Питерфлоу | Gmin= 0.08 | Gmax= 12 | |
| расходомер: Питерфлоу | Gmin= 0.08 | Gmax= 12 | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 150\\70

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,65

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.02.2021 - 23.03.2021

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.02.2021 | 24,00 | - | 56,01 | 55,72 | 0,29 | 93,21 | 48,83 | 44,37 | 6,40 | 3,37 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,51 |
| 24.02.2021 | 24,00 | - | 57,01 | 56,71 | 0,30 | 93,60 | 49,90 | 43,70 | 6,52 | 3,38 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,51 |
| 25.02.2021 | 24,00 | - | 58,10 | 57,78 | 0,32 | 89,31 | 50,04 | 39,27 | 6,64 | 3,38 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,30 |
| 26.02.2021 | 24,00 | - | 58,03 | 57,70 | 0,33 | 88,17 | 50,28 | 37,89 | 6,63 | 3,38 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,22 |
| 27.02.2021 | 24,00 | - | 57,84 | 57,49 | 0,35 | 84,97 | 49,13 | 35,83 | 6,60 | 3,38 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,09 |
| 28.02.2021 | 24,00 | - | 57,68 | 57,32 | 0,36 | 83,71 | 48,48 | 35,22 | 6,59 | 3,39 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,05 |
| 01.03.2021 | 24,00 | - | 56,97 | 56,60 | 0,37 | 82,12 | 47,79 | 34,32 | 6,51 | 3,38 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 1,98 |
| 02.03.2021 | 24,00 | - | 56,32 | 55,94 | 0,38 | 80,16 | 46,84 | 33,31 | 6,43 | 3,38 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 1,90 |
| 03.03.2021 | 24,00 | - | 56,17 | 55,79 | 0,38 | 79,61 | 45,94 | 33,67 | 6,41 | 3,38 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 1,91 |
| 04.03.2021 | 24,00 | - | 56,33 | 55,96 | 0,37 | 81,39 | 46,59 | 34,80 | 6,47 | 3,42 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 1,98 |
| 05.03.2021 | 24,00 | - | 56,31 | 55,94 | 0,36 | 82,39 | 46,33 | 36,06 | 6,49 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,05 |
| 06.03.2021 | 24,00 | - | 55,74 | 55,39 | 0,35 | 84,41 | 46,72 | 37,69 | 6,43 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,12 |
| 07.03.2021 | 24,00 | - | 55,55 | 55,22 | 0,33 | 86,10 | 47,72 | 38,38 | 6,42 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,15 |
| 08.03.2021 | 24,00 | - | 55,23 | 54,89 | 0,34 | 87,26 | 47,88 | 39,38 | 6,38 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,19 |
| 09.03.2021 | 24,00 | - | 55,38 | 55,06 | 0,33 | 89,68 | 48,11 | 41,58 | 6,40 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,32 |
| 10.03.2021 | 24,00 | - | 55,51 | 55,19 | 0,32 | 91,82 | 48,43 | 43,39 | 6,42 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,43 |
| 11.03.2021 | 24,00 | - | 55,84 | 55,50 | 0,34 | 91,71 | 48,76 | 42,95 | 6,46 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,42 |
| 12.03.2021 | 24,00 | - | 56,29 | 55,95 | 0,34 | 90,53 | 49,26 | 41,27 | 6,51 | 3,45 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,34 |
| 13.03.2021 | 24,00 | - | 56,72 | 56,39 | 0,34 | 87,80 | 49,04 | 38,77 | 6,56 | 3,45 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,22 |
| 14.03.2021 | 24,00 | - | 56,68 | 56,33 | 0,35 | 85,04 | 48,58 | 36,46 | 6,55 | 3,45 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,09 |
| 15.03.2021 | 24,00 | - | 56,44 | 56,08 | 0,36 | 82,62 | 47,76 | 34,86 | 6,52 | 3,45 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 1,99 |
| 16.03.2021 | 24,00 | - | 56,39 | 56,03 | 0,36 | 81,55 | 47,02 | 34,53 | 6,51 | 3,45 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 1,97 |
| 17.03.2021 | 24,00 | - | 56,38 | 56,01 | 0,37 | 81,61 | 46,93 | 34,67 | 6,50 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 1,98 |
| 18.03.2021 | 24,00 | - | 56,40 | 56,01 | 0,39 | 81,43 | 46,84 | 34,59 | 6,50 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 1,97 |
| 19.03.2021 | 24,00 | - | 55,78 | 55,41 | 0,36 | 81,21 | 45,89 | 35,31 | 6,43 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 1,99 |
| 20.03.2021 | 24,00 | - | 55,86 | 55,50 | 0,36 | 81,22 | 45,54 | 35,69 | 6,44 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,01 |
| 21.03.2021 | 24,00 | - | 56,65 | 56,29 | 0,36 | 81,36 | 46,30 | 35,06 | 6,54 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 2,01 |
| 22.03.2021 | 24,00 | - | 56,63 | 56,26 | 0,37 | 81,15 | 46,50 | 34,66 | 6,53 | 3,44 | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | | 1,98 |
| Среднее | 24,00 | - | 56,44 | 56,09 | 0,35 | 85,18 | 47,77 | 37,42 | 6,49 | 3,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 |
| Итого | 672,00 | | 1580,22 | 1570,44 | 9,79 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,67 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **59,67** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.