

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова Ул. д. 84, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9091.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 20

Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения:

Режим (схема):

График: 149/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Преобр. давления:

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318919(1)  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер:  
 ЭРСВ-440ПВ-32  
 ЭРСВ-440ПВ-32

Gm1=  
 0,116  
 0,116

2-х-трубная схема  
 30.01.2022  
 Термопреобр.:  
 Вэлт ТПС  
 Вэлт ТПС

Gm2=  
 28,98  
 28,98

СДВ  
 СДВ

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1\*(t1-hв)-M2\*(t2-hв)

лето: Qгвс=M3\*(h3-hв)

Договорные нагрузки (гр.час):  
 Договорные нагрузки (ср.час):  
 Договорные расходы (ср.сут.):

Qот = 0,3563  
 Qот = 108,243  
 Гот =

Qнет = 0  
 Qнет = 0  
 Qгвс = 0

Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	дV (излива)	Улопит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
	час		Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2021	24.00		136,20	138,18	-1,98	95,24	59,48	35,76	6,10	3,50												4,77
24.02.2021	24.00		139,07	141,17	-2,10	95,58	60,46	35,12	6,30	3,50												4,77
25.02.2021	24.00		142,20	144,29	-2,09	91,00	59,66	31,34	6,40	3,50												4,35
26.02.2021	24.00		142,09	144,16	-2,07	89,85	59,72	30,13	6,40	3,50												4,17
27.02.2021	24.00		141,72	143,60	-1,98	95,54	58,31	28,23	6,40	3,50												3,90
28.02.2021	24.00		141,41	143,16	-1,75	85,22	57,55	27,67	6,30	3,50												3,82
01.03.2021	24.00		139,96	141,44	-1,48	83,57	56,62	26,95	6,30	3,50												3,70
02.03.2021	24.00		138,46	139,74	-1,28	81,65	55,60	26,05	6,20	3,50												3,54
03.03.2021	24.00		138,16	139,35	-1,19	81,11	55,00	26,11	6,20	3,50												3,55
04.03.2021	24.00		138,54	139,69	-1,15	83,00	56,02	26,98	6,20	3,50												3,68
05.03.2021	24.00		138,48	139,38	-0,90	84,06	56,38	27,68	6,30	3,50												3,79
06.03.2021	24.00		137,15	138,01	-0,86	86,17	57,02	29,15	6,20	3,50												3,96
07.03.2021	24.00		136,73	136,87	-1,13	87,86	57,79	30,07	6,20	3,50												4,06
08.03.2021	24.00		135,77	136,87	-1,10	89,04	58,04	31,00	6,10	3,50												4,16
09.03.2021	24.00		135,84	137,00	-1,16	91,63	58,64	32,99	6,20	3,50												4,43
10.03.2021	24.00		136,00	137,27	-1,27	93,89	59,32	34,57	6,20	3,50												4,64
11.03.2021	24.00		136,89	138,29	-1,40	93,71	59,48	34,23	6,20	3,50												4,62
12.03.2021	24.00		138,18	139,63	-1,45	92,42	59,43	32,99	6,30	3,50												4,49
13.03.2021	24.00		139,44	140,99	-1,55	89,59	58,94	30,65	6,30	3,50												4,20
14.03.2021	24.00		139,33	140,85	-1,52	86,69	57,94	28,75	6,30	3,50												3,93
15.03.2021	24.00		138,80	140,21	-1,41	84,24	56,78	27,46	6,30	3,50												3,74
16.03.2021	24.00		138,79	140,08	-1,29	83,13	56,11	27,02	6,30	3,50												3,69
17.03.2021	24.00		138,88	140,08	-1,20	83,21	56,27	26,94	6,30	3,50												3,68
18.03.2021	24.00		138,88	140,01	-1,13	83,05	56,17	26,88	6,30	3,50												3,68
19.03.2021	24.00		137,22	138,25	-1,03	82,90	55,54	27,36	6,20	3,50												3,71
20.03.2021	24.00		137,45	138,32	-0,87	82,95	55,34	27,61	6,20	3,50												3,75
21.03.2021	24.00		139,68	140,76	-1,08	83,00	55,91	27,09	6,30	3,50												3,73
22.03.2021	24.00		139,71	140,78	-1,07	82,79	55,96	26,83	6,30	3,50												3,70
Среднее	24.00		138,61	139,98	-1,37	86,90	57,48	29,41	6,26	3,50												4,01
Итого	672,00		3881,03	3919,42	-38,39																	112,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узлц, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоносителя Узвс.кп.

0 час  
 0 час  
 0 °С  
 0 Гкал


0 час  
 0 час  
 0 °С  
 0 Гкал

Гкал  
 куб.м

Гкал

Гкал

Гкал



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)