

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2021

Узел учета: 28929  
 Телефон: 9092.038.1  
 Код УУТЗ: 149/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул. д. 86, лит. А ИТП1

Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207242  
 Вычислитель: ПРЭМ  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср сут.): Т/брут:

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ

Схема подключения:  
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;  
 Преобр давления:

Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Qср.т = 0,2321  
 Qтеп.гвс = 0  
 Qтеп.гвс.ср = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Qтеп.гвс = 0  
 Qгвс.гвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2					
23.02.2021	24.00		85.14	85.14	0.00	95.72	53.32	42.40							3.62
24.02.2021	24.00		87.18	87.18	0.00	95.92	54.55	41.37							3.33
25.02.2021	24.00		89.05	89.05	0.00	91.51	54.14	37.37							3.19
26.02.2021	24.00		88.91	88.91	0.00	90.19	54.36	35.83							2.99
27.02.2021	24.00		88.61	88.61	0.00	86.87	53.24	33.63							2.93
28.02.2021	24.00		88.62	88.62	0.00	85.79	52.81	32.96							2.80
01.03.2021	24.00		87.22	87.22	0.00	83.96	51.94	32.02							2.70
02.03.2021	24.00		86.45	86.30	0.15	81.95	50.78	31.17							2.71
03.03.2021	24.00		86.17	86.02	0.15	81.78	50.48	31.30							2.81
04.03.2021	24.00		86.45	86.45	0.00	83.58	51.07	32.51							2.88
05.03.2021	24.00		86.20	86.20	0.00	84.66	51.30	33.36							2.88
06.03.2021	24.00		85.48	85.48	0.00	86.85	51.77	35.08							3.00
07.03.2021	24.00		85.42	85.42	0.00	88.43	52.59	35.84							3.15
08.03.2021	24.00		84.56	84.56	0.00	89.80	52.63	37.17							3.32
09.03.2021	24.00		84.50	84.50	0.00	92.35	53.12	39.23							3.47
10.03.2021	24.00		84.54	84.54	0.00	94.45	53.50	40.95							3.48
11.03.2021	24.00		85.50	85.50	0.00	94.26	53.63	40.63							3.39
12.03.2021	24.00		86.43	86.43	0.00	92.78	53.62	39.16							3.18
13.03.2021	24.00		87.22	87.22	0.00	89.95	53.54	36.41							2.99
14.03.2021	24.00		86.99	86.99	0.00	87.01	52.72	34.29							2.84
15.03.2021	24.00		86.54	86.54	0.00	86.99	51.83	32.80							2.79
16.03.2021	24.00		86.38	86.38	0.00	84.63	51.38	32.22							2.80
17.03.2021	24.00		86.44	86.44	0.00	83.75	51.53	32.22							2.80
18.03.2021	24.00		86.20	86.20	0.00	83.53	51.14	32.39							2.82
19.03.2021	24.00		84.93	84.93	0.00	83.40	50.33	33.07							2.82
20.03.2021															3.07
21.03.2021															3.07
22.03.2021															3.07
Среднее	24.00		86.45	86.43	0.01	87.87	52.45	35.42							76.67
Итого	600.00		2161.13	2160.83	0.30										

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, т; Общ, Гкал; Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 72 час  
 Объем теплоносителя Упал, рассчитанный по среднему: 72 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: 0 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 85.88 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: м.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Упвс иал.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Фирма «Энергосбыт»  
 Абонентская служба  
 Представитель: [подпись]

