

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2021

Узел учета: **24133** График: **149/70**
 Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП2**
 Договор: **9092.038.1** Телефон: _____
 Строит. адрес: _____ Код УУТЗ: _____
 Телефон: _____

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация: _____
 Источник: **котельная 2 Невская**
 Установленные приборы: **ВКТ-7 № 205516** Часовые и суток: архивы в файлах: _____
 Вычислитель: _____ расходомер: **Гм1н= 0,2**
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ-32-D** **0,2**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ** **30**
 Подающий ГВС (М3) _____ КТОСЛ-Н
 Циркуляционный ГВС (М4) _____ КТОСЛ-Н

Подпиточный трубопровод (Vn) _____
 Расчетный алгоритм: **Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)** лето: **Qгвс=M3*(h3-hхв)**
 Договорные нагрузки (Кал/час): **Qот.= 0,2321** Qгвс= _____
 Договорные нагрузки (ср. час), (Кал/час): **Qот.= 0,2321** Qгвс ср= _____
 Договорные расходы (ср. сут.), (т/сут.): **Qот.= 70,5114** Qгвс ср= _____

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УУТЗ поверены до: **20.12.2021** Термомонопр.: _____
 КТОСЛ-Н КТОСЛ-Н
 Режим (схема): **ОП: СМ-1 ТЭ-1 ФТ-1;**
 Преобр. давления: _____

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Тм	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
			М1	М2	DM	°C	Т1	Т2	°C	DT					
23.02.2021	24.00	85,46	85,46	0,00	94,79	51,63	43,16								3,70
24.02.2021	24,00	87,55	87,55	0,00	95,01	52,77	42,24								3,41
25.02.2021	24,00	89,46	89,46	0,00	90,72	52,64	38,08								3,29
26.02.2021	24,00	89,62	89,62	0,00	89,42	52,81	36,61								3,08
27.02.2021	24,00	88,93	88,93	0,00	86,16	51,55	34,61								3,00
28.02.2021	24,00	88,10	88,10	0,00	85,07	51,08	33,99								2,87
01.03.2021	24,00	86,78	86,78	0,00	83,26	50,18	33,08								2,74
02.03.2021	24,00	85,66	85,66	0,00	81,27	49,30	31,97								2,83
03.03.2021	24,00	85,49	85,49	0,00	81,09	49,13	31,96								2,92
04.03.2021	24,00	85,52	85,52	0,00	82,88	49,78	33,10								3,04
05.03.2021	24,00	85,25	85,25	0,00	83,92	49,75	34,17								3,11
06.03.2021	24,00	84,50	84,50	0,00	86,05	50,10	35,95								3,20
07.03.2021	24,00	84,24	84,24	0,00	87,63	50,81	36,82								3,40
08.03.2021	24,00	83,18	83,18	0,00	88,97	50,60	38,37								3,55
09.03.2021	24,00	83,30	83,30	0,00	88,97	50,60	38,37								3,56
10.03.2021	24,00	83,65	83,65	0,00	93,50	51,12	42,38								3,46
11.03.2021	24,00	84,65	84,65	0,00	93,31	51,33	41,98								3,25
12.03.2021	24,00	85,64	85,64	0,00	91,89	51,58	40,34								3,25
13.03.2021	24,00	86,51	86,51	0,00	89,15	51,58	37,57								3,06
14.03.2021	24,00	86,19	86,19	0,00	86,25	50,82	35,43								2,91
15.03.2021	24,00	85,61	85,61	0,00	83,90	49,92	33,98								2,86
16.03.2021	24,00	85,09	85,09	0,00	82,94	49,37	33,57								2,87
17.03.2021	24,00	85,16	85,16	0,00	83,03	49,41	33,62								2,86
18.03.2021	24,00	85,11	85,11	0,00	82,82	49,33	33,49								2,85
19.03.2021	24,00	83,70	83,70	0,00	82,66	48,61	34,05								2,88
20.03.2021	24,00	83,72	83,72	0,00	82,67	48,32	34,35								2,87
21.03.2021	24,00	85,36	85,36	0,00	82,77	49,17	33,60								2,96
22.03.2021	24,00	85,27	85,27	0,00	82,57	49,15	33,42								3,10
Среднее	24,00	85,67	85,67	0,00	86,61	50,45	36,17								86,87
Итого	672,00	2398,70	2398,70	0,00											

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т _____ М2, т _____ М3, т _____ М4, т _____
 М1, т _____ М2, т _____ М3, т _____ М4, т _____
 Дата, время _____

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: _____ Кал
 Объем теплоносителя Узла, рассчитанный по среднему: _____ куб.м
 Период расчета по договору: _____ час
 Корректировка на температуру холодной воды: _____ °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): _____ Кал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: _____ Кал
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл.: _____ м. куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергоснабжающей организации»
 Абонентское управление
 Отчет ПУИИИТ
 20__ г.