

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2021

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 12351
 График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Облэнерго"
 Источники: ТЭЦ ООО "Облэнерго"

Установленные приборы: СЛТ943 № 14925
 Вычислитель: ПРЭМ-50-В1
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнхв)-M2*(t2-tнхв)
 Договорные нагрузки (ор. час), Гкал/час: Qот = 0,59 Овент = 0 Qтех = 0 Qгвс.гв.ср = 0,1099
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 177 Gвент = 0 Gтех = 0 Gгвс.гв.ср = 43,96

Ценовые и орг. архивы в файлах: Gm1 = 0,16
 расходомер: ПРЭМ-50-В1
 ПРЭМ-50-В1
 ПРЭМ-32-В1

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 21.09.2021
 Термопреобр.: КТПТР-05
 КТПТР-05
 ПТТ-1-5-2

Режим (схема): Преобр. давления: ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

Qгвс.гв.ср = 0,1099
 Gгвс.гв.ср = 43,96

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	ТМ	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Qобщ
			M1	M2	dm	t1	T2	dt	P1	P2					
23.02.2021	24.00	193,67	168,23	25,44	94,91	52,77	42,14	21,14	21,97	21,57	21,97	21,57	94,40	93,05	9,33
24.02.2021	24.00	200,74	175,32	25,42	93,57	53,76	39,81	20,78	21,57	20,17	21,57	20,17	91,08	8,81	
25.02.2021	24.00	204,75	180,99	23,76	91,68	55,16	36,52	19,46	20,17	18,77	20,17	18,77	89,44	8,35	
26.02.2021	24.00	203,31	180,95	22,36	89,93	54,99	34,94	18,13	18,77	17,26	18,77	17,26	86,94	7,76	
27.02.2021	24.00	200,23	179,42	20,81	87,60	53,99	33,61	16,70	17,26	17,44	18,02	17,44	86,35	7,69	
28.02.2021	24.00	200,13	178,63	21,50	86,63	53,73	32,90	17,44	17,95	17,51	18,53	17,51	85,65	7,37	
01.03.2021	24.00	201,63	179,64	21,99	86,04	53,87	32,17	17,95	17,51	18,05	18,05	17,51	83,35	7,37	
02.03.2021	24.00	200,32	178,86	21,46	83,72	52,64	31,08	17,51	17,75	18,30	18,30	17,75	83,42	7,37	
03.03.2021	24.00	200,60	178,93	21,67	83,64	52,66	30,98	17,75	17,75	18,28	18,28	17,75	83,17	7,46	
04.03.2021	24.00	198,81	177,20	21,61	83,43	52,10	31,33	17,73	17,73	18,28	18,28	17,73	84,45	7,80	
05.03.2021	24.00	195,14	174,71	20,43	84,74	52,03	32,71	16,57	17,54	17,10	18,12	17,10	86,22	8,25	
06.03.2021	24.00	200,19	175,70	21,47	86,52	52,79	34,51	17,54	19,93	20,60	20,60	18,12	87,33	8,25	
07.03.2021	24.00	197,17	176,23	23,96	87,75	53,24	35,70	19,93	18,78	19,43	19,43	18,78	88,47	8,18	
08.03.2021	24.00	196,74	173,94	22,80	88,75	53,05	37,13	18,78	16,65	17,23	17,23	16,65	89,07	8,48	
09.03.2021	24.00	190,75	170,13	20,62	91,56	52,58	35,70	16,65	16,28	16,88	16,88	16,28	92,20	7,17	
10.03.2021	24.00	189,76	169,44	20,32	91,56	52,58	38,98	16,28	17,29	17,93	17,93	17,29	92,20	7,17	
11.03.2021	24.00	194,35	172,91	21,44	82,55	53,38	39,17	17,29	18,96	19,47	19,47	18,96	91,20	7,88	
12.03.2021	24.00	187,50	164,79	22,71	81,35	49,00	32,35	18,96	18,44	19,04	19,04	18,44	85,31	7,29	
13.03.2021	24.00	197,46	175,09	22,37	85,44	51,46	33,98	18,44	18,13	18,74	18,74	18,13	87,10	7,62	
14.03.2021	24.00	200,67	178,50	22,17	87,63	53,83	33,80	18,13	16,63	17,17	17,17	16,63	85,55	7,14	
15.03.2021	24.00	199,98	179,41	21,57	86,04	53,56	32,48	16,63	17,42	17,97	17,97	17,42	83,46	6,86	
16.03.2021	24.00	199,54	178,27	20,27	83,85	53,07	30,78	17,42	15,55	16,03	16,03	15,55	83,01	7,43	
17.03.2021	24.00	197,12	177,76	19,36	83,80	52,82	30,98	15,55	13,58	14,00	14,00	13,58	83,23	7,43	
18.03.2021	24.00	194,27	176,96	17,31	83,47	52,38	31,09	13,58	18,73	19,32	19,32	18,73	83,30	7,43	
19.03.2021	24.00	195,97	173,50	22,47	83,58	51,68	31,90	18,73	18,41	18,98	18,98	18,41	83,44	7,48	
20.03.2021	24.00	195,44	176,96	22,42	83,51	51,37	32,14	18,41	18,64	19,22	19,22	18,64	83,18	7,87	
21.03.2021	24.00	199,38	176,96	22,42	83,82	52,28	31,57	18,64	16,55	17,06	17,06	16,55	86,17	7,87	
22.03.2021	24.00	198,09	177,79	20,30	83,60	52,03	31,57	16,55	17,81	18,40	18,40	17,81	86,17	7,87	
Итого	672,00	5533,71	4923,59	610,12	86,74	52,81	33,93	498,67	498,67	515,21	515,21	498,67	220,38	220,38	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узлн, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0,25 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,15 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 220,23 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 515,21 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Узвс.изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

