

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Слободская ул., д. 3, лит. А ИТТ 2
 Обслуживающая организация:

Договор: 8763.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28516

Источники: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.23

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021

Термопреобр.:

Вычислитель: ВКГ-7.04 № 32932

Гсмл=

Смах=

КТСП-Н

Преобр. Давления:

Подключающий трубопровод (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подключающий трубопровод (Лп)

Расчетный алгоритм:

зима:

Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)

Qвент=

Qгвс=M3*(h3-hв)

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qот.=

Qвент.=

Qгвс.=

Qгвс.ср.=

Qгвс.м=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qот.=

Qвент.=

Qгвс.=

Qгвс.ср.=

Qгвс.м=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ		
			M1	M2	дМ	T1	T2	дТ	P1	P2	M3	M4	дМ	V3	V4	дV (излив)	Улопит	T3	T4	P3		P4	
23.02.2021	24.00		181,43	181,43	0,00	83,00	68,05	14,95															2,72
24.02.2021	24.00		180,20	180,20	0,00	69,97	58,67	11,30															2,04
25.02.2021	24.00		181,21	181,21	0,00	55,15	47,79	7,36															1,34
26.02.2021	24.00		180,30	180,30	0,00	54,80	47,42	7,38															1,34
27.02.2021	24.00		180,20	180,20	0,00	55,27	47,96	7,31															1,32
28.02.2021	24.00		180,80	180,80	0,00	55,99	48,64	7,35															1,33
01.03.2021	24.00		179,85	179,85	0,00	54,50	47,41	7,09															1,28
02.03.2021	24.00		180,11	180,11	0,00	54,99	47,79	7,20															1,30
03.03.2021	24.00		180,27	180,27	0,00	56,85	49,22	7,63															1,38
04.03.2021	24.00		179,85	179,85	0,00	60,10	51,62	8,48															1,53
05.03.2021	24.00		179,77	179,77	0,00	63,90	54,27	9,63															1,74
06.03.2021	24.00		180,10	180,10	0,00	63,60	54,20	9,40															1,70
07.03.2021	24.00		179,64	179,64	0,00	65,06	55,00	10,06															1,81
08.03.2021	24.00		180,41	180,41	0,00	69,78	58,73	11,05															2,00
09.03.2021	24.00		179,02	179,02	0,00	80,90	66,59	14,31															2,57
10.03.2021	24.00		178,95	178,95	0,00	79,47	65,55	13,92															2,50
11.03.2021	24.00		179,86	179,86	0,00	74,48	62,02	12,46															2,25
12.03.2021	24.00		180,62	180,62	0,00	66,02	55,84	10,18															1,84
13.03.2021	24.00		181,23	181,23	0,00	55,26	47,94	7,32															1,33
14.03.2021	24.00		181,31	181,31	0,00	54,47	47,29	7,18															1,30
15.03.2021	24.00		180,19	180,19	0,00	55,33	47,88	7,45															1,35
16.03.2021	24.00		180,41	180,41	0,00	57,20	49,38	7,82															1,42
17.03.2021	24.00		180,37	180,37	0,00	57,56	49,71	7,85															1,42
18.03.2021	24.00		178,49	178,49	0,00	59,91	51,32	8,59															1,54
19.03.2021	24.00		180,89	180,89	0,00	66,73	56,42	10,31															1,87
20.03.2021	24.00		181,10	181,10	0,00	65,08	55,31	9,77															1,77
21.03.2021	24.00		180,80	180,80	0,00	58,82	50,66	8,16															1,48
22.03.2021	24.00		180,93	180,93	0,00	58,43	50,33	8,10															1,47
Среднее	24.00		180,30	180,30	0,00	62,59	53,32	9,27															1,68
Итого	672,00		5048,31	5048,31	0,00																		46,94

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Лп, т	Общ, Гкал	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:									

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 46,94 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узла изл: м.куб.

