

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц

Договор: 10545.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23558

Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23558

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208260

Смак= 30
 КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПЛН

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23558

Подключающий трубопровод (Ул)
 Расчетный алгоритм:

Смак= 30
 КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПЛН

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23558

Подключающий трубопровод (Ул)
 Расчетный алгоритм:

Смак= 30
 КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПЛН

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23558

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,168 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0,1364
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 51,038 Gвент = 0 Gтеп = 0 Gгвс = 0,062

Смак= 30
 КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПЛН

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23558

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Контроль ГВС (ТВ-2)

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Qобщ | | | | | | |
|------------|--------|---------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|---------------------|------|--------|-----------|--------|---------|----|----|----|----|-------|
| | | | M1 | M2 | dm | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | dm | V3 | V4 | dv(излив) | | Уплдпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| 23.02.2021 | 24.00* | 71.00 | 66.38 | 4.62 | 95.50 | 51.60 | 43.90 | 4.52 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 5.01 | 4.62 | 4.62 | 4.69 | 4.69 | 94.19 | 94.19 | | | | | 3.36 |
| 24.02.2021 | 24.00* | 72.78 | 67.86 | 4.92 | 95.78 | 53.18 | 42.60 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 5.01 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.69 | 4.69 | 94.55 | 94.55 | | | | | 3.37 |
| 25.02.2021 | 24.00* | 73.99 | 69.29 | 4.70 | 91.31 | 53.15 | 38.16 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.62 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.69 | 4.69 | 90.48 | 90.48 | | | | | 3.08 |
| 26.02.2021 | 24.00* | 74.20 | 69.25 | 4.95 | 90.02 | 53.19 | 36.83 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.62 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.69 | 4.69 | 88.96 | 88.96 | | | | | 3.00 |
| 27.02.2021 | 24.00* | 73.01 | 69.00 | 4.01 | 86.69 | 51.92 | 34.77 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.69 | 4.69 | 85.11 | 85.11 | | | | | 2.75 |
| 28.02.2021 | 24.00* | 74.28 | 68.74 | 5.54 | 85.57 | 51.29 | 34.28 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 4.69 | 4.69 | 84.97 | 84.97 | | | | | 2.83 |
| 01.03.2021 | 24.00* | 72.49 | 68.01 | 4.48 | 83.78 | 50.56 | 33.22 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.69 | 4.69 | 82.22 | 82.22 | | | | | 2.64 |
| 02.03.2021 | 24.00* | 71.74 | 67.27 | 4.47 | 81.80 | 49.40 | 32.40 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.69 | 4.69 | 80.49 | 80.49 | | | | | 2.55 |
| 03.03.2021 | 24.00* | 72.52 | 67.10 | 5.42 | 81.60 | 49.15 | 32.45 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 4.69 | 4.69 | 81.28 | 81.28 | | | | | 2.62 |
| 04.03.2021 | 24.00* | 72.31 | 67.32 | 4.99 | 83.39 | 49.74 | 33.65 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 4.69 | 4.69 | 82.80 | 82.80 | | | | | 2.68 |
| 05.03.2021 | 24.00* | 72.79 | 67.24 | 5.55 | 84.47 | 49.57 | 34.90 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 4.69 | 4.69 | 83.65 | 83.65 | | | | | 2.82 |
| 06.03.2021 | 24.00* | 71.93 | 66.63 | 5.30 | 86.64 | 50.09 | 36.55 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.69 | 4.69 | 85.91 | 85.91 | | | | | 2.90 |
| 07.03.2021 | 24.00* | 71.28 | 66.38 | 4.90 | 88.26 | 51.06 | 37.20 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 4.69 | 4.69 | 87.35 | 87.35 | | | | | 2.90 |
| 08.03.2021 | 24.00* | 71.45 | 65.93 | 5.52 | 89.60 | 50.79 | 38.81 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 4.69 | 4.69 | 89.20 | 89.20 | | | | | 3.06 |
| 09.03.2021 | 24.00* | 71.04 | 66.17 | 4.87 | 92.12 | 50.90 | 41.22 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 4.69 | 4.69 | 91.11 | 91.11 | | | | | 3.15 |
| 10.03.2021 | 24.00* | 71.50 | 66.20 | 5.30 | 94.24 | 51.36 | 42.88 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.69 | 4.69 | 93.34 | 93.34 | | | | | 3.35 |
| 11.03.2021 | 24.00* | 71.20 | 66.69 | 4.51 | 94.08 | 51.80 | 42.82 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.69 | 4.69 | 92.81 | 92.81 | | | | | 3.25 |
| 12.03.2021 | 24.00* | 71.93 | 67.21 | 4.72 | 92.66 | 52.34 | 40.32 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.69 | 4.69 | 91.13 | 91.13 | | | | | 2.99 |
| 13.03.2021 | 24.00* | 72.78 | 67.77 | 5.01 | 89.85 | 52.46 | 37.39 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 4.69 | 4.69 | 88.52 | 88.52 | | | | | 2.81 |
| 14.03.2021 | 24.00* | 72.45 | 67.69 | 4.76 | 86.90 | 51.61 | 35.29 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.69 | 4.69 | 85.59 | 85.59 | | | | | 2.74 |
| 15.03.2021 | 24.00* | 72.84 | 67.46 | 5.38 | 84.52 | 50.65 | 33.87 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 4.69 | 4.69 | 83.57 | 83.57 | | | | | 2.64 |
| 16.03.2021 | 24.00* | 72.10 | 67.50 | 4.60 | 83.51 | 50.13 | 33.38 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.69 | 4.69 | 82.62 | 82.62 | | | | | 2.71 |
| 17.03.2021 | 24.00* | 72.78 | 67.51 | 5.27 | 83.59 | 49.97 | 33.62 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 4.69 | 4.69 | 82.92 | 82.92 | | | | | 2.66 |
| 18.03.2021 | 24.00* | 72.42 | 67.90 | 4.52 | 83.37 | 49.82 | 33.55 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.69 | 4.69 | 82.37 | 82.37 | | | | | 2.70 |
| 19.03.2021 | 24.00* | 72.36 | 67.65 | 4.71 | 83.22 | 49.11 | 34.11 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.69 | 4.69 | 82.48 | 82.48 | | | | | 2.74 |
| 20.03.2021 | 24.00* | 72.97 | 67.88 | 5.09 | 83.29 | 49.13 | 34.16 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 4.69 | 4.69 | 82.44 | 82.44 | | | | | 2.71 |
| 21.03.2021 | 24.00* | 74.47 | 69.76 | 4.71 | 83.35 | 50.16 | 33.19 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.69 | 4.69 | 82.34 | 82.34 | | | | | 2.77 |
| 22.03.2021 | 24.00* | 76.22 | 70.65 | 5.57 | 83.10 | 50.56 | 32.54 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 4.69 | 4.69 | 82.24 | 82.24 | | | | | 2.89 |
| Среднее | 24.00 | 72.60 | 67.66 | 4.94 | 87.22 | 50.88 | 36.34 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 4.69 | 4.69 | 86.24 | 86.24 | | | | | 2.89 |
| Итого | 672.00 | 2032.83 | 1894.44 | 138.39 | | | | | | | | | | | 137.53 | 137.53 | 142.07 | 142.07 | | | | | 80.96 |

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Упл, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|--|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|---------|
| Показаны счетчики на момент снятия данных: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 Гкал

80,96 Гкал
 142,07 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентская служба
 Представитель теплонаблюдательной организации
 ОТДЕЛ ПРИНЯТ
 Шубо Г

График: 149/70