

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 28, лит. Е**
 Обслуживающая организация:

Договор: **9336.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24313

Источник: **котельная 2 Невская**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

График: **149/70**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 208240** расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм:

Грм1= 0,067
 Грм2= 0,067
 Грм3= 0,027
 Грм4= 0,027
 Грлп= 0,027
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр давления:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: **Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)** Qвнт.= **0** Qтех.= **0** Qгвс.= **0,1582**
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: **Qот.= 92,1418** Qот.гвс.= **0,0146** Qгвс.ср.= **0,0964**
Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021 Qгвс.= **38,56** Qгвс.м= **38,56**

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ			
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	дV (излив)	Уподпит	Т3		Т4	Р3	Р4
	час	т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.02.2021	24.00		120,31	110,79	9,52	95,34	56,94	38,40							125,08	112,47	12,61					5,17
24.02.2021	24.00		123,11	113,09	10,02	95,62	58,20	37,42							128,00	114,88	13,12					5,20
25.02.2021	24.00		125,93	115,33	10,60	91,13	57,51	33,62							130,50	117,13	13,37					4,86
26.02.2021	24.00		124,73	115,12	9,61	89,73	57,20	32,53							129,18	116,91	12,27					4,82
27.02.2021	24.00		124,61	114,77	9,84	86,42	56,01	30,41							128,72	116,45	12,27					4,35
28.02.2021	24.00		124,22	114,38	9,84	85,38	55,50	29,88							128,24	116,06	12,18					4,26
01.03.2021	24.00		123,28	112,85	10,43	83,60	54,30	29,30							127,12	114,39	12,73					4,18
02.03.2021	24.00		122,81	111,51	11,30	81,65	53,11	28,54							126,49	112,95	13,54					4,11
03.03.2021	24.00		121,74	111,26	10,48	81,42	52,64	28,78							125,35	112,70	12,65					4,06
04.03.2021	24.00		122,60	111,44	11,16	83,23	54,04	29,19							126,39	112,94	13,45					4,19
05.03.2021	24.00		122,14	111,49	10,65	84,30	53,76	30,54							125,98	112,94	13,04					4,31
06.03.2021	24.00		119,97	110,51	9,46	86,48	54,17	32,31							123,94	112,01	11,93					4,40
07.03.2021	24.00		119,47	110,06	9,41	88,09	55,03	33,06							123,57	111,68	11,89					4,48
08.03.2021	24.00		119,50	109,26	10,24	89,43	55,61	33,82							123,69	110,90	12,79					4,62
09.03.2021	24.00		120,87	109,69	11,18	91,96	55,86	36,10							125,35	111,33	13,51					5,00
10.03.2021	24.00		120,34	109,79	10,55	94,10	56,61	37,49							124,98	111,47	13,51					5,12
11.03.2021	24.00		121,11	110,73	10,38	93,93	56,88	37,05							125,78	112,41	13,37					5,09
12.03.2021	24.00		122,72	111,77	10,95	92,52	57,21	35,31							127,30	113,45	13,85					4,97
13.03.2021	24.00		122,91	112,78	9,43	89,68	56,86	32,82							126,53	114,46	12,07					4,56
14.03.2021	24.00		122,94	112,49	10,45	86,70	55,83	30,87							127,06	114,17	12,89					4,38
15.03.2021	24.00		123,15	112,00	11,15	84,30	54,58	29,72							127,04	113,62	13,42					4,27
16.03.2021	24.00		122,43	112,08	10,35	83,32	53,89	29,43							126,25	113,52	12,73					4,17
17.03.2021	24.00		122,98	112,04	10,94	83,43	53,94	29,49							126,82	113,52	13,30					4,22
18.03.2021	24.00		123,99	112,41	11,58	83,22	53,73	29,49							127,85	113,91	13,94					4,29
19.03.2021	24.00		122,42	111,78	10,64	83,08	53,06	30,02							126,19	113,22	12,97					4,24
20.03.2021	24.00		121,35	112,19	9,16	83,14	52,84	30,30							125,09	113,63	11,46					4,17
21.03.2021	24.00		124,49	114,83	9,66	83,19	53,53	29,66							128,35	116,38	11,97					4,21
22.03.2021	24.00		127,09	115,60	11,48	82,94	53,75	29,19							130,98	117,23	13,75					4,33
Среднее	24.00		122,59	112,22	10,37	87,05	55,09	31,96							126,71	113,81	12,90					4,49
Итого	672,00		3432,51	3142,04	290,47										3547,82	3186,73	361,09					125,83

Показатели счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; В3, куб.м; В4, куб.м; Вп, т; Общ, Гкал; Труб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: **0 час**
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему: **0 час**
 Период расчета по договору: **0 час**
 Период превышения Ц: **0 час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: **125,83 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Узл изл.: **361,09 м.куб.**

