

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Март 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбагина ул, д. 23, лит. А ИТТД

Договор: 9066.038.1
 Стронт: адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭЗ:

Отопление
 28524

График: 130/70

Источник: Пролетарский завод (ЦТП, Бабушкина ул., 51/2)
 Установка: Часовые и сточн.-архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208363
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-Д
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-Д
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭЗ поверены до: 10.05.2022
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Гмех= 30 КТСП-Н
 0,2

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)

лето: Qгвс=M3*(t3-hxв)

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 0,2506
 Gот = 100,24

Qгвс = 0
 Gгвс = 0

Qгвс = 0
 Gгвс = 0

Qгвс = 0
 Gгвс = 0

Qгвс = 0
 Gгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	M3	M3	V4	DM (кзав)	Удлит	T3	T4	P3		P4
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.02.2021	24.00		164,74	164,74	0,00	82,24	58,19	24,05																3,97
24.02.2021	24.00		169,29	169,29	0,00	83,29	59,55	23,74																4,03
25.02.2021	24.00		171,05	171,05	0,00	81,46	60,01	21,45																3,68
26.02.2021	24.00		171,65	171,65	0,00	80,75	60,66	20,09																3,46
27.02.2021	24.00		169,56	169,56	0,00	78,50	59,52	19,08																3,24
28.02.2021	24.00		167,05	167,05	0,00	71,75	55,45	16,30																2,95
01.03.2021	24.00		175,78	175,78	0,00	72,41	55,63	16,78																2,44
02.03.2021	24.00	*	155,80	155,80	0,00	67,71	52,11	15,60																2,93
03.03.2021	24.00		170,98	170,98	0,00	74,85	57,21	17,64																3,06
04.03.2021	24.00		173,09	173,09	0,00	74,75	56,41	18,34																3,14
05.03.2021	24.00		171,28	171,28	0,00	74,75	56,74	18,85																3,23
06.03.2021	24.00		171,15	171,15	0,00	75,59	56,74	18,85																3,30
07.03.2021	24.00		169,82	169,82	0,00	77,64	58,25	19,39																3,31
08.03.2021	24.00		169,97	169,97	0,00	77,52	58,06	19,46																3,66
09.03.2021	24.00		168,22	168,22	0,00	80,32	58,60	21,72																3,89
10.03.2021	24.00		166,51	166,51	0,00	82,37	59,08	23,29																3,86
11.03.2021	24.00		167,02	167,02	0,00	81,68	58,60	23,08																3,64
12.03.2021	24.00		169,95	169,95	0,00	78,85	57,48	21,37																3,56
13.03.2021	24.00		171,12	171,12	0,00	81,22	60,44	20,78																3,17
14.03.2021	24.00		171,01	171,01	0,00	77,27	58,76	18,51																3,07
15.03.2021	24.00		171,73	171,73	0,00	75,95	58,11	17,84																2,87
16.03.2021	24.00		169,90	169,90	0,00	72,36	55,53	16,83																3,04
17.03.2021	24.00		170,50	170,50	0,00	74,74	56,97	17,77																3,00
18.03.2021	24.00		170,97	170,97	0,00	73,72	56,18	17,54																3,21
19.03.2021	24.00		172,16	172,16	0,00	75,24	56,65	18,59																3,17
20.03.2021	24.00		172,19	172,19	0,00	74,32	55,93	18,39																2,90
21.03.2021	24.00		171,49	171,49	0,00	71,33	54,44	16,89																2,96
22.03.2021	24.00		170,57	170,57	0,00	72,47	55,18	17,29																2,66
Среднее	24.00		169,81	169,81	0,00	76,54	57,33	19,21																3,27
Итого	672,00		4754,55	4754,55	0,00																			91,46

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата	время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 °С
 0 Гкал

0 час
 0 Гкал
 91,46 Гкал
 М.куб.

